


特高压交流输电技术丛书

特高压 交流输电线路维护与检测

刘振亚 主编



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

特高压交流输电技术丛书

特高压 交流输电线路维护与检测

刘振亚 主编



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

内 容 提 要

本套丛书针对特高压交流输电技术特点,介绍了我国特高压交流输电关键技术的研究成果,对我国建设特高压电网、促进电网现代化建设和保证大电网的安全稳定运行具有深远意义。本套丛书将介绍五个方面的研究成果。本书为《特高压交流输电线路维护与检测》,是其中一本。

本书共4章,主要介绍了特高压输电线路防雷、特高压输电线路防污闪、特高压输电线路检测、特高压输电线路带电作业等方面的内容。提出了特高压交流输电线路的运行维护、故障防治和带电作业等技术方法与措施。

本书可供从事特高压交流输电线路维护与检测的技术人员、运行维护和检修人员在工作中学习、使用,也可作为对其他相关人员进行培训的教材,还可作为大专院校相关专业的参考教材。

图书在版编目 (CIP) 数据

特高压交流输电线路维护与检测/刘振亚主编. —北京: 中国电力出版社, 2008

(特高压交流输电技术丛书)

ISBN 978 - 7 - 5083 - 6549 - 7

I. 特… II. 刘… III. ①超高压 - 交流 - 输电线路 - 维护
②超高压 - 交流 - 输电线路 - 检测 IV. TM726.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 008240 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)

北京丰源印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2008年6月第一版 2008年6月北京第一次印刷

710毫米×980毫米 16开本 10.75印张 135千字

印数0001—4000册 定价26.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

特高压交流输电技术丛书

编 委 会

主	编	刘振亚			
副	主	编	祝新民	陈进行	郑宝森
			舒印彪	曹志安	陈月明
				栾 军	李汝革
编写组组长		许世辉			
副	组	长	陈维江	刘广峰	谷定燮
			邬 雄	杨迎建	万启发
				胡 毅	
成	员	周沛洪	陈 勇	刘云鹏	谢 梁
		胡 伟	孟 刚	霍 锋	万 克
		谢雄杰	曹 晶	王晓琪	王保山
		伍志荣	王维州	陈江波	郭慧浩
		李 璿	汤 霖	王力农	邵瑰玮
		刘 凯	陈家宏	戴 敏	丁一正
		张 锐	胡建勋	徐 莹	刘 庭
		郑传广	江振宇		

电力工业是关系国民经济全局的重要基础产业，是关乎千家万户安居乐业的基本保障，电力工业的发展和国民经济的整体发展息息相关。党的十七大提出要全面树立和落实科学发展观，电力行业贯彻落实科学发展观，就是要依靠技术进步与自主创新，满足国民经济发展及人民生活水平提高对电力的需求。根据规划，到2020年，我国电源装机容量将达到10亿~12亿kW。为满足我国未来电力需求快速增长的需要，迫切需要通过自主创新，提高电力系统的供电能力。国家电网公司在认真分析我国电力工业和电网发展的现状及未来发展趋势的基础上，提出了加快建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展的坚强国家电网的战略目标。

特高压输电具备超远距离、超大容量、低损耗送电的特点，建设特高压电网，促进大煤电、大水电、大核电、大规模可再生能源建设，能够推进资源的集约开发和高效利用，缓解环境压力，节约土地资源，实现能源资源在全国乃至更大范围的优化配置，具有显著的经济效益和社会效益。

2005年，国家电网公司坚持自主创新，以科学严谨的态度，组织国内相关电力科研教学、规划设计、设备制造、运行管理等单位，在借鉴、汲取国际上特高压输电经验和总结国内20多年研究成果的基础上，对特高压输电关键技术研究进行了全面、系统的规划，组织开展了涵盖系统特性、电磁环境、外绝缘特性、过电压与绝缘配合、设备制造和试验、运行、施工技术等多个方面的课题研究，取得了100多项重大科研成果。

2006年8月,国家电网公司晋东南—南阳—荆门1000kV特高压交流试验示范工程开工建设,预计2009年建成投产。今后几年将陆续建设陕北—晋东南—南阳—荆门—武汉的中线工程及淮南—皖南—浙北—上海的东线工程。与此同时,特高压直流输电工程也在按计划稳步推进。在2020年前后,将建成覆盖华北—华中—华东的坚强的交流特高压同步电网,同时建设西南大型水电基地 $\pm 800\text{kV}$ 特高压直流送出工程,共同构成连接各大电源基地和主要负荷中心的特高压交直流混合电网。届时特高压电网传输容量将超过2.6亿kW。

为了培养特高压电网科研、建设、运行、维护、管理等工作所需人才,加强对特高压电网工程技术人员的培训,促进特高压电网建设进程,国家电网公司组织参与特高压电网建设的专家和技术人员,编写了《特高压交流输电技术丛书》。这套书总结了我国从事特高压交流输电关键技术研究成果,凝聚了我国电力科技工作者集体的智慧。这套书包括五个方面的研究成果,即《特高压交流输电系统外绝缘》《特高压交流输电系统过电压与绝缘配合》《特高压交流输电工程电磁环境》《特高压交流电气设备》和《特高压交流输电线路维护与检测》。这套丛书的出版,是对我国特高压输电技术已取得的科研成果的总结和归纳,能为从事特高压电网科研试验、规划设计、设备制造、施工建设、运行管理等工作的人员提供指导,为高等院校师生了解最前沿的特高压输电技术提供参考,为今后特高压输电技术的进一步研究和特高压电网的建设、运行提供借鉴。

特高压输电是当今世界最先进的送电技术,随着特高压电网在中国的建设,我们仍会面临新的课题和大量工作。本书仅是我国特高压输电技术科研人员实践的总结,旨在为工程技术人员今后开展相关工作提供指导和借鉴,书中不足之处,敬请读者指正。

编 者

2008年6月

前言

绪论	1
----------	---

第一章 特高压输电线路防雷	9
---------------	---

第一节 特高压线路雷击特点	9
第二节 特高压线路雷电性能计算	12
第三节 雷击跳闸故障判别	16
第四节 特高压线路雷电防护措施	19
第五节 雷电定位系统原理及应用	23

第二章 特高压输电线路防污闪	36
----------------	----

第一节 绝缘子污闪及积污特性	36
第二节 长串绝缘子的污闪特性	45
第三节 影响绝缘子闪络的主要因素	50
第四节 绝缘子的污秽检测	53
第五节 污闪防治技术及对策	55

第三章 特高压输电线路检测	71
---------------	----

第一节 不良绝缘子检测	71
第二节 验电作业	79

第三节	杆塔接地装置检测·····	84
第四节	导地线与接续金具检测·····	92
第五节	导线弧垂的检测·····	94
第六节	杆塔倾斜及检测·····	97
第七节	红外与紫外检测技术 ·····	100
第八节	直升飞机在特高压线路检测中的应用 ·····	124
第九节	检测技术的研究新动态 ·····	130

第四章 特高压输电线路带电作业 136

第一节	安全距离和组合间隙 ·····	136
第二节	绝缘工具 ·····	151
第三节	安全防护 ·····	152

参考文献 ····· 163

后记 ····· 164

绪 论

一、特高压输电的发展概况

建设创新型国家、构建资源节约型和环境友好型社会，对加快电网发展提出了新的更高的要求。国家电网公司作为能源工业自主创新的重要主体之一，肩负着推动创新型国家建设的重任，负有构建资源节约型和环境友好型社会的责任。为此，国家电网公司作出了依靠科技进步与创新，建设特高压电网的战略决策。建设特高压电网有利于充分发挥电网大范围优化能源资源配置的重要作用；有利于促进一次能源的高效集约开发和利用；有利于促进电网、电源协调发展；有利于促进电力工业技术装备升级，减少能源消耗，节约土地资源和投资；有利于统筹利用环境容量，缓解能源和环境对国民经济发展的制约。发展特高压电网有助于全面提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力，是建设创新型国家、构建资源节约型和环境友好型社会的重大举措，充分体现了电力科技工作敢为人先，敢于走在世界电网科技发展的前列，占领世界电网科技制高点的决心与信心。

20 世纪 70 ~ 80 年代，前苏联、美国、意大利、日本、巴西、加拿大等国家先后开展了特高压交流输电技术的试验研究，前苏联和日本在试验研究结果的基础上，建成了特高压输电工程并投入运行。现均降压运行，主要是由于经济和政治的原因导致电力负荷增长缓慢，无负荷需求，而并不是技术原因和设备运行可靠性问题所致。前苏联和日本的成功经验可供借鉴，但不能照搬。我国的系统条件和技术要求与前苏联和日本等国均有不同，随着现代制造水平和技术水平的提高，我国将建设以特高压电网为骨干网架的坚强国家电网，实现大容量、

远距离输电，建设安全、经济、高效和环境友好型电网。因此，我国发展特高压输电技术，必须结合我国电网的实际情况和发展趋势，认真研究，具体实践，走出一条适合中国国情的自主创新之路。

电力设备技术具有向下兼容性，高一级电压的设备对技术和工艺的要求更高，特高压输电技术处于电力技术的制高点。自主开发特高压输电技术及其设备，不仅有利于提升我国电网技术、电力设备制造技术和相关行业的技术装备水平，而且有利于国内电力设备制造企业在本土市场，乃至国际市场占据更大份额，使我国由电力大国变成电力强国和电力技术输出国。

我国采用特高压输电必须依靠自主创新，关键是结合中国电网发展需求，在更高的起点上发展特高压技术。

我国地域广阔，电网运行条件复杂，在特高压输电技术研究和工程实践上面临着更多的挑战。我国高海拔、重污秽、覆冰、高地震烈度等环境特点对设备材料、结构设计和施工提出了更高要求；大件运输、节省占地、满足环保要求都需要创新性设计；需要解决特高压电网无功和电压控制、超大规模电网的安全稳定控制等一系列确保电网安全稳定经济运行的技术难题。发展特高压电网，设备是关键。特高压电网的建设对于国内输电设备制造企业来说，既是发展机遇，同时也是对技术实力、工艺水平、生产能力和管理水平的一次检阅。特高压开关、套管等关键设备的国产化，对于促进电工制造业的跨越式发展和科技创新能力的提升具有重大战略意义，是努力提高自主创新能力的具体实践。此外，在特高压电网规划设计、试验研究、建设施工、运行维护等技术领域需要开展深入、系统的研究。因此，特高压电网建设必将是一个跨行业、系统性的创新工程。

建设特高压电网，是世界电网发展领域的一项崭新事业，处于电网科技发展的前沿。实现特高压输电技术的自主创新，不仅可以实现我国电网重大关键技术的突破，提高自主创新能力，也将使我国抢占

世界电网技术的制高点，提高核心竞争力，推动电力工业的可持续发展。

我国十分重视特高压输电技术的研究，把它作为特高压电网建设的关键环节，并强调自主创新是实现特高压电网建设的重要保证。从1986年开始，我国将特高压输电技术研究列入国家“七五”、“八五”和“十五”科技攻关计划，从跟踪特高压输电技术在国际上的发展，收集整理国际上的特高压研究成果，到结合我国具体工程充分论证特高压输电的可行性和开展特高压输电系统外绝缘特性试验研究，为特高压输电技术研究积累了宝贵的经验。我国西北750kV输变电国产化示范工程的顺利投产和成功实践，不仅充分展示了我国自主创新的能力，而且大大地提高了我国输变电设备的制造能力和水平，为特高压输电技术装备研发和应用创造了条件，增强了自主创新的信心。

国家电网公司十分重视特高压电网试验研究基础设施的建设，不断健全特高压输电技术试验手段，为科技创新提供良好的条件。1996年在原武汉高压研究所建成了我国第一段200m的特高压交流试验研究线路，用于开展特高压输电系统外绝缘性能 and 环境影响的研究；2004年在国网电力建设研究院建成特高压杆塔试验站，用于开展特高压电网杆塔、线路机械特性试验研究。目前，国家电网公司正在建设特高压交流试验基地和特高压直流试验基地，为更加系统地开展特高压输电系统电磁环境、外绝缘特性、电晕特性、带电作业等研究及特高压输电设备的长期带电考核提供必要的条件。

国家电网公司于2005年全面启动特高压关键技术研究工作，组织国内相关电力科研、规划、设计、运行、设备制造等单位，在借鉴、汲取国际上特高压输电经验和总结国内20多年研究成果的基础上，对特高压关键技术研究进行了全面、系统的规划，组织安排研究课题126项，课题范围涵盖了系统特性、电磁环境、外绝缘特性、过电压与绝缘配合、设备技术、试验技术、运行技术、施工技术等多个方面，充

分体现了国家电网公司对在建设特高压电网中发挥科技创新作用的高度重视,以及对建设特高压电网的科学严谨态度。

通过认真系统的研究,相继取得了一系列重要的创新性研究成果:

(1) 综合考虑电网安全、经济性能、设备研制能力、海拔高度和污秽情况,国家电网公司提出了我国特高压电网标准的建议,即交流特高压电网的标称电压为 1000kV,最高运行电压为 1100kV,提出我国特高压电网过电压水平及主要电气设备的绝缘水平,初步形成我国主要特高压输电设备的技术规范和技术标准。

(2) 为实现建设环境友好型特高压输变电工程的目标,确立了保持特高压交流输电的电磁环境影响指标限值与我国 500kV 输电工程相当的原则。研究表明,对于 1000kV 特高压单回输电线路,导线采用 $8 \times \text{LGJ}-500$ 及以上的分裂,导线最小高度在 15m 以上时,可听噪声不大于 55dB(A)、无线电干扰不大于 58dB($\mu\text{V}/\text{m}$),完全满足相应的国家环保标准要求。提出的我国特高压输电工程电磁环境控制指标及工程环境影响评价报告,已获国家环境保护总局的批复同意。

(3) 特高压输电关键技术研究取得了重大突破。试验研究表明,对于以空气为主要绝缘的 1000kV 特高压输电线路,特高压输电系统外绝缘操作电压特性仅处在放电饱和曲线的初始阶段,并不是以往想象中的“增加空气间隙尺寸已不能满足线路空气绝缘的要求”。操作冲击电压所要求的铁塔最小间隙距离为 6.7m,工频电压所要求的铁塔最小间隙距离为 2.7m,以此为间隙圆所要求的铁塔塔头尺寸,在设计上不需要进行特殊的设计处理。根据绝缘子污秽特性的试验结果,二级污秽地区选用国内已开发制造的结构高度为 195mm、300kN 的瓷或玻璃绝缘子 54 片,三级及以上污秽地区选用国内已开发制造的特高压线路复合绝缘子,其结构长度为 10.5m。根据研究结果设计并加工的特高压输电线路铁塔(含绝缘子串及连接金具)顺利通过了电气特性试验,证明其完全能满足特高压工程的要求。另外,特高压输电无功和电压

控制研究、超大规模交直流互联电网安全稳定控制、过电压与绝缘配合、防雷技术、特高压交流和直流输电保护控制系统、多分裂导线综合防舞措施等研究成果已达到国际先进水平。

(4) 特高压输电设备国产化取得重大进展。目前,沈阳、西安、保定三家变压器制造公司已为特高压交流试验基地分别制造了一相 1000kV, 40MVA 的变压器(其套管由西安电瓷公司制造),并通过了严格的型式试验;西瓷、抚瓷开发的 1000kV 避雷器采用 4 柱并联结构,由 5 个电气元件组成,均通过了型式试验,其保护特性及电气和机械性能达到国际先进水平。特高压变压器及其套管、避雷器和 CVT 等设备的研制成功,消除了以往认为“百万伏高电压设备的制造难度和成本太高,存在巨大的技术和经济风险”的担忧。特高压电抗器/可控电抗器、罐式断路器和 CVT 等特高压交流主设备,以及二次保护装置等特高压主设备,国内设备制造企业均已具备研制基础和生产能力。通过集成创新和引进消化再创新,重点攻克气体绝缘全封闭组合电器(GIS)开关,将逐步实现特高压输变电设备的全面国产化,为特高压工程建设奠定坚实基础。

研究表明,采用特高压输电在我国不仅技术上可行,完全满足电磁环境的要求和绝缘特性的要求,而且特高压电网的安全运行和特高压设备的国产化可以得到保证。

我国特高压交流试验示范工程正在紧锣密鼓的建设之中,各项科研项目经认真细致的试验研究,得到的创新性成果一方面验证了国际大电网组织(CIGRE)专题工作组,在综合分析各国对特高压技术的研究工作后指出“特高压技术没有难以克服的技术问题”的结论是正确的,更重要的是为我国特高压工程的实施提供了科学的、符合国情的、强有力的技术支撑,全部研究成果已用于特高压交流试验示范工程之中,为努力提高自主创新能力进行了卓有成效的实践。世界性的电力科技难题在中国,电力科技创新的动力在中国。立足自主创新,

我国完全有能力建成代表世界电力最高科技水平的特高压电网，为建设创新型国家，为世界高压输电领域作出中国应有的贡献。

二、特高压交流输电关键技术

我国发展特高压交流输电，主要定位于国家电网骨干网架的建设和跨大区联网。

特高压交流输电的主要技术特点：

(1) 特高压交流输电中间可以落点，具有网络功能，可以根据电源分布、负荷布点、输送电力、电力交换等实际需要构成国家特高压骨干网架。特高压交流电网的突出优点是：输电能力大、覆盖范围广、网损小、输电走廊明显减少。

(2) 随着电力系统互联电压等级的提高和装机容量的增加，等值转动惯量加大，电网同步功率系数将逐步加强。

(3) 特高压交流输电线路产生的充电无功功率约为 500kV 的 4 ~ 5 倍，为了抑制工频过电压，线路一般需要装设并联电抗器。

本套丛书针对以上这些技术特点，总结了我国从事特高压交流输电关键技术研究成果，是一套凝聚了我国电力科技工作者智慧的集体结晶。本次将要推出的是五个方面的研究成果，即《特高压交流输电系统外绝缘》《特高压交流输电系统过电压与绝缘配合》《特高压交流输电工程电磁环境》《特高压交流电气设备》和《特高压交流输电线路维护与检测》。

本书是《特高压交流输电线路维护与检测》分册。1000kV 特高压交流输电线路在整个电网中具有重要作用，其运行的可靠性要求较现有的超高压线路更高，而维护与检测是保证线路建成后安全稳定运行的重要方式之一。因此，有必要根据 1000kV 特高压交流输电线路的特点、特高压交流输电线路关键技术研究成果，结合超高压线路的运行维护经验，提出特高压交流输电线路的运行维护、故障防治和带电作业等技术方法与措施，以保证线路的安全稳定运行。

与超高压线路相比，特高压交流输电线路具有以下特点：

(1) 线路的结构参数高。1000kV 特高压交流输电线路的杆塔高、塔头尺寸大、导线分裂数多、绝缘子串长、绝缘子片数多、吨位大。

(2) 线路的运行参数高。线路的额定电压为我国最高的电压等级，带电体周围的电场强度较高。

(3) 线路长、沿线地理环境、气象环境复杂。特高压交流输电线路途经山区、丘陵、采空区、江河等多种地形，沿线地质地貌复杂，所经地区还会遇上重污、覆冰、强风、雷暴等极端气象条件。

(4) 安全运行的可靠性要求高。由于特高压交流输电线路的输送容量大，在电网中的地位重要，因此必须确保其安全运行的高度可靠性。

1000kV 特高压输电线路这些特点决定了线路投产后的运行维护将与现有的高压、超高压线路存在较大的不同。因此，本书根据 1000kV 特高压交流线路的特点，针对线路的防雷、防污闪、检测及带电作业等运行维护中的关键技术问题，在广泛调研的基础之上，通过深入分析、研究和总结而成，以期为特高压线路的运行维护提供参考。

本书从四个方面总结了我国特高压交流输电线路运行维护与检测技术的研究成果。

(1) 特高压输电线路防雷。本书在对超高压线路雷击故障特点的调研和分析的基础上，总结了线路雷击故障的规律，研究了特高压线路的雷击特点，充分考虑各种影响因素，计算了特高压线路的反击跳闸率和绕击跳闸率，并提出了降低杆塔接地电阻、减小保护角等特高压线路的雷电防护措施，介绍了雷击故障和类型的判别方法，阐述了雷电定位系统的构成、原理及应用。

(2) 特高压输电线路防污闪。本书分析了污秽种类及常见成分、绝缘子积污规律、影响积污的因素等绝缘子污闪及积污特性，根据特高压交流输电线路的特点，试验研究了污闪特性与串长关系、双串绝

缘子的污闪特性、V形串绝缘子的污闪特性、串数对污闪特性的影响、灰密对污耐压特性的影响、上下表面不均匀积污比对污耐压特性影响等长串绝缘子的污闪特性，归纳了污秽成分、海拔高度、复合绝缘材料等绝缘子闪络的影响因素，总结了污层电导率法、泄漏电流法、等值盐密法等绝缘子的污秽检测方法和原理，提出了选择合理爬距、应用复合绝缘子、清扫和水冲洗、使用防污闪涂料等污闪的防治技术及对策。

(3) 特高压输电线路检测。本书通过分析比较，总结了不良绝缘子检测、验电作业、杆塔接地装置检测、导地线与接续金具检测、导线弧垂的检测和杆塔倾斜检测等各种线路检测的方法、原理及应用，整理归纳了红外与紫外检测技术的原理、特点及应用，介绍了直升飞机在特高压线路检测中的应用情况，并对输电线路智能巡检系统等检测技术的研究新动态做了阐述。

(4) 特高压输电线路带电作业。本书针对特高压线路的特点，在大量试验研究和分析的基础上，详细论述了特高压线路带电作业的安全距离和组合间隙、带电作业绝缘工具和带电作业时作业人员安全防护等相关问题。

目前，我国交流特高压输电线路还在建设之中，随着今后线路的正式投运，在运行维护技术的研究、检测设备的研制、检测方法的标准化、故障防治技术及措施等方面的工作都将不断深入，本书将在深化研究、总结经验的基础上不断补充和完善，以满足特高压线路运行维护的需要。通过科研、设计、设备研制、运行人员的共同努力，全面实现线路的专业化、规范化、标准化管理，减少和防范线路故障，提高特高压线路安全运行水平。

特高压输电是当代电力技术发展的重要阶段性标志。随着特高压电网的建设和运营，新的课题还将不断出现；随着特高压关键技术的突破，特高压输电技术必将不断完善和发展。

特高压输电线路防雷

输电线路分布区域广，绵延数百乃至上千公里，有些线段处于地形气象条件复杂的地区，容易遭受雷击。雷害故障在线路的故障总数中占较大比例，而且线路落雷后沿线传入的侵入波又威胁变电站内的电气设备安全，是造成变电站事故的重要因素。加强输电线路防雷是保证电力系统供电可靠性的重要环节。

第一节 特高压线路雷击特点

国内外高压、超高压线路运行经验表明，雷害是造成线路故障的主要原因之一。据统计，2003 年全国 66 ~ 500kV 输电线路共发生跳闸 3343 次，其中因雷击引起的跳闸 1345 次，占总跳闸次数的 40.23%，位居各类故障的第一位。2004 年，国家电网公司所属系统 220 ~ 500kV 输电线路共发生跳闸 1253 次，其中因雷击造成跳闸 410 次，占总跳闸次数的 32.72%，位居各类故障的第一位。2005 年，国家电网公司所属系统 110 ~ 500kV 线路共发生跳闸 2297 次，其中因雷击造成跳闸 797 次，占总跳闸次数的 34.70%，位居各类故障的第一位。近些年来，雷击跳闸一直处于线路各类故障的第一位，雷害已成为影响输电设备安全运行的重要因素。

雷击跳闸往往引起绝缘子闪络放电，造成绝缘子表面存在闪络放电痕迹。一般来说，绝缘子发生雷击放电后，铁件上有熔化痕迹，瓷