

95G335-3

单层工业厂房钢筋混凝土柱

中柱

中国建筑标准设计研究所出版

GUOJI AJIANZHUBIAOZHUNSHENJ 95G335-3

国家建筑标准设计图集改号对照表

结构专业

序号	原图集号	新图集号	合订本号	序号	原图集号	新图集号	合订本号	序号	原图集号	新图集号	合订本号
1	00G211 (一)~(四)	00G211-1~4	G211-1~4 (2000年合订本)	10*	96G353 (四)~(六)	96G353-4~6	G353-4~6 (1998年合订本)	19	96G443 (一)~(三)	96G443-1~3	G443-1~3 (2000年合订本)
2	99SG212 (一)~(四)	99SG212-1~4	SG212-1~4 (2001年合订本)	11	95G358 (一)~(五)	95G358-1~5	G358-1~5 (1997年合订本)	20*	00G514 (一)~(二)	00G514-1~2	G514-1~2 (2001年合订本)
3	95G314 (一)~(二)	95G314-1~2	G314-1~2 (2000年合订本)	12*	98G359 (一)~(四)	98G359-1~4	G359-1~4 (2000年合订本)	21*	00G514 (三)~(四)	00G514-3~4	G514-3~4 (2001年合订本)
4*	95G323 (一)~(二)	95G323-1~2	G323-1~2 (2000年合订本)	13	96G370 (一)~(三)	96G370-1~3	G370-1~3 (2000年合订本)	22*	00G514 (五)	00G514-5	
5*	97G329 (一)~(九)	97G329-1~9	G329-1~9 (1998年合订本)	14	92G410 (一)~(四)	92G410-1~4	G410-1~4 (1998年合订本)	23*	00G514 (六)	00G514-6	
6	95G335 (一)	95G335-1		15	95G415 (一)~(五)	95G415-1~5	G415-1~5 (1998年合订本)	24*	98G517 (一)~(五)	98G517-1~5	G517-1~5 (1999年合订本)
7	95G335 (二)	95G335-2		16	95G415 (六)~(十)	95G415-6~10	G415-6~10 (1998年合订本)	25	96SG613 (一)~(二)	96SG613-1~2	SG613-1~2 (1998年合订本)
8	95G335 (三)	95G335-3		17	96G433 (一)~(二)	96G433-1~2	G433-1~2 (2000年合订本)				
9*	96G353 (一)~(三)	96G353-1~3	G353-1~3 (1998年合订本)	18	95G439 (一)~(三)	95G439-1~3	G439-1~3 (1998年合订本)				

注: 1. 带“*”为第一批改号图集, 完成改号时间为2002年7月1日前。

2. 其余为第二批改号图集, 完成改号时间为2003年1月1日前。

说 明

根据建设部原勘察设计院《关于同意国家建筑标准设计图集调整方案的复函》([2000]建设技字第 23 号), 中国建筑标准设计研究所对归口管理的国家建筑标准设计图集进行了清理和调整。按照新的分类、编号原则, 原图集《单层工业厂房钢筋混凝土柱》(中柱)的图集号 95G335 (三) 改为 95G335-3。

本图集对原图集的封面、目录首页及每页图集号进行了修改; 同时, 由于图集中所引用或涉及的其他图集号发生变化, 本图集也对此进行了相应的修改, 增加本说明后重新印刷, 原图集号停止使用。

单层工业厂房钢筋混凝土柱

批准部门 中华人民共和国建设部 批准文号 建设[1996] 327号

主编单位 中国建筑东北设计研究院 统一编号 GJBT-369

实行日期 1996年6月 日 图集号 95G335-3

主编单位负责人 宋天

主编单位技术负责人 李清华

技术审定人 王婉灵

设计负责人 陈正记

图 名	页	图 名	页	图 名	页
目 录	1~2	ZZ007~XX,007c~XX 模板及配筋图	40~45	ZZ014~XX,014c~XX 模板及配筋图	82~87
说 明	3	ZZ607~XX,607c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ614~XX,614c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ001~X,001c~X 模板及配筋图	4~9	ZZ607~XX,707c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ714~XX,714c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ001~X,601c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ607~XX,807c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ814~XX,814c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ001~X,701c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ008~XX,008c~XX 模板及配筋图	46~51	ZZ015~XX,015c~XX 模板及配筋图	88~94
ZZ001~X,801c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ608~XX,608c~XX 模板及配筋图		ZZ615~XX,615c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ002~X,002c~X 模板及配筋图	10~15	ZZ608~XX,708c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ715~XX,715c~XX 模板及配筋图	95~100
ZZ002~X,602c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ608~XX,808c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ815~XX,815c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ002~X,702c~X 模板及配筋图	16~21	ZZ009~XX,009c~XX 模板及配筋图	52~57	ZZ016~XX,016c~XX 模板及配筋图	101~106
ZZ002~X,802c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ609~XX,609c~XX 模板及配筋图		ZZ616~XX,616c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ003~X,003c~X 模板及配筋图	22~27	ZZ609~XX,709c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ716~XX,716c~XX 模板及配筋图	107~112
ZZ003~X,603c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ609~XX,809c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ816~XX,816c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ003~X,703c~X 模板及配筋图	28~33	ZZ010~XX,010c~XX 模板及配筋图	58~63	ZZ017~XX,017c~XX 模板及配筋图	113~118
ZZ003~X,803c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ610~XX,610c~XX 模板及配筋图		ZZ617~XX,617c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ004~X,004c~X 模板及配筋图	34~39	ZZ610~XX,710c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ717~XX,717c~XX 模板及配筋图	
ZZ004~X,604c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ610~XX,810c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ817~XX,817c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ004~X,704c~X 模板及配筋图		ZZ011~XX,011c~XX 模板及配筋图	64~69	ZZ018~XX,018c~XX 模板及配筋图	
ZZ004~X,804c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ611~XX,611c~XX 模板及配筋图		ZZ618~XX,618c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ005~X,005c~X 模板及配筋图		ZZ611~XX,711c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ718~XX,718c~XX 模板及配筋图	
ZZ005~X,605c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ611~XX,811c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ818~XX,818c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ005~X,705c~X 模板及配筋图		ZZ012~XX,012c~XX 模板及配筋图	70~75	ZZ019~XX,019c~XX 模板及配筋图	
ZZ005~X,805c~X 钢筋表,经济指标表		ZZ612~XX,612c~XX 模板及配筋图		ZZ619~XX,619c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ006~XX,006c~XX 模板及配筋图		ZZ612~XX,712c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ719~XX,719c~XX 模板及配筋图	
ZZ006~XX,606c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ612~XX,812c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ819~XX,819c~XX 钢筋表,经济指标表	
ZZ006~XX,706c~XX 模板及配筋图		ZZ013~XX,013c~XX 模板及配筋图	76~81		
ZZ006~XX,806c~XX 钢筋表,经济指标表		ZZ613~XX,613c~XX 模板及配筋图			
		ZZ613~XX,713c~XX 钢筋表,经济指标表			
		ZZ613~XX,813c~XX 钢筋表,经济指标表			

目 录

图集号 95G335-3

页 1

图 名	页
ZZ020-XX,020c-XX 模板及配筋图	119~124
ZZ620-XX,620c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ720-XX,720c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ820-XX,820c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ021-XX,021c-XX 模板及配筋图	125~130
ZZ621-XX,621c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ721-XX,721c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ821-XX,821c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ022-XX,022c-XX 模板及配筋图	131~137
ZZ622-XX,622c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ722-XX,722c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ822-XX,822c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ023-XX,023c-XX 模板及配筋图	138~144
ZZ623-XX,623c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ723-XX,723c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ823-XX,823c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ024-XX,024c-XX 模板及配筋图	145~151
ZZ624-XX,624c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ724-XX,724c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ824-XX,824c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ025-XX,025c-XX 模板及配筋图	152~158
ZZ625-XX,625c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ725-XX,725c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ825-XX,825c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ026-XX,026c-XX 模板及配筋图	159~165
ZZ626-XX,626c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ726-XX,726c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ826-XX,826c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ027-XX,027c-XX 模板及配筋图	166~172
ZZ627-XX,627c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ727-XX,727c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ827-XX,827c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ028-XX,028c-XX 模板及配筋图	173~178
ZZ628-XX,628c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ728-XX,728c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ828-XX,828c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ029-XX,029c-XX 模板及配筋图	179~184
ZZ629-XX,629c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ729-XX,729c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ829-XX,829c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ030-XX,030c-XX 模板及配筋图	185~190
ZZ630-XX,630c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ730-XX,730c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ830-XX,830c-XX 模板表,经济指标表	


图 名	页
ZZ031-XX,031c-XX 模板及配筋图	191~197
ZZ631-XX,631c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ731-XX,731c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ831-XX,831c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ+15-XX ~ ZZ+31-XX 剖面配筋图	198
ZZ+15c-XX ~ ZZ+31c-XX 剖面配筋图	
ZZ032-XX,032c-XX 模板及配筋图	199~205
ZZ632-XX,632c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ732-XX,732c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ832-XX,832c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ033-XX,033c-XX 模板及配筋图	206~212
ZZ633-XX,633c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ733-XX,733c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ833-XX,833c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ034-XX,034c-XX 模板及配筋图	213~219
ZZ634-XX,634c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ734-XX,734c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ834-XX,834c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ035-XX,035c-XX 模板及配筋图	220~226
ZZ635-XX,635c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ735-XX,735c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ835-XX,835c-XX 模板表,经济指标表	
ZZ+32-XX ~ ZZ+35-XX 剖面配筋图	227
ZZ+32c-XX ~ ZZ+35c-XX 剖面配筋图	
楼梯井详图	228

说 明


- 一、本图是为多层工业厂房钢筋混凝土柱的中柱施工图。
- 二、本图量所有尺寸(除注明者外)均以毫米为单位。
- 三、代号说明:



四、对8度地震区, 柱顶设有纵向通长水平压杆, 需增设抗震预埋件, 其位置见图1。
 M-5 详见本图集第228页。



五、柱子若起吊方法, 采用两点吊法翻身, 一点起吊, 翻身点位置见95G335-2图4所示。吊环应采用I级钢筋制作, 禁止使用冷加工钢筋。吊环插入柱长度不宜小于30d, 见图2, 吊环直径见表1。



吊环直径表 表1

柱模数号	吊环直径
ZZ001~ZZ006	φ22
ZZ007~ZZ016	φ25
ZZ017~ZZ031	φ28
ZZ032~ZZ035	φ32

六、其 他

- 1、有关采用材料; 钢筋混凝土要求; 柱的制作、运输与堆放; 柱的安装、检验与验收等说明见95G335-2。
- 2、侧面配筋图及经济指标表中, 柱模数代号中的“*”符号, 表示抗震设防烈度为6、7、8度(非抗震为0)。
- 3、经济指标表中未含预埋件和柱与砖墙、圈梁拉结筋的重量。

说 明


图 号 95G335-3
页 3




ZZ 001-X 模板图




ZZ 001c-X 模板图




ZZ 001-X, 001c-X 配筋图




(用于无②号筋)



(用于配有4根②号筋)



(用于配有8根②号筋)



注: 1. 钢筋表见本册第5页。

2. 经济指标表见本册第9页。

ZZ 001-X, 001c-X 模板及配筋图

图号: 95GJ35-3

页: 4


		明 露 鋼 接 裝																							
圖 號	圖 形	長 度 (mm)	樣 數		樣 數		樣 數		樣 數		樣 數		樣 數		樣 數		樣 數		樣 數		樣 數		樣 數		
			直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	直 徑 (mm)	
柱 中			Z2001-1		Z2001-2		Z2001-3		Z2001-4		Z2001-5		Z2001-6		Z2001-7										
1		6450	4	16	4	20	4	16	4	20	4	22	4	20	4	25									
2		6450				4	16	4	18	4	22	8	20	8	20										
3		1980	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12									
4		1980	3	6	2	6	3	6	3	6	2	6	2	6											
5		2010													2	8									
6		1760	30	6	20	6	30	6	30	6	20	6	20	6											
7		1810													20	8									
8		1290											20	6											
柱 中			Z2001c-1		Z2001c-2		Z2001c-3		Z2001c-4		Z2001c-5		Z2001c-6		Z2001c-7										
1		6450	4	16	4	20	4	16	4	20	4	22	4	20	4	25									
2		6450				4	16	4	18	4	22	8	20	8	20										
3		1980	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12									
4		1980	3	6	2	6	3	6	3	6	2	6	2	6											
5		2010													2	8									
6		1760	30	6	20	6	30	6	30	6	20	6	20	6											
7		1810													20	8									




601-X
ZZ 701c-X 模架图
801-X




601c-X
ZZ 701c-X 模架图
801c-X



601-X, (601c-X)
ZZ 701c-X, (701c-X) 模架图
801-X, (801c-X)



601c-X
ZZ 701c-X 附加构造详图
801c-X



(用于无②号筋)

(用于配有4根②号筋)

[illegible]

附：1. 土壤鹽漬化程度：(1) 輕度，(2) 中度，(3) 重度，(4) 極度。

表 2 继续表

钢 材 用 量 表

柱 号	Ⅱ 级 钢 筋 (kg)				Ⅲ 级 钢 筋 (kg)				附 属 构 件 重量 (kg/m³)	柱 号	Ⅱ 级 钢 筋 (kg)				Ⅲ 级 钢 筋 (kg)				附 属 构 件 重量 (kg/m³)									
	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ18	Φ20			Φ22	Φ25	Φ28	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14		Φ16	Φ18	Φ20	Φ22	Φ25	Φ28			
Z2001-1	13.6			5.3		40.7						59.6	45.2	Z2001-5	9.1			5.3							154.0		168.3	127.5
Z2001c-1	13.6			5.3		40.7						59.6	45.2	Z2001c-5	9.1			5.3							154.0		168.3	127.5
Z2601-1	18.8			5.3		40.7						64.8	48.1	Z2601-5	16.1			5.3							154.0		175.3	132.8
Z2601c-1	7.4	34.5		5.3		55.7						102.9	78.0	Z2601c-5	5.1	41.0		5.3		8.9					154.0		214.2	161.8
Z2701-1	8.6	18.6		5.3		40.7						73.2	55.4	Z2701-5	5.9	18.6		5.3							154.0		183.7	138.7
Z2701c-1	7.4	22.2	20.1	5.3		55.7						119.6	83.8	Z2701c-5	5.1	26.5	23.6	5.3		8.9					154.0		223.3	169.2
Z2801-1	8.6	18.6		5.3		40.7						73.2	55.4	Z2801-5	5.9	18.6		5.3							154.0		183.7	138.2
Z2801c-1	7.4		56.1	5.3		55.7						124.5	94.3	Z2801c-5	5.1		66.8	5.3		8.9				154.0		240.0	181.8	
Z2001-2	9.1			5.3								78.0	59.1	Z2001-6	14.6			5.3						190.9		210.7	159.7	
Z2001c-2	9.1			5.3								78.0	59.1	Z2001c-6	14.6			5.3						190.9		210.7	159.7	
Z2601-2	18.1			5.3								85.0	64.4	Z2601-6	25.1			5.3						190.9		221.3	167.7	
Z2601c-2	5.1	34.5		5.3		15.0						123.5	93.5	Z2601c-6	8.7	40.2		5.3		8.9				190.9		253.9	192.4	
Z2701-2	5.9	18.6		5.3								93.4	70.7	Z2701-6	10.0	27.8		5.3						190.9		233.9	177.2	
Z2701c-2	5.1	22.2	20.1	5.3		15.0						131.2	99.4	Z2701c-6	8.7	28.0	19.9	5.3		8.9				190.9		261.6	188.2	
Z2801-2	5.9	18.6		5.3								93.4	70.7	Z2801-6	10.0	27.8		5.3						190.9		233.9	177.2	
Z2801c-2	5.1		56.1	5.3		15.0						145.0	109.9	Z2801c-6	8.7		65.2	5.3		8.9				190.9		278.9	211.3	
Z2001-3	13.6			5.3		81.4						100.3	76.0	Z2001-7		26.8		5.3					99.4		258.7	196.0		
Z2001c-3	13.6			5.3		81.4						100.3	76.0	Z2001c-7		26.8		5.3					99.4		258.7	196.0		
Z2601-3	18.8			5.3		81.4						105.5	79.9	Z2601-7		46.1		5.3					127.3		278.1	210.6		
Z2601c-3	7.4	41.0		5.3		90.3						144.0	109.1	Z2601c-7		56.1		5.3		8.9			127.3		297.0	225.0		
Z2701-3	8.6	18.6		5.3		81.4						113.9	86.3	Z2701-7		46.1		5.3					127.3		278.1	210.6		
Z2701c-3	7.4	26.5	23.6	5.3		90.3						153.1	116.0	Z2701c-7		43.9	19.9	5.3		8.9			127.3		304.6	230.6		
Z2801-3	8.6	18.6		5.3		81.4						113.9	86.3	Z2801-7		46.1		5.3					127.3		278.1	210.6		
Z2801c-3	7.4		66.8	5.3		90.3						169.6	128.6	Z2801c-7		15.9	65.2	5.3		8.9			127.3		322.0	243.9		
Z2001-4	13.6			5.3			51.5	63.6				134.1	101.6															
Z2001c-4	13.6			5.3			51.5	63.6				134.1	101.6															
Z2601-4	18.8			5.3			51.5	63.6				139.2	105.5															
Z2601c-4	7.4	41.0		5.3		8.9	51.5	63.6				177.7	134.7															
Z2701-4	8.6	18.6		5.3			51.5	63.6				147.6	111.8															
Z2701c-4	7.4	26.5	23.6	5.3		8.9	51.5	63.6				186.9	141.6															
Z2801-4	8.6	18.6		5.3			51.5	63.6				147.6	111.8															
Z2801c-4	7.4		66.8	5.3		8.9	51.5	63.6				203.5	154.2															

混 凝 土 用 量 表

柱 号	柱 重 (t)	混 凝 土 强 度 等 级	体 积 (m³)
Z2001-1,2,3,4,5,6,7	3.3	C20	1.320
Z2001c-1,2,3,4,5,6,7	3.3	C20	1.320
Z2601,201,801-1,2,3,4,5,6,7	3.3	C20	1.320
Z2601c,201c,801c-1,2,3,4,5,6,7	3.3	C20	1.320


注: 柱模板代号中“*”符号, 表示抗震设防烈度为 6.7.8 度 (非抗震为 0)。




ZZ 002-X 模板图



ZZ 002c-X 模板图



ZZ 002-X, 002c-X 配筋图



注: 1. 钢筋表见本册第 11 页。

2. 经济指标表见本册第 15 页。

ZZ 002-X, 002c-X 模板及配筋图

图号: 90G335-3
页: 10

男 姓 姓 名


[illegible]



602-X
ZZ 702-X 模板图
802-X




602c-X
ZZ 702c-X 模板图
802c-X




602-X, (602c-X)
ZZ 702-X, (702c-X) 配筋图
802-X, (802c-X)


④ ⑤ ⑥ ⑦	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100
⑧ ⑨ ⑩ ⑪	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100
⑫ ⑬ ⑭ ⑮	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100
⑯ ⑰ ⑱ ⑲	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100	Φ6	Φ100




602c-X
ZZ 702c-X 附加构造钢筋
802c-X



(用于无②号筋)




(用于配有4根②号筋)




(用于配有8根②号筋)





(用于无②号筋)




(用于配有4根②号筋)




(用于配有8根②号筋)




(用于无②号筋)



(用于配有4根②号筋)



(用于配有8根②号筋)



(用于配有8根②号筋)

- 注: 1. 钢筋表见本册第13、14页。
2. 经济指标表见本册第15页。
3. ZZ 702-1、8、9和ZZ 802c-1、8、9
柱底两侧箍筋应与角筋绑扎。

保 題 明 細 表

智慧明燈表

[illegible]

ZZ702c — 1,2,3,4,5,6,7 鋼筋表

照会号	95/235-2
-----	----------

11	14
----	----