

中压电力电缆载流量 参考手册(3)

主 编：龚坚刚

副主编：孙建生 吴明祥



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

中压电力电缆载流量 参考手册(3)

主 编：龚坚刚

副主编：孙建生 吴明祥



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中压电力电缆载流量参考手册 / 龚坚刚主编. —杭州:
浙江大学出版社, 2015.11

ISBN 978-7-308-15109-2

I. ①中… II. ①龚… III. ①中压电缆—电力电缆—
载流量—手册 IV. ①TM247-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 209468 号

中压电力电缆载流量参考手册

龚坚刚 主 编

责任编辑 王 波

责任校对 王元新

封面设计 十木米

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州金旭广告有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 118

字 数 2175 千

版 印 次 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-15109-2

定 价 320.00 元(共三册)

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: (0571)88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

浙江省电力公司
上海电缆研究所 《中压电力电缆载流量参考手册》编写组

主 编： 龚坚刚

副 主 编： 孙建生 吴明祥

编写成员： 龚坚刚 孙建生 吴明祥 韩云武

劳建明 夏俊峰 李春刚 王骏海

目 录

1. 6/10kV 铜导体电缆载流量	1
2. 8.7/10kV 铜导体电缆载流量	376
3. 12/20kV 铜导体电缆载流量	751
4. 21/35kV 铜导体电缆载流量	1126
5. 26/35kV 铜导体电缆载流量	1501
6. 6/10kV 铝导体电缆载流量	1876
7. 8.7/10kV 铝导体电缆载流量	2251
8. 12/20kV 铝导体电缆载流量	2626
9. 21/35kV 铝导体电缆载流量	3001
10. 26/35kV 铝导体电缆载流量	3376
11. 8.7/10kV 海底电缆载流量	3751
12. 26/35kV 海底电缆载流量	3757

表 L2T-41-43-1

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	单芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	81	62	53	86	68	59
35	97	74	64	102	81	71
50	114	88	75	121	96	84
70	140	108	93	148	118	104
95	167	129	111	177	142	124
120	190	147	126	202	161	142
150	213	165	142	226	181	160
185	242	187	161	257	206	182
240	280	217	187	299	240	213
300	317	246	212	339	273	242
400	364	283	245	390	316	281
500	415	323	281	448	363	324
630	474	369	321	515	418	374
800	534	417	364	586	478	429
1000	593	464	406	660	539	485
工作温度	90℃					
接地电流	15A					
环境温度	40℃					
敷设深度	0.5m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-41-43-3

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	三芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	86	64	53	86	68	58
35	102	77	63	102	81	69
50	120	91	75	120	96	82
70	147	111	92	147	117	100
95	175	132	110	175	140	120
120	199	151	125	199	160	137
150	223	169	140	223	179	153
185	252	191	159	252	203	174
240	292	222	185	292	236	203
300	330	252	210	330	268	231
400	379	290	242	378	309	266
500	432	331	277	431	353	305
630	491	377	316	490	403	349
800	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
工作温度	90℃					
接地电流	15A					
环境温度	40℃					
敷设深度	0.5m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-41-44-1

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	单芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	79	60	51	84	66	57
35	95	72	61	100	79	69
50	112	86	73	119	94	82
70	138	105	89	146	116	101
95	165	126	107	175	139	121
120	188	144	123	199	158	139
150	210	161	138	224	178	156
185	239	183	157	254	203	178
240	277	213	183	296	237	209
300	314	242	208	336	269	238
400	360	278	240	387	312	276
500	412	319	276	445	359	319
630	470	365	316	511	414	369
800	530	413	359	582	474	424
1000	589	460	400	656	535	480
工作温度	90℃					
接地电流	20A					
环境温度	40℃					
敷设深度	0.5m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-41-44-3

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	三芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	84	62	50	84	66	55
35	100	74	60	100	78	66
50	118	88	72	118	93	78
70	144	108	88	144	114	96
95	172	129	106	172	137	116 ⁵
120	196	147	121	196	156	132
150	219	165	136	219	175	149
185	248	187	155	248	199	170
240	288	218	180	288	232	198
300	327	247	205	326	264	226
400	375	285	236	374	304	261
500	427	325	271	427	348	299
630	487	371	309	486	397	342
800	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
工作温度	90℃					
接地电流	20A					
环境温度	40℃					
敷设深度	0.5m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-00-1

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	单芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	105	81	70	109	86	75
35	124	96	83	130	103	90
50	147	113	97	154	121	106
70	179	138	118	187	148	129
95	213	164	141	223	176	154
120	241	186	160	253	200	174
150	270	207	178	283	224	195
185	305	234	202	321	253	221
240	352	271	233	371	294	257
300	397	305	263	420	332	290
400	454	350	301	482	382	334
500	517	398	343	551	437	383
630	587	453	391	631	501	440
800	660	509	440	716	569	501
1000	731	564	488	803	639	564
工作温度	90℃					
接地电流	0A					
环境温度	0℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-00-3

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	三芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	110	84	70	110	87	74
35	130	99	83	130	103	88
50	153	116	97	153	122	104
70	186	141	118	186	148	126
95	221	168	141	221	176	150
120	251	190	160	251	199	170
150	280	213	178	280	223	190
185	316	240	201	316	252	215
240	365	277	232	365	291	249
300	412	313	262	412	329	281
400	470	357	300	470	376	322
500	534	406	341	534	428	367
630	606	461	387	606	486	417
800	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
工作温度	90℃					
接地电流	0A					
环境温度	0℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-01-1

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	单芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	104	81	69	109	86	75
35	124	96	82	130	103	89
50	146	113	97	153	121	105
70	178	137	118	187	147	128
95	212	163	140	223	176	153
120	241	185	159	253	200	174
150	269	207	178	283	223	195
185	304	234	201	321	253	221
240	352	270	233	371	293	256
300	397	305	262	419	331	290
400	454	349	301	481	381	334
500	517	398	343	551	436	383
630	587	452	390	630	500	439
800	660	509	439	715	569	501
1000	731	564	487	802	639	563
工作温度	90℃					
接地电流	5A					
环境温度	0℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-01-3

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	三芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	110	83	70	110	87	74
35	130	99	82	130	103	88
50	153	116	97	153	121	103
70	186	141	118	186	147	126
95	221	167	140	221	175	149
120	251	190	159	251	199	170
150	280	212	177	280	222	190
185	316	239	200	316	251	215
240	365	277	232	365	290	248
300	411	312	261	411	328	281
400	470	357	299	470	375	322
500	534	406	340	534	427	366
630	605	460	386	605	485	416
800	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
工作温度	90℃					
接地电流	5A					
环境温度	0℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-02-1

电缆型号	YJLV YJLY						
电压	8.7/10kV						
芯数	单芯						
敷设方式	土壤中						
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)			
回路数	1	2	3	1	2	3	
截面(mm ²)	计算载流量 (A)						
25	104	80	68	109	85	74	
35	123	95	81	129	102	88	
50	146	112	96	153	120	104	
70	178	136	117	186	146	127	
95	211	162	139	222	175	152	
120	240	184	158	252	198	173	
150	268	206	176	282	222	193	
185	303	233	199	319	252	219	
240	351	269	231	370	292	255	
300	396	303	261	418	330	288	
400	453	348	299	480	380	332	
500	515	396	341	549	435	381	
630	586	450	388	629	498	437	
800	658	507	437	714	567	499	
1000	729	562	485	801	637	561	
工作温度	90℃						
接地电流	10A						
环境温度	0℃						
敷设深度	1m						
热阻系数	2K·m/W						

表 L2T-42-02-3

电缆型号	YJLV YJLY						
电压	8.7/10kV						
芯数	三芯						
敷设方式	土壤中						
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)			
回路数	1	2	3	1	2	3	
截面(mm ²)	计算载流量 (A)						
25	109	82	68	109	86	73	
35	129	97	81	129	102	86	
50	152	115	96	152	120	102	
70	185	140	116	185	146	124	
95	220	166	138	220	174	148	
120	249	188	157	249	197	168	
150	279	210	176	279	221	188	
185	315	238	198	314	249	213	
240	364	275	230	364	289	246	
300	410	310	259	410	326	279	
400	468	355	297	468	373	319	
500	532	404	338	532	425	364	
630	603	458	383	603	483	414	
800	--	--	--	--	--	--	
1000	--	--	--	--	--	--	
工作温度	90℃						
接地电流	10A						
环境温度	0℃						
敷设深度	1m						
热阻系数	2K·m/W						

表 L2T-42-03-1

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	单芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	103	78	67	108	84	73
35	122	93	79	128	100	87
50	144	110	94	151	118	102
70	176	134	114	185	145	125
95	210	160	136	220	173	150
120	238	182	155	251	196	170
150	267	203	174	281	220	191
185	302	230	197	318	249	217
240	349	267	228	368	289	252
300	394	301	258	417	328	286
400	451	345	296	478	377	329
500	513	393	338	547	432	378
630	584	448	385	627	496	434
800	656	504	434	712	564	495
1000	727	559	482	798	634	557
工作温度	90℃					
接地电流	15A					
环境温度	0℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-03-3

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	三芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	108	81	67	108	84	71
35	128	96	79	128	100	84
50	151	113	93	151	118	100
70	183	137	114	183	144	122
95	218	164	136	218	172	145
120	248	186	154	248	195	165
150	277	208	172	277	218	185
185	312	235	195	312	247	209
240	361	272	226	361	286	243
300	408	307	256	407	323	275
400	466	352	293	466	370	316
500	530	400	334	529	422	360
630	601	455	379	600	479	410
800	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
工作温度	90℃					
接地电流	15A					
环境温度	0℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-04-1

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	单芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	101	77	65	106	83	71
35	121	91	77	127	98	85
50	143	108	91	150	116	100
70	174	132	112	183	143	123
95	208	157	133	219	170	147
120	236	179	152	249	194	167
150	264	201	170	278	217	188
185	299	227	193	316	247	214
240	346	263	224	366	286	248
300	391	298	254	414	324	282
400	448	341	292	476	374	325
500	510	390	333	544	429	374
630	581	444	380	624	492	430
800	653	500	430	708	560	491
1000	724	555	477	795	630	553
工作温度	90℃					
接地电流	20A					
环境温度	0℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-04-3

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	三芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	106	79	64	106	82	69
35	126	93	76	126	98	82
50	149	110	90	149	116	97
70	181	135	111	181	141	119
95	216	161	132	216	169	142
120	245	183	150	245	192	161
150	274	204	168	274	215	181
185	310	231	191	309	243	205
240	358	268	222	358	282	239
300	404	303	251	404	319	270
400	463	347	288	462	366	311
500	526	396	328	526	417	355
630	597	450	374	596	474	404
800	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
工作温度	90℃					
接地电流	20A					
环境温度	0℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-10-1

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	单芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	99	76	65	103	82	71
35	117	91	78	123	97	84
50	138	107	92	145	114	100
70	168	130	111	177	139	121
95	200	154	133	210	166	145
120	227	175	150	239	189	164
150	254	196	168	267	211	184
185	287	221	190	302	239	209
240	332	255	220	350	277	242
300	374	288	248	396	313	274
400	428	330	284	454	360	315
500	487	375	324	519	412	361
630	554	427	368	594	472	415
800	622	480	415	675	537	473
1000	689	532	460	757	603	531
工作温度	90℃					
接地电流	0A					
环境温度	10℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-10-3

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	三芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	104	79	66	104	82	70
35	123	93	78	123	97	83
50	145	110	92	145	115	98
70	176	133	112	176	139	119
95	209	158	133	209	166	141
120	237	180	150	237	188	161
150	264	200	168	264	210	179
185	298	226	190	298	237	203
240	344	261	219	344	274	235
300	388	295	247	388	310	265
400	443	337	283	443	354	304
500	504	383	321	504	403	346
630	571	435	365	571	458	393
800	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
工作温度	90℃					
接地电流	0A					
环境温度	10℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-11-1

表 L2T-42-11-3

电缆型号	YJLV YJLY						
电压	8.7/10kV						
芯数	单芯						
敷设方式	土壤中						
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)			
回路数	1	2	3	1	2	3	
截面(mm ²)	计算载流量 (A)						
25	98	76	65	103	81	71	
35	117	90	77	122	97	84	
50	138	106	91	144	114	99	
70	168	129	111	176	139	121	
95	200	154	132	210	166	144	
120	227	175	150	239	188	164	
150	254	195	168	267	211	184	
185	287	220	189	302	238	208	
240	332	255	219	350	276	241	
300	374	287	247	395	312	273	
400	428	329	283	454	359	315	
500	487	375	323	519	411	361	
630	553	426	368	594	471	414	
800	622	479	414	674	536	472	
1000	689	531	459	756	602	531	
工作温度	90℃						
接地电流	5A						
环境温度	10℃						
敷设深度	1m						
热阻系数	2K·m/W						

电缆型号	YJLV YJLY						
电压	8.7/10kV						
芯数	三芯						
敷设方式	土壤中						
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)			
回路数	1	2	3	1	2	3	
截面(mm ²)	计算载流量 (A)						
25	104	78	66	104	82	70	
35	123	93	78	123	97	83	
50	144	109	91	144	114	97	
70	175	133	111	175	139	118	
95	208	158	132	208	165	141	
120	236	179	150	236	187	160	
150	264	200	167	264	209	179	
185	298	226	189	298	237	202	
240	344	261	218	344	274	234	
300	388	294	246	388	309	265	
400	443	336	282	443	354	303	
500	503	382	320	503	403	345	
630	570	434	364	570	457	392	
800	--	--	--	--	--	--	
1000	--	--	--	--	--	--	
工作温度	90℃						
接地电流	5A						
环境温度	10℃						
敷设深度	1m						
热阻系数	2K·m/W						

表 L2T-42-12-1

表 L2T-42-12-3

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	单芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	98	75	64	102	80	70
35	116	89	76	122	96	83
50	137	105	90	144	113	98
70	167	128	110	175	138	120
95	199	153	131	209	164	143
120	226	173	148	238	187	163
150	253	194	166	266	209	182
185	286	219	188	301	237	207
240	330	253	217	349	275	240
300	373	286	245	394	311	271
400	426	327	281	452	358	313
500	486	373	321	518	410	359
630	552	424	366	593	470	412
800	620	478	412	673	534	470
1000	687	529	457	755	600	528
工作温度	90℃					
接地电流	10A					
环境温度	10℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	三芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	103	77	64	103	81	68
35	122	92	76	122	96	81
50	143	108	90	143	113	96
70	174	131	109	174	137	117
95	207	156	130	207	164	139
120	235	177	148	235	186	158
150	262	198	165	262	208	177
185	296	224	187	296	235	200
240	343	259	216	342	272	232
300	386	292	244	386	307	262
400	441	334	279	441	352	301
500	501	380	318	501	400	343
630	569	432	361	568	455	390
800	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
工作温度	90℃					
接地电流	10A					
环境温度	10℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-13-1

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	单芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	97	74	63	101	79	68
35	115	88	74	121	94	81
50	136	103	88	142	111	96
70	166	126	107	174	136	118
95	198	150	128	208	162	141
120	224	171	146	236	185	160
150	251	191	163	264	207	180
185	284	217	185	299	235	204
240	328	251	214	347	272	237
300	371	283	242	392	308	269
400	424	325	278	450	355	310
500	483	370	318	515	407	356
630	550	421	362	590	467	409
800	618	475	409	670	531	466
1000	685	526	453	752	597	525
工作温度	90℃					
接地电流	15A					
环境温度	10℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-13-3

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	三芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	101	76	62	101	79	67
35	120	90	74	120	94	79
50	142	106	88	142	111	94
70	173	129	107	173	135	114
95	205	154	127	205	161	136
120	233	175	145	233	183	155
150	260	195	162	260	205	174
185	294	221	183	294	232	197
240	340	256	212	340	269	228
300	384	289	240	384	304	259
400	439	331	275	438	348	297
500	499	377	314	498	397	339
630	566	428	357	565	451	385
800	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
工作温度	90℃					
接地电流	15A					
环境温度	10℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-14-1

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	单芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	95	72	60	100	77	66
35	113	86	72	119	92	79
50	134	101	85	141	109	94
70	164	124	105	172	134	115
95	195	148	125	205	160	138
120	222	168	142	234	182	157
150	249	188	160	262	204	176
185	281	213	181	297	232	200
240	326	247	211	344	269	233
300	368	280	238	390	305	265
400	421	321	274	448	351	306
500	480	366	313	512	403	351
630	547	417	358	587	463	404
800	615	471	404	667	527	462
1000	682	522	449	748	592	520
工作温度	90℃					
接地电流	20A					
环境温度	10℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					

表 L2T-42-14-3

电缆型号	YJLV YJLY					
电压	8.7/10kV					
芯数	三芯					
敷设方式	土壤中					
排列方式	平面排列 (接触)			平面排列 (间距 1D)		
回路数	1	2	3	1	2	3
截面(mm ²)	计算载流量 (A)					
25	100	74	60	100	77	64
35	118	87	71	118	92	77
50	140	103	85	140	108	91
70	170	126	103	170	132	111
95	203	151	124	203	158	133
120	230	171	141	230	180	151
150	258	192	158	257	202	170
185	291	217	179	291	228	193
240	337	252	208	337	265	224
300	380	285	235	380	300	254
400	435	326	270	435	344	292
500	495	372	308	495	392	333
630	562	423	351	561	446	379
800	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
工作温度	90℃					
接地电流	20A					
环境温度	10℃					
敷设深度	1m					
热阻系数	2K·m/W					