

2003

深圳市安装工程消耗量标准

第三册

热力设备安装工程



知识产权出版社

责任编辑：向良穗

ISBN 7-80198-012-3



9 787801 980120 >



ISBN 7 - 80198 - 012 - 3 / T · 106
(1246) 定价：950.00元

深圳市安装工程消耗量标准

第三册

热力设备安装工程

(2003)

深圳市建设工程造价管理站编

知识产权出版社

二〇〇四年三月

图书在版编目(CIP)数据

深圳市安装工程消耗量标准 / 深圳市建设工程造价管理站编.

—北京: 知识产权出版社 2004.4

ISBN 7-80198-012-3

I. 深… II. 深… III. 安装工程—工程施工—消耗量
标准—深圳市 IV. TU723.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 026798 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何
方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及
刑事责任。

深圳市安装工程消耗量标准——热力设备安装工程

主编: 深圳市建设工程造价管理站

责任编辑: 向良穗

装帧设计: 孟顺利 责任校对: 刘 健

责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088

<http://www.cnipr.com>

电话: (010) 82000893

深圳市建融印刷包装有限公司印刷

新华书店经销

2004 年 4 月第一版 2004 年 4 月第一次印刷

889mm × 1194mm 1/16 印张: 250 字数: 3888 千字

印 数: 1-5000 册

ISBN 7-80198-012-3/T · 106

定 价: 950.00 元 (套)

如有印装质量问题, 印刷厂负责调换 电话: 0755-82449222

《深圳市安装工程消耗量标准》 (2003)

第三册 热力设备安装工程

编 审 人 员

主 审：禹良全 张吉银 林小利

技术负责：刘 健 李培英

编 制：吕红莲 高年鹏 夏石泉 李学龙

刘汉栋 陈锦安 邓 芹 曾华华

张红标 蒋 苹 林晓珊 黄燕妹

软件支持：深圳市清华斯维尔软件科技有限公司

成都市鹏业软件有限责任公司

深圳市中硕资讯开发有限公司

关于颁布《深圳市安装工程综合价格》的通知

深建字[1999]134号

各有关单位：

为满足我市安装工程计价需要，深圳市建设工程造价管理站（以下简称市造价站）根据我市实际情况，组织编制了《深圳市安装工程综合价格》（以下简称《综合价格》），经审查同意，现予颁布并于2000年4月1日开始实施，原安装工程有关计价规定同时停止使用。

深圳市安装工程的施工图预算、招标标底、投标报价、工程拨款以及工程结算等的编制应当执行《综合价格》中的计算规则；《综合价格》中的综合单价应当作为编制深圳市安装工程施工图预算、招标标底的依据，也可作为承包人编制投标报价的参考。

在使用《综合价格》过程中如有问题，请及时向市造价站反映，并由该站负责勘误、修订和解释工作。

《综合价格》电脑软件的开发、发行和管理工作由市造价站负责。

特此通知。

深圳市建设局

一九九九年十月十五日

关于发布《深圳市安装工程消耗量标准》(2003)的通知

深建价〔2004〕6号

各有关单位:

为了规范我市建设工程的计价行为,根据《建设工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部第107号令)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)的有关规定,按照深圳市建设局《关于颁布〈深圳市安装工程综合价格〉的通知》(深建字[1999]134号)的要求,我站在修订《深圳市安装工程综合价格》(1998)的基础上编制完成了《深圳市安装工程消耗量标准》(2003),现予发布,自2004年5月1日实施,现将有关事项通知如下:

一、《深圳市安装工程综合价格》(1998)自2004年5月1日起停止使用。但2004年5月1日前(不含5月1日)已招标的安装工程(包括未定标及未签定或已签定施工承包合同者),仍按原规定执行。

二、《深圳市安装工程消耗量标准》(2003)应当作为编制深圳市相关工程招标标底的依据,也可作为投标报价的参考。

三、我站负责《深圳市安装工程消耗量标准》(2003)的解释、补充和修订工作。

四、《深圳市安装工程消耗量标准》(2003)电脑标准数据库的建立和相关计价软件的管理工作由我站负责。凡在本市范围内使用的建设工程计价软件,必须经我站测评合格。

五、《深圳市安装工程消耗量标准》(2003)的编印、发行工作由我站负责。任何单位未经许可,不得翻印。

深圳市建设工程造价管理站

二〇〇四年三月十八日

目 录

总说明.....	1
工程量计算规则总则.....	7
册说明.....	9

第一章 水处理专用设备安装

说明.....	13
工程量计算规则.....	16
一、钢筋混凝土池类工艺流程装置.....	17
1. 澄清池安装.....	17
2. 虹吸式滤池、重力式无阀滤池安装.....	20
二、澄清设备.....	21
1. 澄清器、压力式混合器安装.....	21
2. 重力式双阀滤池、钢制重力式多阀滤池安装.....	24
三、机械过滤器.....	26
1. 单流式过滤器安装.....	26
2. 双流式过滤器安装.....	28
四、电渗析器安装.....	30
五、软化器.....	31
1. 钠离子软化器安装.....	31
2. 食盐溶解过滤器安装.....	35
六、衬胶离子交换器.....	37
1. 阴阳离子交换器安装.....	37
2. 体外再生罐安装.....	41
3. 树脂贮存罐安装.....	43
七、水箱安装.....	44
八、除二氧化碳器安装.....	46
九、其他水处理设备.....	50

1. 酸碱贮存罐安装.....	50
2. 溶液箱、计量箱、搅拌器、喷射器安装.....	52
3. 吸收器、树脂捕捉器安装.....	54
4. 贮气罐、取样设备安装.....	56
十、油处理设备安装.....	58
十一、水处理设备系统试运.....	60

第二章 工业与民用锅炉安装

说明.....	65
工程量计算规则.....	70
一、锅炉本体.....	71
1. 常压、立式锅炉本体安装.....	71
2. 快装锅炉成套设备安装.....	75
3. 组装锅炉本体安装.....	77
4. 散装锅炉本体安装.....	79
5. 整装燃油(气)锅炉本体安装.....	82
6. 散装燃油(气)锅炉本体安装.....	88
二、锅炉附属及辅助设备.....	91
1. 旋风除尘器安装.....	91
(1) 单筒干式旋风除尘器.....	91
(2) 多筒干式旋风除尘器.....	92
(3) 多管干式旋风除尘器.....	93
2. 锅炉水处理设备安装.....	94
(1) 浮动床钠离子交换器.....	94
(2) 组合式水处理设备.....	98
3. 板式换热器安装.....	100
4. 输煤设备安装.....	102
5. 除渣设备安装.....	103
(1) 螺旋除渣机.....	103

(2) 刮板除渣机.....	104
(3) 链条除渣机.....	105
(4) 重型链条除渣机.....	106
6. 双辊齿式破碎机安装.....	107
附录 达式周转性材料折旧率表.....	110

安装工程消耗量标准总说明

一、《深圳市安装工程消耗量标准》(以下简称“安装消耗量标准”)是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准。“安装消耗量标准”中包括了与之配套的工程量计算规则。

二、“安装消耗量标准”与《深圳市建设工程计价办法》、《深圳市安装工程综合价格》配合使用,适用于深圳市辖区范围内新建、扩建、改建的安裝工程的计价。

三、“安装消耗量标准”是编制深圳市安装工程招标标底的依据,也可作为投标报价的参考。

四、“安装消耗量标准”的编制依据为:

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003);
- 2.《全国统一安装工程预算定额》(2000);
- 3.《全国统一安装工程预算工程量计算规则》(2000);
- 4.《深圳市安装工程综合价格》(1998);
- 5.《深圳市施工机械台班价格》(2003年);
- 6.国家有关现行产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程;
- 7.深圳市近年来有关安裝工程的具有代表性的工程设计、施工、计价及其它资料。

五、“安装消耗量标准”暂分十一册,内容组成包括:

第一册:机械设备安装工程;

第二册:电气设备安装工程;

第三册:热力设备安装工程;

第四册:建筑智能化系统设备安装工程;

第五册:静置设备与工艺金属结构制作安装工程;

第六册:工业管道工程;

第七册:消防工程;

第八册:给排水、燃气工程;

第九册:通风空调工程;

第十册：自动化控制仪表安装工程；

第十一册：刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程。

六、“安装消耗量标准”子目中人工、材料、施工机械台班消耗是按照正常的施工条件，我市目前多数施工企业的工人技术水平、机械装备程度，合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、操作规程及使用合格的建筑材料、成品、半成品编制的，反映了本行业社会平均的劳动、材料及机械消耗水平。

1. “安装消耗量标准”子目中的人工工日不分列工种和技术等级，一律以安装工日表示，内容包括基本用工、超运距用工和人工幅度差。

2. “安装消耗量标准”子目中的材料消耗量包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等，并计入了相应损耗。其内容和范围包括：从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点到操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。用量少、价值低的材料以其他材料费形式计列。施工措施性消耗部分、周转性材料按不同施工方法、不同材质分别列出一次使用量和一次摊销量。主要材料损耗率见各册。

3. “安装消耗量标准”子目中的施工机械台班消耗量是按正常合理的机械配备、选定的机种、机型以及相应的机械施工工效综合测算确定的。大型机械安拆及场外运输按施工措施性费用相关规定计算。机械台班消耗量中未包括随工人班组配备并依班组产量计算的单位价值在 2000 元以下，使用年限在两年以内的不构成固定资产的工具、用具使用消耗，此类消耗已列入管理费中的生产工具用具使用费中。

4. “安装消耗量标准”子目中的施工仪器仪表消耗量是按大多数施工企业的现场校验仪器仪表配备情况综合取定的，实际与子目不符时，除各册另有说明外，均不作调整。凡单位价值在 2000 元以下，使用年限在两年以内的不构成固定资产的施工仪器仪表使用消耗，此类消耗已列入管理费中其他直接费的生产工具用具使用费中。在子目中，施工仪器仪表消耗量以仪器仪表使用费列出。

七、“安装消耗量标准”中，关于水平和垂直运输说明如下：

1. 设备：消耗量标准中包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。在消耗量标准中未考虑从设备仓库至安装现场指定堆放地点的设备搬运，实际发生时可按实另计（未经过设备仓库，供货时直接运到安装现场指定堆放地点的，不计此项消耗）。

2. 材料、成品、半成品：消耗量标准中包括自施工单位现场仓库、现场预制厂

或现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。

3. 垂直运输基准面：室内以室内地平面为基准面，室外以安装现场地平面为基准面。

4. 设备、材料运输过程中，有障碍物，不能一次通过，需再次装卸而发生二次运输的，可按实计取二次运输费用。

八、“安装消耗量标准”的消耗量水平是按下列正常的施工条件进行编制的：

1. 设备、材料、成品、半成品、构件完整无损，符合质量标准和设计要求，附有合格证书和试验记录；

2. 安装工程和土建工程之间的交叉作业正常；

3. 安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等均符合安装要求；

4. 水、电供应均满足安装施工正常使用；

5. 正常的气候、地理条件和施工环境。

九、“安装消耗量标准”子目中的工作内容均已包括按操作规程完成该子目全部施工过程中的主要工序和工料机消耗量。除各章节另有说明外，其它次要工序还包括工种间交叉配合的停歇时间、临时移动水、电源，正常的施工照明，配合质检和验收，施工地点范围内的设备、材料、成品、半成品、工器具的运输等。次要工序及零星工料机消耗量虽未具体说明，均已包括在子目含量内。

十、安装工程在下列情况下可按相应规定增加消耗量：

1. 安装施工与生产同时进行使安装施工受到干扰的，相应安装工程项目中的人工工日消耗量增加 10%。

2. 在有害身体健康的环境中进行安装施工造成降效的，相应安装工程项目中的人工工日消耗量增加 10%。

十一、“安装消耗量标准”中，“高层建筑增加费”及“地下室增加费”按以下规定计算：

1. “高层建筑增加费”内容包括高层建筑安装工程施工造成的人工降效、材料、工具垂直运输费，施工用水加压泵的台班费用及工人上下所乘坐的升降台班费用等。建筑物高度在 8 层或 24m 以上的工业与民用建筑电气设备安装工程、消防工程、给排水工程、燃气工程、通风空调工程和建筑智能化系统设备安装工程，应计取“高层建筑增加费”。

2. “地下室增加费”内容主要包括地下室安装工程施工造成的人工降效及材料、

工具垂直运输费等。工业与民用建筑的地下室部分要计取地下室增加费。

3. 上述各专业安装工程中，除相关机械设备安装工程、热力设备安装工程、管道基础、井室工程、土石方工程及单独承包施工的室外工程等不计取计取高层建筑增加费和地下室增加费外，其他相关工程内容(工业管道工程、刷油防腐蚀绝热工程等)均可计取。

十二、考虑深圳市工程建设的实际情况，其中“炉窑砌筑工程”和“静置设备与工艺金属结构制作安装工程”中的大部分章节未编入“安装消耗量标准”。

十三、对于安装工程拆除项目，按以下规定执行：

1. 安装工程拆除项目的计算不包括随建筑物（或构筑物）的整体或局部拆除而一起拆除的安装项目，但在建筑物（或构筑物）拆除前，先进行安装工程项目拆除的除外；

2. 安装工程的保护性拆除指拆除后的主要材料或设备应进行重复使用或利用的拆除工程；安装工程的破坏性拆除指拆除后的主要材料或设备不进行重复使用或利用而作为废品处理的拆除工程。保护性拆除后的主要材料或设备的利用率应根据工程实际情况确定；

3. 拆除项目的计算基础为“安装工程消耗量标准”中的人工和机械，并区别不同专业确定拆除系数。拆除系数见表 1。

十四、深圳市安装工程计价中凡需补充的项目，由建设单位与施工单位依据“安装消耗量标准”的编制原则及相关计价规定进行测算、增补，并报深圳市建设工程造价管理站备案。

十五、在“安装消耗量标准”子目消耗量表格的右侧列出了该子目消耗量构成中的各种人工、材料、机械台班的 2003 年度参考价格，在表格的下方列出了该子目的 2003 年度参考综合单价，供计价时参考。

十六、“安装消耗量标准”表中凡注明“××以内”或“××以下”者均包含××本身，凡注明“××以外”或“××以上”者均不包含××本身。

十七、“安装消耗量标准”的解释、发行和管理由深圳市建设工程造价管理站实施，其他部门或单位不得修改、翻印。

表 1

专 业 名 称	拆 除 类 型	
	保护性拆除	破坏性拆除
机械设备安装工程	按册说明	
电气设备安装工程（带电作业）	0.70	0.35
电气设备安装工程（不带电作业）	0.50	0.25
热力设备安装工程	同机械设备安装工程相应规定	
建筑智能化系统设备安装工程	0.50	0.25
静置设备与工艺金属结构制作安装工程	0.70	0.35
工业管道工程	0.50	0.25
消防工程	0.60	0.30
给排水、燃气工程	0.50	0.25
通风空调工程	0.70	0.35
自动化控制仪表安装工程	0.60	0.30

（附：《深圳市各专业工程〈消耗量标准〉子目编号规则》）

附:

深圳市各专业工程的《消耗量标准》子目编号规则

一、《消耗量标准》子目编号由两部分组成,以“—”相连:

1. 第一部分为各专业、专业册、章的序号,由四~五位数字组成:

(1) 首位数字表示各专业序号;如建筑工程为 1、装饰工程为 2、安装工程为 3、市政工程为 4、园林工程为 5 等。


(2) 第二、三位数字表示各专业册序号;建筑工程、装饰工程专业中无专业册划分,第二、三位数字为 00;

(3) 第四(或和五)位数字表示各章序号,排序为九以下的章序号用一位数字表示,排序为九以上的章序号用两位数字表示;


2. 第二部分为子目在该章中的序号,由一~三位数字组成。

二、子目编号举例:


1. 子目 3082—12 “DN25 螺纹法兰阀门安装”:




2. 子目 30213—20 “吊管式荧光灯具安装(三管)”



3. 子目 10012—11 “杯形基础木模板制、安、拆”



4. 子目 2002—140 “墙面墙裙(水泥砂浆)镶贴瓷砖密缝(块料周长 800mm 以内)”



工程量计算规则总则

一、为统一深圳市安装工程工程量的计算依据及项目划分，规范安装工程各分部分项工程量的计算尺度及标准，制定本规则。

二、本规则适用于使用《深圳市安装工程消耗量标准》计算新建、扩建、改建安装工程的工程量。

三、安装工程量的计算除根据《深圳市安装工程消耗量标准》及本规则各项规定外，尚应依据以下文件。

1. 经审定的施工设计图纸及其说明和规定采用的标准图集、通用图集。
2. 经审定的施工组织设计和施工技术措施方案。
3. 有关施工及验收技术规范、规程和经审定的其他有关技术经济文件。

四、工程量的计算应以施工图设计规定的分界限为准，其计算内容要与《深圳市安装工程消耗量标准》的子目划分、工作内容和适用范围相一致。

五、工程量的计算单位应与消耗量标准子目的计量单位相一致，计量单位及小数点的取舍规定如下：

1. 以体积计算的为立方米(m^3)；
2. 以面积计算的为平方米(m^2)；
3. 以长度计算的为米(m)；
4. 以重量计算的为吨或千克(t 或 kg)；
5. 以个(件、台、套或组)计算的为个(件、台、套或组)。

六、汇总工程量时，其小数点后保留位数应遵循以下规定：

1. 以立方米(m^3)、平方米(m^2)、米(m)、千克(kg)为单位，保留小数点后两位数字，第三位四舍五入；但以米(m)为单位的管道安装中，黑色金属管道保留小数点后一位数字，有色金属、不锈钢管道保留小数点后两位数字，其他材质管道按整数计。
2. 以吨(t)为单位，保留小数点后三位数字，第四位四舍五入。
3. 以个(件、台、套或组)为单位，取整数。

七、除“安装消耗量标准”另有规定外，工程量均不得包括材料损耗用量。

八、工程量计算凡涉及材料的容量、密度、比热换算的，均应以国家标准为准；如未作规定，则应以出厂合格证明或产品说明书为准。