



快速学门手艺丛书(第一辑)

制冷、清洁及小家电故障 快速检修实例精选

缪 韧 晓 雨 主 编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

快速学门手艺丛书 (第一辑)

制冷、清洁及小家电故障 快速检修实例精选

主 编 缪 韧 晓 雨
参编人员 肖平丽 李广泽 李丽华
 聂永红 凌志明 刘 恒
 唐雪花 唐 静 曹丽群



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书共整理和编写了新型洗衣机、空调器、电冰箱及微波炉等各类小家电故障检修800余例。这些实例的电路与检修方法涉及国内外上百种机型,既有电路故障,也有机械故障;既有易发性“通病”,也有疑难性故障;每个实例均按故障现象、对症快修、处理结果三个步骤进行论述,融原理分析与快修实践于一体,使初学者真正做到“有的放矢,对症下药”,达到快速排除故障的目的。为了方便读者查阅,本书所有实例均按机型分类编排,语言通俗易懂,形式图文并茂。

本书可供广大家电维修人员、初学电子维修技术者及职高培训班学员阅读,也可供广大家电维修用户参考。

图书在版编目(CIP)数据

制冷、清洁及小家电故障快速检修实例精选/缪韧,晓雨主编. —北京:中国水利水电出版社, 2002

(快速学门手艺丛书)

ISBN 7-5084-1371-7

I. 制… II. ①缪…②晓… III. 日用电气器具—故障修复—案例 IV. TM925.07

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第109941号

| | |
|-------|--|
| 书 名 | 快速学门手艺丛书 制冷、清洁及小家电故障快速检修实例精选 |
| 作 者 | 缪韧 晓雨 主编 |
| 出版、发行 | 中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sale@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266(总机)、68331835(发行部) |
| 经 售 | 全国各地新华书店 |
| 排 版 | 中国水利水电出版社微机排版中心 |
| 印 刷 | 北京市兴怀印刷厂 |
| 规 格 | 787×1092毫米 16开本 15.5印张 368千字 |
| 版 次 | 2003年3月第一版 2003年3月第一次印刷 |
| 印 数 | 0001—5100册 |
| 定 价 | 24.00元 |

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

随着人们生活水平的不断提高，洗衣机、空调器、电冰箱、微波炉等各类新型电子产品已成为人们生活中不可缺少的家用电器。许多家庭中不仅拥有了洗衣机、空调器、电冰箱等日用电器，且又添置了微波炉、吸尘器、饮水机、榨汁机等多种小家电，极大地方便和丰富了人们的家庭生活。因此，目前各类新型日用电器和小家电在社会中的拥有量已越来越大。

由于这些新型日用电器和小家电均为精密机械结构与电子电路结合而成，特别是最新产品的电路大多采用数字技术，微处理器电路控制，一旦发生故障，维修难度相当大。而目前，不少维修人员由于不懂原理，实践经验不足，在检修这些电器时，大多采用“换大件”技术（即更换整块电路板或整个部件），虽然方便了检修，却使用户成本大大增加，且对于初学者提高维修技术无任何益处。因此，为了适应广大电器维修人员及初学者的需要，作者编写了这本《制冷、清洁及小家电故障快速检修实例精选》，供大家参考。

本书精心编写了目前新型洗衣机、空调器、电冰箱、微波炉、饮水机等众多日用电器及小家电各类故障检修 800 余例，这些机型的电路与检修实例和方法涉及国内外众多机型，既有电路故障，也有机械故障；既有易发性“通病”，也有疑难性故障；每个实例均按故障现象、对症快修、处理结果三个步骤进行论述，融原理分析与快修实践于一体，使初学者真正做到“有的放矢，对症下药”，达到快速排除故障的目的。

本书在编写与出版过程中，得到了中国水利水电出版社的大力支持和帮助。编写组全体人员及张有源、祝丽华、刘小红、郭红燕、于国阳等同志参加了本书相关章节的编写和文字录入工作，在此，谨表示衷心感谢。另外，书中还参考和引用了诸多专家、老师和维修同行的宝贵经验和资料，由于文章及作者较多，未能一一列出，敬请谅解，在此，一并向他们表示诚恳的谢意。

由于编者水平所限，书中可能存有不足与疏漏之处，欢迎广大读者批评指正。

作 者

2003 年 1 月

目 录

前言

一、洗衣机故障检修

| | | | |
|------|--------------------------|----------------|----|
| 例 1 | 申花 XQB30—3T 型全自动洗衣机 | 开机洗涤时烧保险丝 | 1 |
| 例 2 | 申花 XQB30—3T 型全自动洗衣机 | 电源指示灯不亮 | 1 |
| 例 3 | 申花 XQB30—3T 型全自动洗衣机 | 不能正常脱水 | 1 |
| 例 4 | 申花 XQB30—3T 型全自动洗衣机 | 排水电磁阀线圈烧坏 | 1 |
| 例 5 | 申花 XQB30—3T 型全自动洗衣机 | 阀芯弹簧弹力变差 | 2 |
| 例 6 | 申花 XQB30—3T 型全自动洗衣机 | 波轮不转 | 2 |
| 例 7 | 申花 XQB30—3T 型全自动洗衣机 | 单片机损坏 | 2 |
| 例 8 | 申花 XQB30—3T 型全自动洗衣机 | 操作键全部失灵 | 3 |
| 例 9 | 申花 XQB30—1T 型全自动洗衣机 | 进水阀不能自动关闭 | 4 |
| 例 10 | 申花 XQB30—5T 型全自动洗衣机 | 注水满后,不能进入洗涤状态 | 5 |
| 例 11 | 申花 XQB30—5T 型洗衣机 | 达到预定水位后,进水不止 | 5 |
| 例 12 | 申花型全自动洗衣机 | 程序控制紊乱 | 5 |
| 例 13 | 申花全自动洗衣机 | 脱水电机不能转动 | 6 |
| 例 14 | 申花型全自动洗衣机 | 脱水电机不转 | 6 |
| 例 15 | 申花牌双桶洗衣机 | 脱水时电机转速极慢 | 6 |
| 例 16 | 小天鹅 XPB—1S 型双桶洗衣机 | 排水开关漏电 | 6 |
| 例 17 | 小天鹅 XQB40—868FC (G) 型洗衣机 | 开机后无显示 | 7 |
| 例 18 | 小天鹅 XQB40—868FC (G) 型洗衣机 | 进水不止 | 7 |
| 例 19 | 小天鹅 XQB40—868FC (G) 型洗衣机 | 只能单向洗涤 | 8 |
| 例 20 | 小天鹅 XQB40—868FC (G) 型洗衣机 | 脱水时有异常响声 | 8 |
| 例 21 | 小天鹅 XQB40—868FC (G) 型洗衣机 | 发光管不亮或数码管断位 | 8 |
| 例 22 | 小天鹅 XQB40—868FC (G) 型洗衣机 | 通电后即保护 | 8 |
| 例 23 | 小天鹅 XQB40—868FC 型洗衣机 | 启动后报警,显示“E9”代码 | 9 |
| 例 24 | 小天鹅 XQB33—82AC 型洗衣机 | 不能进水 | 9 |
| 例 25 | 小天鹅 XQB30—91AL 型全自动洗衣机 | 不能排水 | 10 |
| 例 26 | 小天鹅 XQB30—8 型全自动洗衣机 | 指示灯不亮,不能工作 | 10 |
| 例 27 | 小天鹅 XQB30—8 型全自动洗衣机 | 不能排水 | 10 |
| 例 28 | 小天鹅 XQB30—8 型全自动洗衣机 | 不排水 | 11 |
| 例 29 | 小天鹅 XQ830—8 型全自动洗衣机 | 按键不起作用 | 11 |
| 例 30 | 小天鹅 XQ830—8 型全自动洗衣机 | 不排水及排水不止 | 12 |
| 例 31 | 小天鹅 XQB30—8 型全自动洗衣机 | 标准程序始终进水 | 12 |
| 例 32 | 小天鹅 XQ30—8 型全自动洗衣机 | 洗涤时波轮不换向 | 12 |
| 例 33 | 小天鹅 XQB30—7 型洗衣机 | 标准洗涤时,顺时针运转停转 | 13 |
| 例 34 | 小鸭 XQG50—1091 型全自动洗衣机 | 机器振动剧烈 | 13 |
| 例 35 | 小鸭 XQG50—808 型滚筒洗衣机 | 不洗涤或不脱水 | 13 |

| | | |
|------|-------------------------------------|----|
| 例 36 | 小鸭 XQG50—808 型洗衣机 报警后显示代码“E2” | 13 |
| 例 37 | 小鸭 XQG50—256 型全自动洗衣机 进水不止 | 14 |
| 例 38 | 小鸭 XQG50—256 型全自动洗衣机 加热温度不准 | 14 |
| 例 39 | 小鸭 XQG50—256 型全自动洗衣机 盛水外筒搪瓷脱落 | 14 |
| 例 40 | 小鸭 XQG50—4B 型洗衣机 不能排水 | 15 |
| 例 41 | 小鸭 XQG50—4 型滚筒洗衣机 出现不排水现象 | 15 |
| 例 42 | 小鸭 XQG50—4 型全自动洗衣机 不能排水 | 15 |
| 例 43 | 小鸭牌滚筒洗衣机 指示灯不亮, 机器不工作 | 15 |
| 例 44 | 小鸭牌滚筒洗衣机 不能进水与自动排水 | 16 |
| 例 45 | 小鸭牌滚筒洗衣机 指示灯不亮, 机器不工作 | 16 |
| 例 46 | 小鸭型洗衣机 进水不停 | 16 |
| 例 47 | 小鸭牌滚筒式洗衣机 指示灯亮, 不能进水 | 16 |
| 例 48 | 小鸭牌滚筒式洗衣机 不加热及加热不止 | 17 |
| 例 49 | 小鸭牌滚筒式洗衣机 一边进水, 一边洗涤 | 17 |
| 例 50 | 小鸭型全自动滚筒洗衣机 排水时有噪声 | 18 |
| 例 51 | 小鸭圣吉奥全自动洗衣机 有时正常, 有时不启动 | 18 |
| 例 52 | 水仙 ES—3C2A 型全自动洗衣机 电机不能反方向旋转 | 18 |
| 例 53 | 水仙 XPB35—402S 型双桶洗衣机 甩干桶不转 | 18 |
| 例 54 | 水仙 XPB35—402S 型双桶洗衣机 工作时噪音过大 | 19 |
| 例 55 | 水仙 XPB35—402S 型双桶洗衣机 脱水桶不转 | 19 |
| 例 56 | 水仙 XPB35—402S 型双桶洗衣机 甩干桶不转 | 20 |
| 例 57 | 水仙 XPB35—402S 型洗衣机 排水过于缓慢 | 20 |
| 例 58 | 水仙 XPB35—402S 型洗衣机 洗涤电机转速较慢 | 20 |
| 例 59 | 水仙 XQB35—2301 型全自动洗衣机 水满后不能自动关闭进水阀 | 20 |
| 例 60 | 水仙 XQB30—21 型洗衣机 定时器不按顺序进行控制 | 21 |
| 例 61 | 水仙 XQB30—11 型全自动洗衣机 进水不停 | 21 |
| 例 62 | 水仙 XQB30—11 型全自动洗衣机 一边进水一边排水 | 21 |
| 例 63 | 水仙 XQB30—11 型全自动洗衣机 指示灯不亮, 按任何键不起作用 | 22 |
| 例 64 | 水仙 XQB30—11 型全自动洗衣机 进水不止 | 22 |
| 例 65 | 水仙 XQB30—11 型全自动洗衣机 洗涤结束后, 不排水 | 22 |
| 例 66 | 水仙 XQB30—11 型全自动洗衣机 电机只能顺时针单方向转 | 22 |
| 例 67 | 水仙牌 XQB22—1C 型洗衣机 开机后有“轰轰”声 | 22 |
| 例 68 | 水仙牌全自动洗衣机 进入脱水状态时, 自动停机 | 23 |
| 例 69 | 水仙牌全自动洗衣机 进入脱水状态即自动停机 | 23 |
| 例 70 | 水仙牌全自动洗衣机 脱水时发出异常噪声 | 23 |
| 例 71 | 水仙牌双桶洗衣机 脱水定时器不能自动返回 | 23 |
| 例 72 | 水仙牌双缸洗衣机 甩干桶转动很大 | 24 |
| 例 73 | 金羚 XQB30—15 型洗衣机 波轮转动不正常 | 24 |
| 例 74 | 金羚 XQB30—1 型 不能旋转不洗涤 | 24 |
| 例 75 | 金羚 XQB30—1 型 甩干桶不转 | 24 |
| 例 76 | 金羚 XQB30—1 型 洗涤程序中, 发出“呜呜”声 | 25 |
| 例 77 | 金羚 XQB30—1 型 脱水桶发出啸叫声 | 25 |
| 例 78 | 金羚 XZB20—1 型洗衣机 不能自动关水 | 25 |
| 例 79 | 金羚牌 XZB2.0—1 型自动洗衣机 不能进水 | 26 |

| | | | |
|-------|----------------------|-----------------|----|
| 例 80 | 金羚牌脱水机 | 脱水机有异常响声及轻度渗 | 26 |
| 例 81 | 金羚全自动洗衣机 | 不进水 | 26 |
| 例 82 | 金羚全自动洗衣机 | 不排水 | 27 |
| 例 83 | 金羚全自动洗衣机 | 不能正常进入脱水程序 | 27 |
| 例 84 | 金羚牌全自动洗衣机 | 水位控制失效 | 27 |
| 例 85 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 进水速度变慢 | 27 |
| 例 86 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 脱水桶不转且发出“嗡嗡”声 | 28 |
| 例 87 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 波轮只能单方向转动 | 28 |
| 例 88 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 波轮转动无力 | 28 |
| 例 89 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 不能进水 | 28 |
| 例 90 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 脱水桶时转时停 | 29 |
| 例 91 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 一进入排水状态,熔断器就会熔断 | 29 |
| 例 92 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 波轮转动无力 | 29 |
| 例 93 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 波轮只能单向运转 | 30 |
| 例 94 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 水排不完 | 30 |
| 例 95 | 海棠 XQB42—1 型全自动洗衣机 | 不能排水 | 30 |
| 例 96 | 海棠牌洗衣机 | 超过设定位才会停止进水 | 30 |
| 例 97 | 普通双桶洗衣机 | 洗涤电机不转 | 31 |
| 例 98 | 普通双桶洗衣机 | 脱水桶运转时经常暂停 | 31 |
| 例 99 | 普通双桶洗衣机 | 皮带老化而引起运行故障 | 31 |
| 例 100 | 普通双桶洗衣机 | 洗涤时单向转动 | 31 |
| 例 101 | 普通双桶洗衣机 | 脱水启动慢 | 32 |
| 例 102 | 普通双桶洗衣机 | 洗衣机转速减慢或不转 | 32 |
| 例 103 | 普通双桶洗衣机 | 洗涤时电机不转 | 32 |
| 例 104 | 普通双桶洗衣机 | 噪声越来越大 | 33 |
| 例 105 | 普通双缸洗衣机 | 排水时发出“嗡嗡”声 | 33 |
| 例 106 | 友谊 XPB30—1S 型洗衣机 | 甩干时摆动不止 | 33 |
| 例 107 | 友谊 XPB20—2S 型双桶洗衣机 | 常烧坏甩干电机 | 34 |
| 例 108 | 友谊 XPB20—2S 型双桶洗衣机 | 洗涤无力 | 34 |
| 例 109 | 友谊 XPB20—2S 型双桶洗衣机 | 经常烧坏脱水电机 | 34 |
| 例 110 | 友谊牌 XQB36—3 型全自动洗衣机 | 不能排水 | 35 |
| 例 111 | 友谊牌 XQB36—1 型全自动洗衣机 | 脱水时波轮单向转动,脱水桶不转 | 35 |
| 例 112 | 友谊 XQB36—1 型洗衣机 | 排水管出水口移位出现扁瘪状 | 36 |
| 例 113 | 友谊 XQB36—1 型全自动洗衣机 | 无自动断电功能 | 36 |
| 例 114 | 金鱼 KPB30—5S 型洗衣机 | 定时器同步电机坏 | 37 |
| 例 115 | 金鱼 XPB30—5S 型洗衣机 | 波轮不转 | 37 |
| 例 116 | 金鱼 XPB20—2S 型双缸洗衣机 | 脱水电机不转 | 37 |
| 例 117 | 金鱼 XPB20—2S 型双缸洗衣机 | 脱水桶转动不良 | 37 |
| 例 118 | 金鱼 XPB20—2S 型双缸洗衣机 | 轴套漏水 | 38 |
| 例 119 | 金鱼 XPB20—1S 型双缸洗衣机 | 甩干机工作时打火 | 38 |
| 例 120 | 金鱼 XQB30—21 型全自动洗衣机 | 进水阀堵塞漏水 | 38 |
| 例 121 | 金鱼 XQB30—21 型电脑自动洗衣机 | 通电后指示灯不亮 | 39 |
| 例 122 | 荣事达 XPB30—121S 型洗衣机 | 洗衣不干净 | 39 |
| 例 123 | 荣事达 XPB30—121S 型洗衣机 | 脱水电机不转 | 39 |

| | | | |
|-------|------------------------|----------------|----|
| 例 124 | 荣事达 XQB45—95F 型洗衣机 | 波轮只能一个方向运转 | 39 |
| 例 125 | 荣事达 XQB45—95F 型洗衣机 | 开机后进水阀不进水 | 39 |
| 例 126 | 荣事达 XQB38—92 型洗衣机 | 按键无反应 | 40 |
| 例 127 | 荣事达洗衣机 | 脱水时发出鸣叫声 | 40 |
| 例 128 | 电脑型洗衣机 | 显示灯亮, 不能洗衣服 | 40 |
| 例 129 | 电脑全自动洗衣机 | 波轮转动时, 出现“咯咯”声 | 40 |
| 例 130 | 电脑全自动洗衣机 | 工作时发出“咩咩”声 | 41 |
| 例 131 | 电脑全自动洗衣机 | 工作时个别指示灯不亮 | 41 |
| 例 132 | 电脑全自动洗衣机 | 双向可控硅损坏 | 41 |
| 例 133 | 电脑全自动洗衣机 | 不按程序进行工作 | 42 |
| 例 134 | TEMA—831 型滚筒式洗衣机 | 指示灯不亮 | 42 |
| 例 135 | TEMA—831 型滚筒式洗衣机 | 不能进水与排水 | 42 |
| 例 136 | XQB30—8 型洗衣机 | 不能进水 | 43 |
| 例 137 | XQB30—91 型洗衣机 | 整机不通电 | 43 |
| 例 138 | XQB30—91 型洗衣机 | 进水完毕后波轮单向转动 | 43 |
| 例 139 | XQB30—8AL 型洗衣机 | 机器漏电 | 43 |
| 例 140 | XQB30—91AL 型洗衣机 | 机器洗涤时跟转严重 | 44 |
| 例 141 | XQB30—8 型洗衣机 | 脱水噪声大 | 44 |
| 例 142 | 松源 XPB20—1S 型双缸洗衣机 | 洗涤时电机不转 | 44 |
| 例 143 | 松源 XPB20—1S 型双缸洗衣机 | 排水不畅 | 45 |
| 例 144 | 松源 XPB20—1S 型双缸洗衣机 | 开机后发出“哼哼”声 | 45 |
| 例 145 | 松源 XPB20—1S 型双缸洗衣机 | 波轮盘运转时有“嗒嗒”声 | 45 |
| 例 146 | 松源 XPB20—1S 型双缸洗衣机 | 甩干电机转速较低 | 45 |
| 例 147 | 凯歌 XQB30—1 型全自动洗衣机 | 机器工作噪音太大 | 46 |
| 例 148 | 凯歌 XQB30—1 型全自动洗衣机 | 无规律性自动关机 | 47 |
| 例 149 | 小小神童 XBB15—15A 型半自动洗衣机 | 洗涤时运转无力 | 47 |
| 例 150 | 小小神童 XBB15—A 型半自动洗衣机 | 进水不止, 波轮不转 | 47 |
| 例 151 | 小小神童 XBB15—A 型洗衣机 | 机器工作时, 不进水 | 47 |
| 例 152 | 小小神童 XQB20—A 型全自动洗衣机 | 洗涤时电机单向运转 | 48 |
| 例 153 | 松下 NA—710 型全自动洗衣机 | 工作时突然停机 | 48 |
| 例 154 | 松下 NA—710 型全自动洗衣机 | 不能进水和洗涤 | 48 |
| 例 155 | 松下 NV—710 型全自动洗衣机 | 工作时电机突然停转 | 49 |
| 例 156 | 松下 NA—710 型全自动洗衣机 | 开机后发出“嗡嗡”声 | 49 |
| 例 157 | 松下 NA—F42K2C 型全自动洗衣机 | 运转失常 | 50 |
| 例 158 | 琴岛夏普 XPB36—3S 型洗衣机 | 不脱水 | 50 |
| 例 159 | 琴岛—夏普 4.0kg 型洗衣机 | 脱水桶不转 | 50 |
| 例 160 | 琴岛—夏普型洗衣机 | 洗涤桶漏水 | 50 |
| 例 161 | 琴岛—夏普型双缸洗衣机 | 脱水桶不转 | 51 |
| 例 162 | 三峡牌双缸洗衣机 | 空载开机转速慢 | 51 |
| 例 163 | 三峡牌 XP20—2S 型洗衣机 | 洗涤中波轮打滑不转 | 51 |
| 例 164 | 三峡牌双桶洗衣机 | 洗涤时, 转动无力 | 52 |
| 例 165 | 三峡型双缸洗衣机 | 甩干桶不转 | 52 |
| 例 166 | 长风牌洗衣机 | 机内发出“哼哼”声 | 52 |
| 例 167 | 长风牌洗衣机 | 波轮发出“嗒嗒”声 | 52 |

| | | |
|-------|--------------------------------|----|
| 例 168 | 长风牌洗衣机 不能洗涤 | 53 |
| 例 169 | 长风牌洗衣机 洗衣桶突然不转 | 53 |
| 例 170 | 春兰牌双缸洗衣机 波轮不转, 电机转动 | 53 |
| 例 171 | 春兰牌双缸洗衣机 不能脱水 | 53 |
| 例 172 | 海尔 XQB60—H 型全自动洗衣机 进水不止 | 54 |
| 例 173 | 海尔 XQB60—H 型全自动洗衣机 显示“2”水位 | 54 |
| 例 174 | 惠而浦 AWG337 型滚筒洗衣机 机器不工作 | 54 |
| 例 175 | 惠而浦 AWG335 型滚筒洗衣机 开机后指示灯亮, 不工作 | 54 |
| 例 176 | 菊花牌洗衣机 脱水桶电机不转 | 55 |

二、空调器故障检修

| | | |
|------|----------------------------------|----|
| 例 1 | 格力 KFD—25G 型分体式空调 风机运转速度慢 | 56 |
| 例 2 | 格力 KFD—35G 型壁挂式空调 制冷量不足 | 56 |
| 例 3 | 格力 KFD—25G 分体式空调 压缩机不启动 | 56 |
| 例 4 | 格力 KFD—35GW 型空调 制冷量不足 | 56 |
| 例 5 | 格力 RFD7.5WPK 型空调 不制冷 | 57 |
| 例 6 | 格力牌 RFD—7.5LWPK 型柜式空调 机器不制冷 | 57 |
| 例 7 | 格力 RFD7.5LWPK 柜式空调 机器不制冷 | 57 |
| 例 8 | 格力 5P 冷暖柜机 工作 10 分钟左右自动停机 | 57 |
| 例 9 | 格力 5P 柜机 运转 3 分钟, 漏电开关跳闸 | 58 |
| 例 10 | 格力 3 匹柜型空调 制热效果越来越差 | 58 |
| 例 11 | 格力 KC—22 I 型窗式空调 开机后不制冷 | 58 |
| 例 12 | 格力型 70 柜机 机器不能启动 | 58 |
| 例 13 | 三菱 PSH 型柜式空调 机组不工作 | 59 |
| 例 14 | 三菱 PSH—5G 型空调 压缩机不工作 | 59 |
| 例 15 | 三菱 PSH—5G6 型空调 室外机不工作。 | 59 |
| 例 16 | 三菱 PSH—5VG6 型空调 制热无效果 | 59 |
| 例 17 | 三菱 PSH—3GJ 型空调 运行 10 分钟, 室内外机均停止 | 60 |
| 例 18 | 三菱 PSH3GJ 型空调 工作时有时空气开关跳闸 | 60 |
| 例 19 | 三菱 PSH—5G 型分体柜式空调 风机转, 不能制冷 | 60 |
| 例 20 | 三菱 SRK325HENF—W 型空调 不能开机 | 60 |
| 例 21 | 三菱重工 SRK—325ENF 型空调 不能遥控 | 61 |
| 例 22 | 三菱柜机 机器不制热 | 61 |
| 例 23 | 三菱 KFR50GW/A 型分体壁空调 压缩机和室外风机不运行 | 62 |
| 例 24 | 三菱重工 325 型空调 机器不制冷 | 62 |
| 例 25 | 三菱 PW10H 型中央空调 数分钟后自动停机 | 62 |
| 例 26 | 三菱 285H 冷暖型空调 制热状态时制冷 | 63 |
| 例 27 | 三菱 FDF304HEN 型空调 室内机吹不出冷风 | 63 |
| 例 28 | 三菱 5P 柜机型空调 室外机不启动 | 63 |
| 例 29 | 春兰 KFR—70LW/Bd 型空调 制冷状态下不能启动 | 63 |
| 例 30 | 春兰 KFR—32GW 型空调 插上电源压缩机即启动 | 63 |
| 例 31 | 春兰 KFR—20GW 分体式空调 不能制冷 | 64 |
| 例 32 | 春兰 KFR—20W 型冷暖空调 外机不启动 | 64 |
| 例 33 | 春兰 KFR—22GW/A 型空调 室内机漏水 | 65 |

| | | |
|------|--|----|
| 例 34 | 春兰 KFR—32GW 型分体式空调 制冷效果变差 | 65 |
| 例 35 | 春兰 KFR—35GW 型分体式空调 室外机不启动 | 65 |
| 例 36 | 春兰 KFR—50GW 型空调 室内机漏水 | 65 |
| 例 37 | 春兰 KFR—50LW/D 型空调 制热时不能自动控制温度 | 65 |
| 例 38 | 春兰 KFD—70LW 柜机 开机后不制热 | 66 |
| 例 39 | 春兰 KFD—70LW 型空调 有时开机即保护 | 66 |
| 例 40 | 春兰 KFD—70L 型空调 室外机不工作 | 67 |
| 例 41 | 春兰 KFD—70LW 型柜式空调 室外机组不工作 | 67 |
| 例 42 | 春兰 3P 柜机空调 室内风力很小 | 67 |
| 例 43 | 春兰变频一拖多空调 运行中显示“1001” | 67 |
| 例 44 | 春兰壁挂式冷暖空调 遥控失灵, 显示混乱 | 68 |
| 例 45 | 春兰窗式空调 制冷效果下降, 不停机 | 68 |
| 例 46 | 春兰 JKFD—70LW 型空调 制冷状态时, 外机不工作 | 68 |
| 例 47 | 春兰 RF—14W 空调 室外机不启动 | 68 |
| 例 48 | 春兰 RF—14W 型分体式空调 制热效果差 | 69 |
| 例 49 | 海尔 KFR—25GW 型空调 遥控失灵, 手控正常 | 69 |
| 例 50 | 海尔 KFR—25GW/BP×2 型变频空调 工作 10 多分钟后停机 | 70 |
| 例 51 | 海尔 KFR—25QW/E 型空调 运转指示灯不亮 | 70 |
| 例 52 | 海尔 KFR—25×2/E 型一拖二空调 开机即自动停机 | 70 |
| 例 53 | 海尔 KFR—50LW/BPF 型空调 制冷时出热风 | 70 |
| 例 54 | 海尔 KFR—35GW 型空调 制冷效果变差 | 70 |
| 例 55 | 海尔 KFRd—71LW/F 型柜式空调 运转 30 分钟左右自动停机 | 71 |
| 例 56 | 海尔 KFR—25GW×2 (F) 型一拖二空调 有一台室内机工作不正常 | 71 |
| 例 57 | 海尔 2P 柜机空调 制冷量不足 | 71 |
| 例 58 | 海尔 RF—13W5 型柜机空调 显示“E3”代码 | 72 |
| 例 59 | 海尔 RF—14W 型空调 开机后, 机器不运转 | 72 |
| 例 60 | 海尔 RF—71DWF 型空调 工作 30 分钟停止制冷 | 72 |
| 例 61 | 海尔 KR—120W/BP 型变频一拖四空调 同时开两个系统时, 10 分钟左右报警停机 | 72 |
| 例 62 | 海信 KFR—2801GW/BP 型空调 开机后室内机跳闸 | 73 |
| 例 63 | 海信 KFR—2801GW/BP 型空调 不能正常开机 | 73 |
| 例 64 | 海信 KFR—3602GW/BP 型空调 室内机无显示 | 73 |
| 例 65 | 海信 KFR—50LW/BP 型空调 室外机不工作 | 73 |
| 例 66 | 海信 KFR—50LW/BP 型空调 室外机压缩机一启动即停 | 74 |
| 例 67 | 海信 KFR—50LW/BP 型空调 室外机不工作 | 74 |
| 例 68 | 海信 KFR—5001LW/BP 型空调 制热效果差 | 74 |
| 例 69 | 海信 KFRP—35GW 变频空调 室外机不工作 | 74 |
| 例 70 | 海信 KFRP—35GW 型变频空调 自诊显示指示灯 (2) 亮, 室外机不工作 | 74 |
| 例 71 | 海信 KFR—3602GW/BP 型空调 不能启动 | 75 |
| 例 72 | 海信 KFR—3602GW/BP 型空调 室外机一开机即停机 | 75 |
| 例 73 | 海信 KFR—3602GW/BP 型空调 开机不久自动保护 | 75 |
| 例 74 | 海信 KFR—40GW/BP 变频柜式空调 工作 1 小时即自动停机 | 75 |
| 例 75 | 海信 KFR—40GW/BP 变频柜式空调 遥控器进水受潮 | 75 |
| 例 76 | 海信 KFRP—35GW 型变频空调 室外机不工作, 自诊显示运转灯亮 | 76 |
| 例 77 | 海信变频空调 室内机风扇时转时停 | 76 |

| | | |
|-------|---|----|
| 例 78 | 海信变频空调 室外机不工作 | 76 |
| 例 79 | 美的 KFR—23GW/P 型空调 开机一分钟自动保护 | 76 |
| 例 80 | 美的 KFR—35WB 型空调 开机后运转正常, 不制热 | 77 |
| 例 81 | 美的 KFR—36GW/Y 型空调 制冷不良 | 77 |
| 例 82 | 美的 KFR—75LW/B (D) 柜机型空调 室外机不工作 | 78 |
| 例 83 | 美的 KFR—75LW/B (D) 型空调 室外机不工作 | 78 |
| 例 84 | 美的 KFR—75LW/B (D) 型空调 欠压指示灯亮, 不工作 | 78 |
| 例 85 | 美的 KFR—50LW/ED 型空调 开机后显示“E01”代码 | 79 |
| 例 86 | 美的 KFR—75LW/ED 型空调 开机后显示“检查” | 79 |
| 例 87 | 美的 KFR—23GW/Y 型空调 室外机噪声大 | 79 |
| 例 88 | 美的 KFR—33GW/CY 型空调 开机 1 分钟指示灯灭 | 79 |
| 例 89 | 美的 KFR—75LW/BD 型空调 室外风机不转 | 80 |
| 例 90 | 华宝 KFR—35GW 型分体空调 机器漏水 | 80 |
| 例 91 | 华宝 KFR—35GF2 型空调 压缩机不启动 | 80 |
| 例 92 | 华宝 KFR—35GD2A 型空调 无规律性自动关机 | 80 |
| 例 93 | 华宝 KFR—25GW×2 型一拖二空调器 室内机风扇电机不转 | 81 |
| 例 94 | 华宝 KFR—27GW 型空调 开机无电源显示 | 81 |
| 例 95 | 华宝 KFR—35GD2A 型空调 自动开关机 | 81 |
| 例 96 | 华宝 KFR—35GW 型空调 制冷量不足 | 81 |
| 例 97 | 华宝 KFR—35GW 型分体式空调 工作时水漏入室内 | 82 |
| 例 98 | 华宝 KFR—35GW 型空调 制冷量不足 | 82 |
| 例 99 | 华宝 KFR—75LW 型柜机空调 制冷时室内机吹热风 | 82 |
| 例 100 | 华宝 RF7.3W3B 型柜机空调 显示“—4”不启动 | 82 |
| 例 101 | 华宝 RF—12W 型空调 显示“—5”不启动 | 83 |
| 例 102 | 华宝牌 RF73WB 型柜式空调 插上电源, 机器即呈制热状态 | 83 |
| 例 103 | 华宝 RF73WB 型柜式空调 一插上电源, 机器即呈制热状态 | 83 |
| 例 104 | 华凌 KFR—25GW 型分体式空调 室内机水管接口漏水 | 83 |
| 例 105 | 华凌 KFR—25GW 型分体式空调 压缩机发出“电磁噪声” | 84 |
| 例 106 | 华凌 KFR—25GW 型分体式空调 不能遥控开机 | 84 |
| 例 107 | 华凌 KFR—25GW 型分体式空调 室内机不运转 | 84 |
| 例 108 | 华凌 KFR—25GW 型分体式空调 遥控关机后, 室外机仍不停机 | 84 |
| 例 109 | 华凌 KFR—25GW 型分体式空调 制冷效果差 | 85 |
| 例 110 | 华凌 KFR—25GW/JNV 型空调 机器工作时不制冷 | 85 |
| 例 111 | 华凌 KF—25GW 型空调 室内机不工作 | 85 |
| 例 112 | 大金 1P 分体式空调 工作时不制冷 | 85 |
| 例 113 | 大金 1P 分体式空调 不制冷 | 86 |
| 例 114 | 大金 3HP 单相柜机 开机即“跳闸” | 86 |
| 例 115 | 大金 FT25FVIC9 型空调 开机几分钟后自动关机 | 86 |
| 例 116 | 大金空调器 有时不能启动 | 86 |
| 例 117 | 大金空调器 风机转速失控 | 87 |
| 例 118 | 大金空调器 工作时出现高温报警 | 87 |
| 例 119 | 大金空调器 机组不启动 | 87 |
| 例 120 | 大金窗式空调 开机不能启动 | 87 |
| 例 121 | 澳柯玛 KYD—22 型空调 用遥控器操作无鸣声 | 88 |

| | | |
|-------|-----------------------------------|----|
| 例 122 | 澳柯玛 KYD—22 型移动式空调 不能制热 | 88 |
| 例 123 | 澳柯玛 KYD—22 型空调 不能制冷 | 88 |
| 例 124 | 澳柯玛 KYD—22 型空调 开机不延时 | 88 |
| 例 125 | 澳柯玛 KYD—22 型空调 压缩机长时间不停机 | 88 |
| 例 126 | 澳柯玛 KFR—65L 型柜机 制冷及制热功能均失效 | 89 |
| 例 127 | 松下 CS—1873K 型空调 开机半小时后室内风扇电机突然停转 | 89 |
| 例 128 | 松下 CS—903K 型空调 开机无复位信号 | 89 |
| 例 129 | 松下 CS—903KC 型空调 制冷效果差 | 90 |
| 例 130 | 松下 902KH 分体式空调 制冷量不足 | 90 |
| 例 131 | 松下 902KH 分体空调 制冷量不足 | 90 |
| 例 132 | 松下 1203K 型单冷空调 开机无复位信号 | 90 |
| 例 133 | 索华 RF—12LWA 柜式空调 机器不制冷 | 91 |
| 例 134 | 索华 RF7.3WD 型空调 工作时突然停机显示“—5”代码 | 91 |
| 例 135 | 索华 RF12WD 型空调 制冷能力下降 | 91 |
| 例 136 | 索华 RF12WD 型空调 制冷效果极差 | 91 |
| 例 137 | 东宝 KFR—25GW 分体式空调 压缩机不运转 | 92 |
| 例 138 | 东宝 KFR—80LW 型柜式空调 移机后不制热 | 92 |
| 例 139 | 东宝 KFR—70LW 型空调 机器不制冷 | 92 |
| 例 140 | 东宝 KFR—25GW/812 型空调 移机后,用控制器开机不工作 | 92 |
| 例 141 | 东宝 KFR—20GW 型空调 压缩机运转正常,不制冷 | 93 |
| 例 142 | 东宝 KF—20W 遥控空调 开机不久即停机 | 93 |
| 例 143 | 东宝 RF12W、5P 型空调 控制器失灵 | 93 |
| 例 144 | 日立 5105 型空调 遥控器耗电严重 | 94 |
| 例 145 | 日立 5105 型空调 开机时蜂鸣器不响 | 94 |
| 例 146 | 日立 5105 型空调 指示灯不亮 | 94 |
| 例 147 | 日立 KFR—22GW 型空调 室内机溢水 | 94 |
| 例 148 | 日立 KFR—28GW/BP 型空调 室外机不启动 | 94 |
| 例 149 | 日立 RAS—3109C 型分体空调 室内无冷风 | 95 |
| 例 150 | 日立 1.25P 空调 机器不制冷 | 95 |
| 例 151 | 日立凉霸 KF—26GW 型空调 室内风机及室外压缩机均不运转 | 95 |
| 例 152 | 科龙 KFR—70LW 型空调 制热时吹冷风 | 96 |
| 例 153 | 科龙 KFR—50LW 柜式空调 制热一会儿即停机 | 96 |
| 例 154 | 科龙 KFR—25GW/D 型空调 遥控开机不动作 | 96 |
| 例 155 | 科龙 KFR—25GW/D 型空调 机器不制冷 | 96 |
| 例 156 | 科龙 KFR—25GW/D 型空调 遥控不能开机 | 97 |
| 例 157 | 科龙 KFR—50LW 柜式空调 机器不制冷 | 97 |
| 例 158 | 科龙 1P 分体式空调 机器不制冷 | 97 |
| 例 159 | 科龙 1P 分体型空调 开机后不制冷 | 97 |
| 例 160 | LG—A2050HT 柜机空调 开机后无任何显示 | 97 |
| 例 161 | LG—A2050HT 柜式空调 不能制冷和制热 | 98 |
| 例 162 | LG—A2050HT 型柜式空调 遥控失灵,其它正常 | 98 |
| 例 163 | LG—A2050HT 型柜式空调 制冷、制热功能均失效 | 98 |
| 例 164 | LG—A2050HT 柜式空调 遥控功能失灵 | 99 |
| 例 165 | LG—LP2055HT 型空调 制热时忽热忽停 | 99 |

| | | | |
|-------|----------------------|--------------------|-----|
| 例 166 | 三峰爱尔 KFR—30GW 型空调 | 遥控器不起作用 | 99 |
| 例 167 | 三峰爱尔 KFR—25GW 型空调 | 室外风扇电机不转 | 99 |
| 例 168 | 三峰爱尔 KFR—25GW 型空调 | 室外风扇电机不转 | 100 |
| 例 169 | 三峰爱尔 KFR 系列空调 | 开机不启动 | 100 |
| 例 170 | 三峰爱尔 KFR 系列空调 | 压缩机不启动 | 100 |
| 例 171 | 三峰爱尔 KFR 型空调 | 制热一会儿自动停机 | 101 |
| 例 172 | 扬子 KFR—35GW 型空调 | 机器运转正常, 室内外无冷风送出 | 101 |
| 例 173 | 扬子 KFR—35GW 型空调 | 开机后无任何反应 | 101 |
| 例 174 | KF—35G/F 型空调 | 室内机漏水 | 102 |
| 例 175 | KF—20GW 型壁挂空调 | 制冷效果差 | 102 |
| 例 176 | KFR—32GW 分体式空调器 | 制冷效果差 | 102 |
| 例 177 | KFR—25W 型分体式空调 | 不制冷, 室内黄色故障灯闪烁 | 102 |
| 例 178 | KFR—25GWB 型空调 | 晚上使用时不定时自动关机 | 102 |
| 例 179 | KFD—70LW 型空调 | 10 分钟后自动保护 | 103 |
| 例 180 | PSH—5EK 型空调 | 开机不久自动停机, 显示“P8”代码 | 103 |
| 例 181 | PSH—5VG6 型空调 | 室外机不启动 | 103 |
| 例 182 | 京电 KFR—35GW 型空调 | 移机后室内机结冰 | 103 |
| 例 183 | 金松 KFR—35GW 型空调 | 制热时, 室内机风量小 | 104 |
| 例 184 | 沙美 KC—20 空调 | 不制冷 | 104 |
| 例 185 | 东芝 RAS—352BAV 型变频空调 | 工作时, 突然自动关机 | 104 |
| 例 186 | 普通冷暖型分体式空调 | 不能制冷及制热 | 104 |
| 例 187 | 长江 KC—30 型窗式空调 | 运转一段时间后停机 | 105 |
| 例 188 | 5 匹柜式空调 | 启动后立即“跳车” | 105 |
| 例 189 | 江南 KC—35 型空调 | 启动数秒后自动停机 | 105 |
| 例 190 | 长虹 KFR—48LW 型空调 | 冬天不制热 | 105 |
| 例 191 | 新乐 KFL—1200S 型空调 | 开机后不制冷 | 106 |
| 例 192 | 蓝波—希岛 KC—20B 型空调 | 制冷效果差 | 106 |
| 例 193 | CHEERFUL YWE22CU 型空调 | 有时不能启动 | 106 |
| 例 194 | LG1.5P (1102.5W) 型空调 | 开机后制冷及制热均不工作 | 106 |
| 例 195 | 裕年 ACT—56D 型空调 | 制冷量不足 | 106 |
| 例 196 | 益友 KC—16A 型空调 | 压缩机不停机 | 107 |
| 例 197 | H30 型恒温恒湿空调 | 制冷时压缩机不启动 | 107 |
| 例 198 | 东芝 C25—2 型变频空调 | 开机无反应 | 107 |
| 例 199 | 上海产 KCR—30 型窗式空调 | 风扇电机不转 | 108 |
| 例 200 | 吉荣 HF40W 型空调 | 室外机压缩机启动后即自动保护 | 108 |

三、电冰箱故障检修

| | | | |
|-----|-------------------|-------------|-----|
| 例 1 | 东芝 BYD155L 型双门电冰箱 | 制冷效果好, 但不停机 | 110 |
| 例 2 | 东芝 CR204 型电冰箱 | 冷藏室温度过低不停机 | 110 |
| 例 3 | 东芝 CR204 型电冰箱 | 制冷效果变差 | 110 |
| 例 4 | 东芝 GR—207E 型电冰箱 | 通电开机后不能制冷 | 110 |
| 例 5 | 东芝 GR—207E 型电冰箱 | 自动除霜功能失灵 | 111 |
| 例 6 | 东芝 GR—206 型电冰箱 | 化霜同时制冷 | 112 |
| 例 7 | 东芝 GR—205 型电冰箱 | 除霜时间太长 | 112 |

| | | | |
|------|----------------------|-----------------|-----|
| 例 8 | 东芝 GR—204EC (G) 型电冰箱 | 压缩机不停机 | 112 |
| 例 9 | 东芝 GR—204E 型电冰箱 | 机器运转时突然停机 | 112 |
| 例 10 | 东芝 GR—204E 型电冰箱 | 压缩机不停机 (一) | 113 |
| 例 11 | 东芝 GR—204E 型电冰箱 | 压缩机不停机 (二) | 113 |
| 例 12 | 东芝 GR—204E 型电冰箱 | 压缩机运转异常或不启动 | 113 |
| 例 13 | 东芝 GR—204E 型电冰箱 | 压缩机运行时间长 | 114 |
| 例 14 | 东芝 GR204 型电冰箱 | 压缩机频繁启动 | 114 |
| 例 15 | 东芝 GR—204 型电冰箱 | 除霜时压缩机不停机 | 115 |
| 例 16 | 东芝 GR204 型电冰箱 | 制冷效果差 | 115 |
| 例 17 | 东芝 GR204 型电冰箱 | 冷藏室内的冷凝器左面结冰 | 115 |
| 例 18 | 东芝 GR—185 型电冰箱 | 不能除霜 | 116 |
| 例 19 | 东芝 GR—185 型电冰箱 | 压缩机不启动 | 116 |
| 例 20 | 东芝 GR185 型电冰箱 | 在除霜时又同时制冷 | 116 |
| 例 21 | 东芝 GR185 型电冰箱 | 机器通电后电机发出“嗡嗡”响 | 116 |
| 例 22 | 东芝 GR—185 型电冰箱 | 传感器失控, 机器不停机 | 117 |
| 例 23 | 东芝 GR—185 型电冰箱 | 压缩机不启动 | 117 |
| 例 24 | 东芝 GR—186E (G) 型电冰箱 | 压缩机启动频繁 | 117 |
| 例 25 | 东芝 GR—184EG 型电冰箱 | 不制冷 | 118 |
| 例 26 | 东芝 GR—184EG 型电冰箱 | 压缩机运转不停 | 118 |
| 例 27 | 东芝 GR185 型 | 冷藏室结冰 | 119 |
| 例 28 | 东芝 GR184 型双门电冰箱 | 压缩机不停机 | 119 |
| 例 29 | 东芝 184E 型电冰箱 | 长时间不停机 | 119 |
| 例 30 | 东芝 GR—34CTV (H) 型电冰箱 | 不能除霜, 箱内有异味 | 120 |
| 例 31 | 东芝 GR—20E 型电冰箱 | 压缩机不停机 | 120 |
| 例 32 | 东芝双门双温直冷式电冰箱 | 机器不停机 | 120 |
| 例 33 | 万宝 BC—173 型电冰箱 | 压缩机发出“嗡嗡”声后自动停机 | 121 |
| 例 34 | 万宝 BCD—155 型电冰箱 | 开机后压缩机不转 | 121 |
| 例 35 | 万宝 183 升双门无霜电冰箱 | 工作时, 冷气风扇转动异常 | 121 |
| 例 36 | 万宝 115 型电冰箱 | 风扇停转 | 121 |
| 例 37 | 万宝型双门电冰箱 | 压缩机运转, 不制冷 | 121 |
| 例 38 | 万宝 115 型无氟电冰箱 | 制冷管路脏堵 | 122 |
| 例 39 | 万宝 BCD—148W 型电冰箱 | 机器不制冷 | 122 |
| 例 40 | 万宝 BYD—155W 型电冰箱 | 制冷量达不到设定值 | 122 |
| 例 41 | 万宝 LZ4—350 型电冰箱 | 机器不停机 | 122 |
| 例 42 | 万宝 165L 型电冰箱 | 压缩机运转, 不制冷 | 123 |
| 例 43 | 万宝 155 升间冷式电冰箱 | 箱温降不到规定温度 | 123 |
| 例 44 | 万宝 155 升间冷式电冰箱 | 压缩机不停, 无冷风吹出 | 124 |
| 例 45 | 万宝 BCD—148W 型电冰箱 | 制冷效果差 | 124 |
| 例 46 | 万宝 BCD—148W 型电冰箱 | 两天内不开机启动 | 125 |
| 例 47 | 万宝 BCD—148W 型电冰箱 | 不制冷 | 125 |
| 例 48 | 万宝 BYD—155L 型电冰箱 | 冷藏室不制冷 | 125 |
| 例 49 | 万宝 BCD—165W 型电冰箱 | 压缩机不停机 | 126 |
| 例 50 | 万宝 BYD—155L 型电冰箱 | 压缩机不启动 | 126 |
| 例 51 | 万宝 BCD—148W 型电冰箱 | 开机后不启动 | 126 |

| | | | |
|------|-----------------------|------------------|-----|
| 例 52 | 万宝 BCD—148W 型电冰箱 | 压缩机运转不停, 制冷效果变差 | 126 |
| 例 53 | 万宝 BCB—148W 型电冰箱 | 冷藏室制冷效果差 | 127 |
| 例 54 | 万宝风冷式电冰箱 | 压缩机长转不停 | 127 |
| 例 55 | 万宝 BCD—148W 型电冰箱 | 制冷效果差 | 127 |
| 例 56 | 万宝双门三星级电冰箱 | 冷藏室下部门封处漏水 | 128 |
| 例 57 | 上菱 BCD—180WD 型电冰箱 | 压缩机不停机, 不除霜 | 128 |
| 例 58 | 上菱 BCD—234W 型无霜电冰箱 | 运行 8 小时后自动停机 | 128 |
| 例 59 | 上菱 BCD—202L 型无霜电冰箱 | 机器不能除霜 | 128 |
| 例 60 | 上菱 BCD—180W 型电冰箱 | 更换化霜定时器后不启动 | 129 |
| 例 61 | 上菱 BCD—202L 型无霜电冰箱 | 开机后冷藏室照明灯亮, 不制冷 | 129 |
| 例 62 | 上菱 BCD—180WB 型电冰箱 | 工作时突然产生噪声 | 129 |
| 例 63 | 上菱 BCD—165W 型电冰箱 | 冷冻温度降不下来 | 129 |
| 例 64 | 上菱 BCD—165W 型电冰箱 | 开机后压缩机与风扇均不转 | 130 |
| 例 65 | 上菱 BCD—165W 型电冰箱 | 运转正常, 不制冷 | 130 |
| 例 66 | 上菱 BCD—202L 型电冰箱 | 不能正常启动 | 131 |
| 例 67 | 上菱 BCD—204WA 型电冰箱 | 通电后不运转 | 131 |
| 例 68 | 上菱 BCD—204WA 型电冰箱 | 常烧风扇电机 | 131 |
| 例 69 | 上菱 BCD—216W 型电冰箱 | 压缩机不启动 | 132 |
| 例 70 | 上菱 BCD—202WA 型电冰箱 | 有时不制冷 | 132 |
| 例 71 | 上菱 BCD—180 型电冰箱 | 冷藏室冷气不足, 压缩机不停机 | 132 |
| 例 72 | 上菱 BCD—180 型电冰箱 | 修补冷冻室蒸发器后, 出现冰堵 | 132 |
| 例 73 | 上菱 BCD—202WA 型电冰箱 | 不能自动除霜 | 133 |
| 例 74 | 雪花 BCD—185 型电冰箱 | 机器不停机 | 133 |
| 例 75 | 雪花 155—A 型电冰箱 | 压缩机运转时噪音变大 | 134 |
| 例 76 | 雪花双门双温型电冰箱 | 机器工作时有共振噪音 | 134 |
| 例 77 | 雪花 BY—185 型电冰箱 | 开机后, 压缩机不启动 | 134 |
| 例 78 | 雪花型双门电冰箱 | 开机不制冷 | 134 |
| 例 79 | 雪花牌 100 升电冰箱 | 温控器开关损坏 | 134 |
| 例 80 | 雪花牌 100 升电冰箱 | 开机后连续运转不停机 | 135 |
| 例 81 | 雪花牌 100 升电冰箱 | 工作时不制冷 | 135 |
| 例 82 | 雪花牌电冰箱 | 压缩机停开时间无规律 | 135 |
| 例 83 | 雪花 170L 型双门电冰箱 | 压缩机不能正常运转 | 135 |
| 例 84 | 雪花 SD—1000 型电冰箱 (保护器) | 通电开机后, 机器不运转 | 136 |
| 例 85 | 雪花 SD—1000 型电冰箱 (保护器) | 市电超过 260V 时仍继续供电 | 137 |
| 例 86 | 雪花 BD—100 型冷冻箱 | 压缩机长时间工作不制冷 | 137 |
| 例 87 | 雪花牌电冰箱 | 制冷剂渗漏 | 137 |
| 例 88 | 雪花牌电冰箱 | 箱体顶部漏冷 | 137 |
| 例 89 | 雪花牌电冰箱 | 工作时噪音大 | 138 |
| 例 90 | 海尔 BCD—110 型电冰箱 | 压缩机不停机 | 138 |
| 例 91 | 海尔 BCD—181C 型小王子电冰箱 | 压缩机不停机 | 138 |
| 例 92 | 海尔 BCD—212 型电冰箱 | 机器运行停止不正常 | 138 |
| 例 93 | 海尔 BCD—212 型电冰箱 | 机器运转 10 分钟自动停机 | 139 |
| 例 94 | 海尔 BCD—238W 型电冰箱 | 运转时噪声大 | 139 |
| 例 95 | 海尔 BCD—220 型电冰箱 | 压缩机不能自动停机 | 139 |

| | | | |
|-------|-------------------|------------------|-----|
| 例 96 | 海尔 BCD—220 型电冰箱 | 冷藏室不制冷 | 139 |
| 例 97 | 海尔 BCD—212 型电冰箱 | 开机 10 分钟后左右停机 | 140 |
| 例 98 | 海尔 BC—110B 冷藏箱 | 通电后即跳闸 | 140 |
| 例 99 | 海尔 BCD—220L 型电冰箱 | 工作时不制冷 | 140 |
| 例 100 | 海尔牌电冰箱 | 开机后即自动保护 | 140 |
| 例 101 | 海尔 BCD—190W 型电冰箱 | 冷冻、冷藏室均不制冷 | 140 |
| 例 102 | 海尔 BCD—220 型电冰箱 | 压缩机不停机, 冷藏室不制冷 | 141 |
| 例 103 | 海尔 BCD—181C 型电冰箱 | 压缩机不停机, 不制冷 | 141 |
| 例 104 | 沙松牌电冰箱 | 启动率偏高 | 141 |
| 例 105 | 沙松直冷式电冰箱 | 不能制冷 | 142 |
| 例 106 | 沙松单门电冰箱 | 机器工作时漏电 | 142 |
| 例 107 | 沙松单门电冰箱 | 机器漏电 | 142 |
| 例 108 | 沙松单门电冰箱 | 通电开机后电机“嗡嗡”响 | 143 |
| 例 109 | 沙松单门电冰箱 | 自动断电又自动接通 | 143 |
| 例 110 | 沙松单门电冰箱 | 每隔 10 分钟左右停机一次 | 143 |
| 例 111 | 沙松单门电冰箱 | 门密封不严, 压缩机长时间不停机 | 144 |
| 例 112 | 沙松单门冰箱 | 冷藏室中灯泡易损坏 | 144 |
| 例 113 | 沙松 BCD—170W 型电冰箱 | 箱体漏水 | 144 |
| 例 114 | 沙松 BCD—170W 型电冰箱 | 机箱顶面板“冒水” | 145 |
| 例 115 | 沙松 BCD—170W 型电冰箱 | 机器因腐蚀泄漏 | 145 |
| 例 116 | 华凌 BCD—161L 型电冰箱 | 开机后不制冷 | 145 |
| 例 117 | 华凌 BCD—205W 型电冰箱 | 制冷量不足 | 145 |
| 例 118 | 华凌牌电冰箱 | 制冷效果变差 | 146 |
| 例 119 | 华凌牌电冰箱 | 门框附近出现水珠 | 146 |
| 例 120 | 华凌牌电冰箱 | 整机不工作 | 146 |
| 例 121 | 华凌 BCD—320W 型电冰箱 | 冷藏室温度偏高 | 146 |
| 例 122 | 华凌 BCD—320W 型电冰箱 | 压缩机不运转 | 147 |
| 例 123 | 华凌 BCD—129 型电冰箱 | 压缩机运转但不制冷 | 147 |
| 例 124 | 华凌 BCD—205W 型电冰箱 | 制冷效果变差 | 147 |
| 例 125 | 华凌 BCD—182W 型电冰箱 | 运行时噪声偏大 | 147 |
| 例 126 | 白云牌双门电冰箱 | 不停机, 冷冻室、冷藏室均结冰 | 148 |
| 例 127 | 白云牌电冰箱 | 防露管内漏 | 148 |
| 例 128 | 白云牌电冰箱 | 冰箱内胆裂缝 | 148 |
| 例 129 | 白云牌电冰箱 | 压缩机不停机 | 149 |
| 例 130 | 美菱 BCD—248W 型电冰箱 | 运转正常, 不制冷 | 149 |
| 例 131 | 美菱—阿里斯顿型电冰箱 | 压缩机有“嗡嗡”声, 不运转 | 149 |
| 例 132 | 美菱 BCD—201 型冰箱 | 冷藏室后壁易结冰 | 149 |
| 例 133 | 美菱 BCD—201 型电冰箱 | 不能自动除霜 | 150 |
| 例 134 | 松下 NR—177TRC 型电冰箱 | 压缩机运转不停 | 150 |
| 例 135 | 松下 NR173 型无霜电冰箱 | 不能正常制冷 | 150 |
| 例 136 | 松下 NR—173TE 型电冰箱 | 开机后压缩机不能启动 | 151 |
| 例 137 | 松下 NR—155TAH 型电冰箱 | 开机后不能制冷 | 151 |
| 例 138 | 容声 BCD—165 型电冰箱 | 压缩机无规律性开、停机 | 151 |
| 例 139 | 容声 BCD—165 型电冰箱 | 冷藏室不制冷 | 151 |

| | | | |
|-------|---------------------|-------------------|-----|
| 例 140 | 容声 BCD—165 型电冰箱 | 开机后压缩机即“叭”的一声停止运转 | 152 |
| 例 141 | 容声 BCD—210W 型电冰箱 | 机器不制冷 | 152 |
| 例 142 | 长岭无氟电冰箱 | 不制冷或制冷效果变差 | 152 |
| 例 143 | 长岭—阿里斯顿型电冰箱 | 制冷效果差 | 152 |
| 例 144 | 长岭 BCD—203B 型电冰箱 | 压缩机不停机, 冷藏室结冰 | 153 |
| 例 145 | 科龙 BCD—209W/HC 型电冰箱 | 开机后无任何反应 | 153 |
| 例 146 | 科龙 BCD—209W/HC 型电冰箱 | 压缩机不停机 | 154 |
| 例 147 | 科龙 BCD—209W/HC 型电冰箱 | 不启动, 显示“E4”代码 | 154 |
| 例 148 | 黄河牌 BCD—170L 型电冰箱 | 压缩机不启动 | 154 |
| 例 149 | 黄河 BCD—170C 型电冰箱 | 制冷效果差 | 154 |
| 例 150 | 黄河 BCD—170C 型电冰箱 | 压缩机运转 2 分钟即自动停机 | 155 |
| 例 151 | 华日 BCD—210 型双门电冰箱 | 压缩机运行时间不正常 | 155 |
| 例 152 | 华日 BCD—210 型双门电冰箱 | 箱体漏电 | 155 |
| 例 153 | 华日 BCD—195 型电冰箱 | 机器冰堵, 不能正常化霜 | 156 |
| 例 154 | 华意 BCD—185 型电冰箱 | 机器不制冷 | 156 |
| 例 155 | 华意 BCD—185 型电冰箱 | 压缩机频繁启动及停止 | 156 |
| 例 156 | 华意 BCD—185 型电冰箱 | 冷冻室门下方结露 | 157 |
| 例 157 | 阿里斯顿 BCD228 型电冰箱 | 压缩机无运转声 | 157 |
| 例 158 | 阿里斯顿型电冰箱 | 压缩机不停机 | 157 |
| 例 159 | 白雪卧式冰柜 | 开机后能运转, 但不制冷 | 157 |
| 例 160 | 白雪卧式冰柜 | 工作时噪声变大 | 158 |
| 例 161 | 冰熊 BD—500 型冰柜 | 压缩机运转不制冷 | 158 |
| 例 162 | 冰熊牌家用小冰柜 | 压缩机不启动 | 158 |
| 例 163 | 风华 BCD—221 型电冰箱 | 冷藏室结冰 | 158 |
| 例 164 | 风华 BCD—221 型电冰箱 | 制冷效果差, 噪音大 | 159 |
| 例 165 | HD88 型电冰箱保护器 | 延时功能失效 | 159 |
| 例 166 | HD88 型电冰箱保护器 | 不能正常工作 | 159 |
| 例 167 | 三新 BB—1 型电冰箱 | 继电器自动跳开, 机器停机 | 159 |
| 例 168 | 三新 BB—1 型电冰箱 | 主、副蒸发器损坏 | 160 |
| 例 169 | 新飞 175L 型电冰箱 | 开机后压缩机不运转 | 160 |
| 例 170 | 新飞 175L 型电冰箱 | 制冷效果不好 | 161 |
| 例 171 | 西冷 BCD—190 型电冰箱 | 机器出现冰堵现象 | 161 |
| 例 172 | 西冷 BCD—190 型电冰箱 | 停机时照明灯不亮 | 161 |
| 例 173 | 日立 R—165FH 型电冰箱 | 制冷过度, 不停机 | 162 |
| 例 174 | 普通双门电冰箱 | 控温功能失灵 | 162 |
| 例 175 | 芙蓉牌电冰箱 | 手动开机不能启动 | 163 |
| 例 176 | SANYO 型电冰箱 | 不制冷, 箱内照明灯亮 | 163 |
| 例 177 | 三菱 MRE1705 型电冰箱 | 不能正常化霜 | 163 |
| 例 178 | 长庆 BCD—180 型电冰箱 | 冷藏室结霜, 冷冻室微凉 | 163 |
| 例 179 | 乐芝 BYD155L 型双门电冰箱 | 压缩机不停机, 制冷效果极差 | 164 |
| 例 180 | 晶莹 CB—700 型冰柜 | 压缩机工作几分钟即自动停机 | 165 |
| 例 181 | 丹东 BCD—190B 型电冰箱 | 压缩机不停机 | 165 |
| 例 182 | 高士达 HT—240 型电冰箱 | 压缩启动频繁, 冷冻室温度降不下来 | 165 |
| 例 183 | 大型厨房冰箱 | 开机后不制冷 | 166 |