

给水排水设计手册

第 10 册

器材与装置

中国市政工程华北设计院 主编

中国建筑工业出版社

给水排水设计手册

第 10 册

器材与装置

中国市政工程华北设计院 主编

中国建筑工业出版社

本书汇集了国内近年来给水排水工程常用的最新材料、器材及水处理设备,内容包括金属及非金属管材,阀门,常用金属及非金属材料、药剂、离子交换树脂及滤料,水处理专用器材,气浮、加药及消毒、饮用水深度净化及一体化净水器,软化除盐设备 工业污水处理及其它水处理设备,玻璃钢冷却塔,卫生器具及器材,水处理过程检测及控制仪表,水质检验仪器及设备。可供给水排水、环境保护专业设计人员,有关科研、基建、厂矿企业、施工管理技术人员以及大专院校师生参考。

* * *

《给水排水设计手册》编写领导小组

组 长 戴传芳

副组长 孟世熙

成 员 魏秉华 钱宝政 陈培康

《器材与装置》编写组

主 编 陈 益

成 员 何友慎 杨长凯 张春敏

主 审 王业俊

给水排水设计手册

第 10 册

器 材 与 装 置

中国市政工程华北设计院 主编

*
中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京顺义板桥胶印厂印刷

*
开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 82½ 字数: 2008 千字

1986年12月第一版 1986年12月第一次印刷

印数: 1—50,800册 定价: 15.00元

统一书号: 15040·4850

前 言

《给水排水设计手册》自1973年出版发行以来深受广大读者欢迎，在给水排水工程勘察、设计、施工、管理以及科研教学等各个方面起了一定的作用，为发展我国给水排水事业作出了贡献。由于近十年来，国内外给水排水技术发展较快，在工程实践中积累了不少新的经验，本手册内容亟需更新、充实和修订，以适应国家经济建设发展的需要。为此，城乡建设环境保护部设计局和中国建筑工业出版社，组织了各有关单位对《给水排水设计手册》进行增编修订，将原来的9册增至11册，分别为第1册《常用资料》、第2册《室内给水排水》、第3册《城市给水》、第4册《工业给水处理》、第5册《城市排水》、第6册《工业排水》、第7册《城市防洪》、第8册《电气与自控》、第9册《专用机械》、第10册《器材与装置》、第11册《常用设备》。从而，使这套手册内容更为丰富和完整。

目前国家和部颁的标准、规范及规程，正在不断制订和修订。故在使用本手册时，应注意查阅，并以新的标准、规范和规程为准。

修订工作由编写领导小组组织进行，各册由编写组负责具体编写和审核，全套手册得到了北京市市政设计院、上海市政工程设计院、华东建筑设计院、核工业部第二研究设计院、中国市政工程西南设计院、中国市政工程西北设计院、中国市政工程华北设计院、中国市政工程中南设计院、中国市政工程东北设计院的大力支持，完成了各册修订编写任务。在编写过程中，还得到许多科研、设计、大专院校等单位的大力协助。在此一并致谢。

《给水排水设计手册》编写领导小组

1985年1月

编 者 的 话

本册以国家和部颁标准中有关给水排水工程常用的材料、器材、设备和仪表等系列产品为基础，并搜集了全国各地生产的给水排水工程常用材料、专用器材、水质净化和处理装置、检测及监控仪表等产品样本和资料，经过必要的调整和核对编写而成。鉴于近年来水处理设备生产发展较快、技术水平也有新的提高，本册较全面地编入了给水排水净化和处理装置的产品资料，供设计人员选用。

编入本册的主要材料、专用器材、设备、仪表等大多数经中央各部属设计院及各省、市、自治区的设计单位推荐；但由于各类专业标准、规范、规程正在陆续制订和修改，产品的性能、规格、价格不断调整和更新，选用时，应尽量与生产厂联系落实，并以新的标准、规范和规程为准。

本册主编单位为中国市政工程华北设计院。由陈益主编，王业俊主审。第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16章由陈益编写；第3章由何友慎编写；第17章由杨长凯编写；第18章由张春敏编写。此外，机械工业部第二研究设计院莫梅春为电镀废水处理设备提供了素材，纺织工业部设计院陈耀宗为泡沫消防设备和器材提供了部分素材，施爱华为第2章编写了初稿。在编写过程中，还得到各兄弟设计、科研单位和生产厂的大力支持，并提供和推荐了大量资料，在此一并致谢。

由于编者水平有限，所搜集的资料尚有一定的局限性，还有不少常用的产品未能编入，难免存在一些缺点和错误，敬希广大读者批评指正。

1985年1月

目 录

习用非法定计量单位与法定计量单位的
换算关系表(示例)

1. 金属管材、井管	
1.1 钢管、钢管件	1
1.1.1 焊接钢管	1
1.1.2 无缝钢管	7
1.1.3 管接头、管件	23
1.2 承压铸铁管及管件	31
1.2.1 砂型离心铸铁直管(GB3421—82)	31
1.2.2 连续铸铁直管(GB3422—82)	33
1.2.3 球墨铸铁管	36
1.2.4 铸铁管件(GB3420—82)	36
1.3 排水铸铁管及管件	58
1.3.1 普通排水铸铁直管	58
1.3.2 普通排水铸铁管件	59
1.3.3 抗震柔性接口排水铸铁管及管件	64
1.4 有色金属管材	70
1.4.1 铜管	70
1.4.2 黄铜管	72
1.4.3 铜管的理论重量	74
1.4.4 铅、铅铋合金管	80
1.5 管道法兰盘及密封面	81
1.5.1 管道法兰盘连接尺寸(GB2555—81)	81
1.5.2 密封面形状及尺寸(GB2556—81)	85
1.6 金属管路用特殊接头	91
1.6.1 可曲挠性橡胶管接头	91
1.6.2 橡胶补偿接管(CB965—81)	94
1.6.3 球形补偿器(接头)	96
1.6.4 QW型球形接头	97
1.6.5 球形伸缩接头	98
1.6.6 马鞍形管接头	99
1.6.7 金属波纹管	101
1.7 井管、滤水管	105
1.7.1 铸铁井管、滤水管	105
1.7.2 玻璃钢井管、滤水管	106
1.7.3 塑料井管、滤水管	108
1.7.4 钢筋混凝土井管、滤水管	109

1.7.5 石棉水泥农用井管、滤水管 109

2. 非 金 属 管 材

2.1 水泥压力管	110
2.1.1 自应力钢筋混凝土输水管(承插式自应力水泥压力管)	110
2.1.2 预应力钢筋混凝土输水管(承插式预应力钢筋混凝土管)	121
2.1.3 水泥压力管接头橡胶圈产品规格	132
2.1.4 自应力钢筋混凝土输水管用铸铁接头件	134
2.2 混凝土及钢筋混凝土排水管	142
2.2.1 混凝土排水管	142
2.2.2 轻型钢筋混凝土排水管	143
2.2.3 重型钢筋混凝土排水管	151
2.3 石棉水泥压力管	152
2.3.1 标准规格(JG22—64)	152
2.3.2 产品规格	153
2.3.3 接头及设计注意事项	155
2.4 塑料管材及管件	157
2.4.1 聚氯乙烯管(P.V.C.管)	157
2.4.2 聚乙烯、聚丙烯管	167
2.4.3 硬聚氯乙烯排水管及管件(PVC排水管)	175
2.4.4 ABS工程塑料管材及管件	194
2.5 陶瓷排水管	199
2.5.1 耐酸陶瓷管及管件	199
2.5.2 普通陶土排水管(缸瓦管)	207
2.6 玻璃钢管及玻璃钢-塑料复合管	208
2.6.1 玻璃钢管	208
2.6.2 玻璃钢-塑料复合管	211
2.7 有机玻璃管(聚甲基丙烯酸甲酯)	213
2.8 铸石管	215
2.8.1 辉绿岩铸石管	215
2.8.2 玄武岩、页岩铸石管	219
2.9 橡胶管	220
2.9.1 输水(蒸汽)、吸水胶管	220

- 2.9.2 输酸、碱液胶管223
- 2.9.3 输气胶管226
- ### 3. 阀门
- 3.1 分类、型号含义227
- 3.2 截止阀229
- 3.2.1 直通式截止阀229
- 3.2.2 直流式截止阀237
- 3.2.3 塑料截止阀239
- 3.2.4 柱塞式截止阀240
- 3.3 闸阀241
- 3.3.1 一般传动手动闸阀241
- 3.3.2 正齿轮传动手动闸阀251
- 3.3.3 伞形齿轮传动手动闸阀252
- 3.3.4 液动闸阀255
- 3.3.5 电动闸阀257
- 3.3.6 平板铸铁闸阀266
- 3.4 蝶阀267
- 3.4.1 手动蝶阀267
- 3.4.2 螺杆传动蝶阀272
- 3.4.3 气动、液动蝶阀276
- 3.4.4 电动蝶阀278
- 3.5 旋塞阀284
- 3.5.1 直通式旋塞阀284
- 3.5.2 非金属材质旋塞286
- 3.6 球阀290
- 3.6.1 手动球阀290
- 3.6.2 电动球阀295
- 3.6.3 非金属材料球阀297
- 3.7 隔膜阀298
- 3.7.1 手动隔膜阀298
- 3.7.2 气、电动隔膜阀301
- 3.7.3 非金属材料隔膜阀304
- 3.8 节流阀306
- 3.8.1 手动节流阀、调节阀306
- 3.8.2 电、气、液动调节阀307
- 3.9 止回阀、底阀311
- 3.9.1 升降式止回阀311
- 3.9.2 旋启式止回阀313
- 3.9.3 缓闭止回阀317
- 3.9.4 底阀320
- 3.10 减压阀322
- 3.11 安全阀325
- 3.11.1 弹簧式安全阀325
- 3.11.2 杠杆式安全阀328
- 3.12 排气阀330
- 3.13 疏水阀331
- 3.14 电磁阀335
- 3.15 水锤消除器337
- ### 4. 常用金属材料
- 4.1 钢板339
- 4.1.1 轧制薄钢板339
- 4.1.2 镀锌用原板、酸洗薄钢板341
- 4.1.3 热轧厚钢板342
- 4.1.4 花纹钢板343
- 4.1.5 复合钢板344
- 4.1.6 钢板网346
- 4.2 型钢、钢筋、钢丝349
- 4.2.1 型钢349
- 4.2.2 钢筋、钢丝378
- 4.3 钢丝绳381
- 4.4 有色金属材料390
- 4.4.1 铝及铝合金板材、型材390
- 4.4.2 铜板、铜条(YB459—64)398
- 4.5 螺栓、螺母、垫圈400
- 4.5.1 螺栓400
- 4.5.2 螺母411
- 4.5.3 垫圈413
- 4.6 电焊条416
- ### 5. 常用非金属材料
- 5.1 工程塑料及其制品420
- 5.1.1 分类、用途420
- 5.1.2 聚氯乙烯塑料420
- 5.1.3 聚乙烯塑料425
- 5.1.4 聚丙烯塑料427
- 5.1.5 聚苯乙烯塑料428
- 5.1.6 聚甲基丙烯酸甲脂(有机玻璃)429
- 5.1.7 聚酰胺(尼龙)432
- 5.1.8 氟塑料434
- 5.2 工业橡胶板438

5.3 玻璃纤维及其制品	440	7.3.1 活性炭	571
5.4 水泥、木材	444	7.3.2 吸附树脂	578
5.4.1 水泥	444	7.4 滤料	579
5.4.2 木材	447	7.4.1 石英砂滤料	579
5.5 常用粘合剂(胶粘剂)	443	7.4.2 无烟煤滤料	580
6. 防腐、防水、保温材料		7.4.3 磁铁矿滤料	581
6.1 防腐材料	462	7.4.4 可发性聚苯乙烯泡沫颗粒滤料(EPS发 泡塑料滤珠)	581
6.1.1 防腐用树脂	462	7.4.5 铝矾土陶瓷滤料	582
6.1.2 玻璃钢	465	7.4.6 陶粒滤料	582
6.1.3 耐酸陶瓷	470	7.4.7 滤池支承层用卵石	583
6.1.4 铸石及其制品	474	7.4.8 除铁用天然锰砂滤料	583
6.1.5 防腐涂料(油漆)	488	7.4.9 活性氧化铝除氟滤料	584
6.2 防水材料	502	8. 卫生器具及器材	
6.2.1 沥青及其制品	502	8.1 陶瓷卫生器具	585
6.2.2 防水卷材	508	8.1.1 成套彩釉陶瓷卫生器具(PT)	585
6.2.3 防水剂	512	8.1.2 洗脸盆	598
6.2.4 氰凝灌浆剂(堵漏剂)	512	8.1.3 小便器	607
6.2.5 止水橡胶制品	513	8.1.4 坐式大便器	608
6.3 保温材料	516	8.1.5 蹲式大便器	614
6.3.1 保温材料选择	516	8.1.6 冲洗水箱	618
6.3.2 蛭石及蛭石制品	516	8.1.7 洗涤盆、化验盆	621
6.3.3 膨胀珍珠岩及其制品	520	8.2 塑料、玻璃钢、搪瓷卫生器具	623
6.3.4 玻璃棉及玻璃棉纤维制品	527	8.2.1 塑料卫生器具	623
6.3.5 矿渣棉及其制品	531	8.2.2 玻璃钢卫生器具	625
6.3.6 硅藻土制品	532	8.2.3 钢板搪瓷卫生器具	628
6.3.7 石棉制品	534	8.3 浴盆	629
6.3.8 岩棉制品	537	8.3.1 铸铁搪瓷浴盆	629
6.3.9 泡沫塑料	539	8.3.2 陶瓷小浴盆	631
6.3.10 加气混凝土保温块、管(瓦)	543	8.3.3 玻璃钢浴盆	631
7. 药剂、树脂、滤料		8.3.4 聚丙烯塑料浴盆	632
7.1 水处理药剂	544	8.4 水暖器材、配件	633
7.1.1 常用水处理药剂	544	8.4.1 水嘴	633
7.1.2 常用高分子絮凝剂	548	8.4.2 浮球阀	638
7.1.3 循环冷却水处理药剂	552	8.4.3 陶瓷滤水器(砂滤缸)	639
7.2 离子交换树脂、交换膜、磺化煤	557	8.4.4 冲洗阀、延时自闭冲洗阀	640
7.2.1 离子交换树脂	557	8.4.5 水位控制阀	646
7.2.2 离子交换膜	568	8.4.6 地漏	650
7.2.3 磺化煤	570	8.4.7 陶瓷存水弯	654
7.3 活性炭、吸附树脂	571	8.4.8 其它水暖器材	656
		8.5 热水器	661

- 8.5.1 蒸汽快速热水器661
- 8.5.2 电热水器665
- 8.5.3 燃气热水器672
- 8.5.4 太阳能热水器677
- 9. 水处理器材**
- 9.1 蜂窝、斜管679
- 9.1.1 分类及用途679
- 9.1.2 规格及性能680
- 9.2 陶瓷滤砖、滤水管684
- 9.2.1 分类及用途684
- 9.2.2 陶瓷滤砖684
- 9.2.3 陶瓷穿孔滤水管689
- 9.3 滤头(排水帽)689
- 9.4 滤元(滤芯)692
- 9.4.1 塑料微孔过滤介质692
- 9.4.2 陶瓷微孔滤元695
- 9.4.3 蜂房式管状滤芯697
- 9.4.4 PAC 微孔过滤管698
- 9.5 筛网、滤布699
- 9.5.1 锦纶筛网(尼龙网)699
- 9.5.2 金属丝筛网701
- 9.5.3 化纤滤布702
- 9.6 冷却塔填料(淋水装置)704
- 9.7 冷却塔喷溅器材708
- 9.7.1 单旋流-直流式喷头708
- 9.7.2 反射 I、II、III 型喷溅装置710
- 9.8 冷却塔除水器716
- 9.9 除气塔、反应塔填料720
- 9.9.1 鲍尔环、阶梯环、矩鞍型、多面空心球、花环形塑料填料720
- 9.9.2 拉希瓷环填料723
- 9.9.3 填料的流体力学特性723
- 9.10 生物接触氧化法软性填料725
- 9.11 曝气器(曝气头)726
- 9.11.1 分类、用途726
- 9.11.2 水力剪切型曝气器726
- 9.12 其它器材733
- 9.12.1 SJ-80 型压力式斜板除砂器733
- 9.12.2 水射器734
- 9.12.3 SD 型液压启闭池底阀736
- 9.12.4 螺旋叶片管道混合器737
- 10. 加药、气浮及消毒设备**
- 10.1 加药、溶药设备738
- 10.1.1 加药设备738
- 10.1.2 JY 型冷却水溶药加药设备743
- 10.2 压力溶气浮选设备744
- 10.2.1 组成、用途744
- 10.2.2 压力溶气罐745
- 10.2.3 溶气释放器(释放头)748
- 10.2.4 SD 型中小型浮选池刮渣机749
- 10.3 加氯消毒设备750
- 10.3.1 加氯机750
- 10.3.2 液氯、液氯钢瓶760
- 10.3.3 移动式衡器762
- 10.4 臭氧发生(器)装置763
- 10.4.1 分类、用途763
- 10.4.2 XY 型臭氧发生(器)装置763
- 10.4.3 QHW 型臭氧发生装置773
- 10.4.4 板式电极臭氧发生装置778
- 10.5 紫外线消毒装置781
- 10.5.1 紫外线饮水消毒器781
- 10.5.2 紫外线杀菌灯管785
- 10.6 次氯酸钠发生装置786
- 10.6.1 用途786
- 10.6.2 SMC 型管状内冷次氯酸钠发生器787
- 10.6.3 GXQ 型次氯酸钠发生器(净水消毒剂发生器)791
- 10.6.4 SWD I 型次氯酸钠发生器794
- 10.6.5 MGX 型次氯酸钠发生器796
- 10.6.6 YDJ 型医院污水净化设备797
- 10.6.7 JS 型次氯酸钠发生器799
- 11. 饮用水深度净化设备及一体化净水装置**
- 11.1 活性炭净水器802
- 11.1.1 家用活性炭净水器802
- 11.1.2 小型活性炭净水器803
- 11.2 精密过滤器806
- 11.2.1 用途806
- 11.2.2 铝合金过滤器806
- 11.2.3 不锈钢过滤器808

11.2.4	75型搪瓷砂芯过滤器	809
11.2.5	PLT-1型全塑型单芯滤筒	810
11.2.6	15米 ³ /时不锈钢-蜂房滤芯 过滤器	811
11.3	一体化净水器(综合净水器)	812
11.3.1	用途	812
11.3.2	CW型净水器	812
11.3.3	JS-I型一体化净水器	816
11.3.4	JCL型一体化净水器	821
11.3.5	YJ型综合净水器	824
11.3.6	XHS型一体化净水器	827
11.3.7	ZY型压力式接触过滤器	828
11.4	电凝聚法饮水净化装置	830
11.4.1	JS型电凝聚饮水净化装置	830
11.4.2	家用电凝聚净水器	832
11.5	微滤机	832
11.6	气压供水装置	836

12. 软化除盐设备

12.1	离子交换法软化除盐设备及附件	841
12.1.1	机械过滤器	841
12.1.2	钠离子交换器	853
12.1.3	氢离子交换器	876
12.1.4	固定床阴、阳离子交换器	880
12.1.5	浮动床阴、阳离子交换器及再生 清洗罐	898
12.1.6	阴阳混合床离子交换器	912
12.1.7	有机玻璃、塑料离子交换柱	917
12.1.8	除二氧化碳器	922
12.1.9	盐溶解器(压力式滤盐器)	932
12.1.10	磷酸钠溶解及加药器	938
12.1.11	酸、碱液投加及贮存设备	944
12.1.12	中小型成套软化水设备	948
12.2	电渗析器	962
12.2.1	分类、组成、用途	962
12.2.2	电渗析器规格及性能	962
12.3	高纯水终端处理装置	971
12.3.1	SQ-1型纯水精处理装置	971
12.3.2	CS-Z0.5型高纯水终端处理装置	973
12.4	LT型饮水除氟器	974

13. 工业废水处理设备

13.1	酸性废水中和处理设备	977
13.1.1	升流式膨胀过滤-曝气中和处理 装置	977
13.1.2	卧式中和过滤滚筒	982
13.1.3	阴离子交换膜扩散渗析器	986
13.2	电镀工业废水处理设备	988
13.2.1	含铬废水离子交换法处理装置	988
13.2.2	含铬废水电解法处理装置	1000
13.2.3	含铬废水活性炭吸附法处理 装置	1005
13.2.4	含氰废水离子交换法处理装置	1009
13.2.5	含氰废水活性炭吸附处理 装置	1012
13.2.6	含氰废水电解法处理装置	1013
13.2.7	含镍、含铜废水离子交换法处理 装置	1015
13.2.8	JDC型金属电解沉积回收装置	1025
13.2.9	蒸发浓缩装置	1027
13.3	生物转盘、转筒	1033
13.3.1	HSI型转子填料生物转筒	1033
13.3.2	SZ型盘片式生物转盘	1035
13.4	生物接触氧化塔及活性炭脱色塔	1036
13.4.1	生物接触氧化塔	1036
13.4.2	活性炭脱色塔	1038
13.5	离心萃取设备	1039
13.5.1	KLC型离心萃取机	1039
13.5.2	SC-500-I型离心萃取机	1042
13.6	高梯度磁分离装置	1044
13.7	MDJ型煤气站废水处理设备	1043
13.8	油水分离设备(器)	1049
13.8.1	CYF-B型油水分离器	1049
13.8.2	DYSF-B型油水分离器	1053
13.8.3	YSCZ-CZ、YSCZ型油水分离器	1054
13.8.4	YSFL型油水分离器	1057
13.8.5	YSC型油水分离器	1059
14.	其它水处理设备	
14.1	医院污水处理设备	1065
14.1.1	臭氧接触氧化处理设备	1065

- 14.1.2 医院污水加氯(漂粉)处理设备 …1070
- 14.1.3 医院放射性废水超声波清洗
净压机 …1071
- 14.2 超滤水处理设备 …1073
- 14.2.1 组成、用途 …1073
- 14.2.2 超滤水处理装置产品 …1073
- 14.3 反渗透水处理设备 …1079
- 14.4 磁水器及高频水性改变仪 …1083
- 14.4.1 磁水器 …1083
- 14.4.2 高频水性改变仪(水改仪) …1086
- 15. 玻璃钢冷却塔**
- 15.1 玻璃钢冷却塔的分类、组成 …1088
- 15.2 逆流式玻璃钢冷却塔 …1090
- 15.2.1 5NB、5NBL、NBL 型逆流式
玻璃钢冷却塔 …1090
- 15.2.2 BNL₂ 型逆流式玻璃钢冷却塔 …1094
- 15.2.3 LLA、TBL、HLA、QLA 型逆
流式玻璃钢冷却塔 …1098
- 15.2.4 QLT 型逆流式玻璃钢冷却塔 …1101
- 15.2.5 BL 标准型、BLS 低噪声型逆
流式玻璃钢冷却塔 …1104
- 15.2.6 5TNB 型低噪声逆流式玻璃钢
冷却塔 …1108
- 15.2.7 FCT 型低噪声逆流式玻璃钢
冷却塔 …1111
- 15.2.8 CBL、GBL 型逆流式玻璃钢
冷却塔 …1114
- 15.2.9 BLT、LYB、沪 Q/GS、BJ、NJ
型逆流式玻璃钢冷却塔 …1116
- 15.3 横流式玻璃钢冷却塔 …1121
- 15.4 横逆流混合型玻璃钢冷却塔 …1124
- 15.4.1 SBLT 型横逆流式玻璃钢冷却塔 1124
- 15.4.2 HNT 型横逆流式玻璃钢冷却塔 1125
- 15.5 冷却塔风机自控器 …1127
- 16. 消防设备与器材**
- 16.1 消防车 …1131
- 16.1.1 水罐式消防车 …1131
- 16.1.2 泡沫消防车 …1132
- 16.1.3 干粉消防车 …1133
- 16.1.4 二氧化碳消防车 …1134
- 16.1.5 牵引及手抬机动消防泵(车) …1134
- 16.2 灭火器 …1135
- 16.3 消火栓 …1137
- 16.3.1 室内消火栓及消火栓箱 …1137
- 16.3.2 室外消火栓 …1141
- 16.3.3 消防水泵接合器 …1142
- 16.4 消防水枪、消防水龙带 …1146
- 16.4.1 消防水枪、雾化水枪喷头 …1146
- 16.4.2 消防水龙带 …1148
- 16.5 自动喷水灭火装置 …1149
- 16.5.1 闭式(湿式系统)自动喷水灭火
装置 …1149
- 16.5.2 开式(雨淋、水幕系统)自动喷水灭火
装置 …1157
- 16.6 火灾自动报警装置 …1163
- 16.6.1 组成、分类、用途 …1163
- 16.6.2 感烟式火灾自动报警装置 …1163
- 16.6.3 感温式火灾自动报警装置 …1165
- 16.6.4 感温式火灾探测器 …1165
- 16.6.5 感烟式火灾探测器 …1167
- 16.7 泡沫及气体灭火器材及设备 …1169
- 16.7.1 分类、组成 …1169
- 16.7.2 泡沫灭火药剂(液)及干粉 …1169
- 16.7.3 空气泡沫灭火设备及器材 …1171
- 16.7.4 卤代烷“1211”成组灭火装置 …1173
- 16.7.5 “1211”灭火系统管路器件及
射流喷嘴 …1175
- 17. 过程检测及控制仪表**
- 17.1 压力测量仪表 …1196
- 17.1.1 就地指示压力表 …1196
- 17.1.2 远传式压力表 …1203
- 17.2 水表 …1206
- 17.2.1 自来水表(冷水表) …1206
- 17.2.2 LXR 型旋翼式热水表 …1212
- 17.3 流量测量仪表 …1213
- 17.3.1 转子流量计 …1213
- 17.3.2 电磁流量计 …1216
- 17.3.3 LWC、LWCB 型插入式涡轮流
量计 …1221
- 17.3.4 差压式流量计 …1223
- 17.3.5 SP-1 型时频法超声波流量计 …1230

17.3.6 LM-1 型明渠流量计	1231	18.1.7 水质监测仪	1277
17.3.7 LX ₁ 型液流信号器	1232	18.1.8 DDG-55 型盐量计	1278
17.4 液位测量仪表	1234	18.1.9 HH-1 型化学耗氧量(COD) 测定仪	1278
17.4.1 就地指示液位计	1234	18.1.10 极谱仪	1278
17.4.2 远传式液位计	1237	18.1.11 紫外、可见、近红外分光光度计	1279
17.5 温度测量仪表	1244	18.1.12 原子吸收分光光度计	1280
17.5.1 就地指示温度计	1244	18.1.13 气相色谱仪	1282
17.5.2 远传温度计	1247	18.1.14 测汞仪	1282
17.6 显示仪表	1252	18.2 水质化验室设备	1283
17.6.1 指示仪表	1252	18.2.1 水样自动采集器	1283
17.6.2 记录仪表	1256	18.2.2 天平	1283
17.7 水质成分连续检测仪表	1260	18.2.3 生物显微镜	1284
17.7.1 工业酸度计	1260	18.2.4 恒温箱、冰箱	1286
17.7.2 DDD-32 B 型工业电导仪	1264	18.2.5 电阻炉、电热板	1289
17.7.3 SJG-203 型溶解氧分析仪	1265	18.2.6 离心机	1291
17.7.4 DBZ 型水质浊度变送器	1265	18.2.7 分样筛	1291
17.7.5 CL82-2 型余氯连续测定仪	1266	18.2.8 搅拌器	1292
		18.2.9 水浴锅	1292
		18.2.10 真空泵	1292
18. 水质检验仪器及设备		附录	
18.1 水质物理化学指标分析仪器	1268	附录 1 水、煤气输送钢管(YB234—63)	1294
18.1.1 浊度仪	1268	附录 2 连续铸铁管(YB427—64)	1295
18.1.2 快速比色器(余氯比色器)	1268	附录 3 砂型立式、砂型离心铸铁管 (YB243—64)	1296
18.1.3 酸度计、自动电位滴定器	1269	附录 4 管法兰盘(JB78~81、87—59)	1300
18.1.4 光电比色计、分光光度计	1271	附录 5 橡胶圈接口铸铁管	1307
18.1.5 电导仪	1273		
18.1.6 离子计及离子选择电极	1274		

1. 金属管材、井管

1.1 钢管、钢管件

1.1.1 焊接钢管

焊接钢管分为低压流体输送用焊接钢管(黑铁管)及镀锌焊接钢管(白铁管)、电焊钢管、直缝卷焊钢管和螺旋缝焊接钢管等。

一、低压流体输送用焊接钢管及镀锌焊接钢管

低压流体输送用焊接钢管及镀锌焊接钢管规格 (GB3092—82、GB3091—82) 见表 1-1。

低压流体输送用焊接钢管规格 (GB 3092—82)
镀锌焊接钢管规格 (GB 3091—82)

表 1-1

公称直径		外径(毫米)		普通钢管			加厚钢管		
(毫米)	(英寸)	外径	允许偏差	壁厚		理论重量 (公斤/米)	壁厚		理论重量 (公斤/米)
				公称尺寸 (毫米)	允许偏差		公称尺寸 (毫米)	允许偏差	
8	¼	13.5	±0.50	2.25	+12%	0.62	2.75	+12%	0.73
10	⅜	17.0		2.25		0.82	2.75		0.97
15	½	21.3		2.75		1.26	3.25		1.45
20	¾	26.8		2.75		1.63	3.50		2.01
25	1	33.5		3.25		2.42	4.00		2.91
32	1¼	42.3		3.25		3.13	4.00		3.78
40	1½	48.0		3.50		3.84	4.25		4.58
50	2	60.0	±1%	3.50	-15%	4.88	4.50	-15%	6.16
65	2½	75.5		3.75		6.64	4.50		7.88
80	3	88.5		4.00		8.34	4.75		9.81
100	4	114.0		4.00		10.85	5.00		13.44

续表

公称直径		外径(毫米)		普通钢管			加厚钢管		
(毫米)	(英寸)	外径	允许偏差	壁厚		理论重量 (公斤/米)	壁厚		理论重量 (公斤/米)
				公称尺寸 (毫米)	允许偏差		公称尺寸 (毫米)	允许偏差	
125	5	140.0	±1%	4.50	+12% -15%	15.04	5.50	+12% -15%	18.24
150	6	165.0		4.50		17.81	5.50		21.63

注: 1. 钢管的管端形式: 焊接钢管分为带螺纹和不带螺纹(光管)两种; 镀锌管一般按不带螺纹交货, 公称直径大于10毫米的镀锌钢管按协议也可带螺纹交货; 带螺纹交货的钢管每根管带钢制管接头或可锻铸铁接头一个。
2. 理论重量均系按比重7.85计算, 表列理论重量为焊接钢管(未镀锌前)的数值, 镀锌后的理论重量增加3~6%。理论重量计算公式如下:

焊接钢管:

$$P = 0.02466S(D - S)$$

镀锌焊接钢管:

$$P = C[0.02466S(D - S)]$$

式中 P ——理论重量(公斤/米);

D ——外径(毫米);

S ——公称壁厚(毫米);

C ——镀锌钢管比焊接钢管增加的重量系数, 取1.03~1.06。

3. 管长: 焊接钢管一般为4~10米; 镀锌焊接钢管通常为4~9米。

4. 管材钢号: 常用GB700-79《普通碳素结构钢技术条件》规定的1、2及3号乙类钢。

5. 出厂试验水压力:

普通钢管 20公斤/厘米²

加厚钢管 30公斤/厘米²

6. 适用范围: 用于输送水、煤气、空气、油、取暖蒸汽(镀锌钢管用于热水)等压力较低的一般流体。

7. 标记示例: 以公称直径为20毫米的钢管为例:

(1) 无螺纹炉焊钢管:

炉钢管光—20—GB3092—82

(2) 带锥形螺纹电焊钢管:

电钢管锥—20—GB3092—82

(3) 加厚无螺纹炉焊钢管:

加厚钢管光—20—GB3092—82

(4) 不带螺纹的普通镀锌炉焊钢管:

锌炉管光—20—GB3091—81

(5) 带锥形螺纹的加厚镀锌电焊钢管:

锌电管锥厚—40—GB3091—82。

二、电焊钢管

电焊钢管规格(YB242—63)见表1-2。

电焊钢管规格 (YB242—63)

表 1-2

公称直径 (毫米)	外 径 (毫米)	壁 厚 (毫米)	理论重量 (公斤/米)	公称直径 (毫米)	外 径 (毫米)	壁 厚 (毫米)	理论重量 (公斤/米)
10	15	1.0	0.345	70	76	3.0	5.40
		1.5	0.499			3.5	6.26
						4.0	7.10
15	20	1.5	0.684	80	89	4.5	7.93
		2.0	0.888			3.0	6.36
20	25	1.5	0.869	100	108	3.5	7.38
		2.0	1.13			4.0	8.33
						2.5	1.39
25	32	1.5	1.13	125	133	3.0	7.77
		2.0	1.43			3.5	9.02
						2.5	1.82
32	38	1.5	1.35	140	152	3.5	11.18
		2.0	1.78			4.0	12.73
						2.5	2.19
40	44.5	1.5	1.59	140	152	5.0	15.78
		2.0	2.10			3.5	12.82
						2.5	2.59
50	57	2.5	3.36	140	152	4.5	16.37
		3.0	4.00			5.0	18.13
						3.5	4.62

注：1. 管材钢号：常用 A2~A4、B2~B4、08、10、15、20 号钢等。

2. 管长：外径 ≤ 30 毫米时，通常管长为 2~6 米；外径 30~70 毫米时，通常管长为 3~10 米；外径 > 70 毫米时，通常管长为 4~10 米。

三、直缝卷焊钢管

直缝卷焊钢管参考规格及重量见表 1-3。

直缝卷焊钢管参考规格及重量

表 1-3

公称直径 (毫米)	外 径 (毫米)	壁 厚 (毫米)							
		4.5	6	7	8	9	10	12	14
理论重量 (公斤/米)									
150	159	17.15	22.64						
200	219		31.51		41.63				
225	245			41.09					
250	273		39.51		52.28				
300	325		47.20		62.54				
350	377		54.89		72.80	81.6			
400	426		62.14		82.46	92.6			
450	478		69.84		92.72				
500	530		77.53			115.6			
600	630		92.33			137.8	152.9		
700	720		105.6		140.5	157.8	175.8		
800	820		120.4		160.2	180.0	199.8	239.1	
900	920		135.2		179.9	202.0	224.4	268.7	
1000	1020		150.0			224.4	249.1	298.3	
1100	1120				219.4		273.7		
1200	1220				239.1		298.4	357.5	
1300	1320				258.8			387.1	
1400	1420				278.6			416.7	
1500	1520				298.3			446.3	
1600							397.1		554.5
1800							446.4		632.5

注：此种规格钢管一般由现场自制或委托加工厂加工，材质及壁厚根据需要由设计确定。

四、螺旋缝焊接钢管

螺旋缝电焊钢管分为自动埋弧焊接钢管和高频焊接钢管两种，各种钢管按输送流体的压力高低分为甲类管及乙类管两种

1. 螺旋缝自动埋弧焊接钢管 (SY500—80)

(1) 分类及用途：

甲类管：一般用普通碳素钢 A3、A3F 及普通低合金结构钢 16Mn 焊制，主要用于石油、天然气等高压流体的输送。

乙类管：采用 A3、A3F、B3、B3F 等钢材焊制，用于一般压力的流体输送及结构钢管。

(2)规格见表 1-4。

螺旋缝自动埋弧焊接钢管规格(SY500—80)

表 1-4

外 径 (毫米)	壁 厚 (毫米)										
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	理论重量 (公斤/米)										
219	32.02	37.10	42.13	47.11							
245	35.86	41.59	47.26	52.88							
273	40.01	46.42	52.78	59.10							
325	47.70	55.40	63.04	70.64							
377	55.40	64.37	73.30	82.18	91.01						
426	62.65	72.83	82.97	93.05	103.09	113.08	123.02	132.91			
529	77.89	90.61	103.29	115.92	128.49	141.02	153.50	165.93			
630	92.83	108.05	123.22	138.33	153.40	168.42	183.39	198.31			
720	106.15	123.59	140.97	158.31	175.60	192.84	210.02	227.16	244.25		
820			160.70	180.50	200.26	219.96	239.62	259.22	278.78	298.29	317.75
920			180.43	202.70	224.92	247.09	269.21	291.28	313.31	335.28	357.20
1020			200.16	324.89	249.58	274.22	298.81	323.34	347.83	372.27	396.66
1220					298.90	328.47	357.99	387.46	416.88	446.26	475.58
1420					348.23	382.73	417.18	451.58	485.94	520.24	554.50

注: 1. 钢管通常长度: 8~12.5 米。

2. 均为内外双面焊缝。

3. 类别代号: 甲类管用“A”代表, 乙类管用“B”代表。以甲类管外径为 720 毫米, 壁厚为 8 毫米, 管长 12500 毫米, 钢号为 16Mn 为例, 表示为 A720×8×12500, 16Mn×× ×××(批号)。

4. 粗黑线范围内为推荐使用规格。

2. 螺旋缝高频焊接钢管

(1) 分类及用途:

甲类管: 用于压力流体输送。

乙类管: 用于压力较低的一般流体输送。

钢号: 一般采用普通碳素钢 A3、A3F、B3、B3F 等。

(2) 规格:

宝鸡石油钢管厂螺旋缝高频焊接钢管规格(陕企 Q 2348—81)见表 1-5。

临汾钢铁公司、锦西钢管厂螺旋缝高频焊接钢管规格见表 1-6, 参考价格见表 1-

7。