

国家电网公司
农电生产文件
规定汇编

(2003年度)

国家电网公司
农电生产文件
规定汇编

(2003年度)

国家电网公司
农电生产文件规定汇编
(2003 年度)

国家电网公司农电工作部 编

内 容 提 要

为了便于国家电网公司各部门、系统各单位查阅和学习，国家电网公司农电工作部将 2003 年度发布的与电力生产有关的文件、规定、批复、通报、决定、办法、条例和制度等收集编成《国家电网公司农电生产文件规定汇编（2003 年度）》一书。全书共六部分，分别为农电安全与生产、农电体制与管理，农网建设与科技、标准规定与创一流、市场营销与统计、培训与综合管理等。

本书是国家电网公司各部门、系统各单位根据农电生产情况组织农电生产、供电、输变电、配电、用电、调度、试验和管理与技术等各类人员认真学习和贯彻执行的指定用书，也是农电设计、施工、培训等人员的参考用书。

国家电网公司农电生产文件规定汇编

(2003 年度)

《农村电工》杂志社发行

宏宇印务有限公司印刷

*

2004 年 9 月第一版 2004 年 9 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 23.5 印张 578 千字

印数 0001-2000 册

*

定价 42.00 元

(本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换)

关于出版《国家电网公司 农电生产文件规定汇编》的通知

(农综函[2004]7号)

国家电网公司系统各单位:

2003年度由国家电网公司农电工作部发布的所有与电力生产有关的文件规定,现已收集完毕,并已经审定和加以分类。为了便于国家电网公司各部门、系统各单位查阅和学习,现委托《农村电工》杂志社予以正式出版,并在电力系统内部发行。

现请各有关单位根据工作需要订购,并组织有关人员认真学习。有需要订购的单位请直接与《农村电工》杂志社发行部联系。

联系电话:(0374)2652982

联系人:朱宁

国家电网公司农电工作部(印)

2004年9月21日

主题词:出版 农电 生产 文件 汇编 通知

国家电网公司总经理工作部

2004年9月22日印发

国家电网公司农电生产
文件规定汇编
(2003 年度)

目 录

第一部分
农电安全与生产

1、关于做好 2003 年农电安全生产工作的通知(农电[2003]1 号).....	1
2、关于表彰 2002 年度农电安全生产工作先进单位的决定(农电[2003]10 号).....	3
3、关于认真做好农网防汛工作的通知(农电[2003]21 号).....	4
4、关于采取有力措施防止发生人身伤亡事故的通知(农电[2003]26 号).....	6
5、关于认真做好农电秋季安全大检查工作的通知(农电[2003]34 号).....	7
6、关于加强对用户自备电源管理的通知(农电[2003]40 号).....	8

第二部分
农电体制与管理

7、关于原农村集体电力资产情况调查的通知(农发函[2003]7 号).....	10
8、关于印发国家电网公司农电改革与发展工作座谈会会议纪要的通知 (农发[2003]33 号).....	11
9、印发《关于进一步做好农村集体电力资产接收管理工作的意见》的通知 (国家电网农[2003]405 号).....	31
10、对吉林省电力公司《关于实施农村电力体制改革方案的请示》的批复意见 (国家电网农[2003]454 号).....	33
11、印发《关于进一步深化农电体制改革的意见》的通知 (国家电网农[2003]456 号).....	33
12、关于印发“李振生总经济师在公司农电体制改革工作会议上的工作报告”的通知 (农发[2003]46 号).....	36
13、关于进一步开展农村供电所管理年活动的通知(农发[2003]6 号).....	43
14、关于命名规范化管理先进供电所的决定(国家电网农[2003]12 号).....	44

15、关于评选农村供电所长优质服务先进个人的通知(国家电网农[2003]133号).....	46
16、转发国务院办公厅批转农业部等部门关于2003年减轻农民负担工作意见的通知 (国家电网农[2003]207号).....	53
17、关于对公司农电示范窗口进行复查和推荐2003年农电规范化服务示范窗口的通知 (农综[2003]24号).....	56
18、关于认真做好县供电企业经济活动分析工作的通知(农发[2003]29号).....	59
19、关于对进一步做好供电所规范化管理工作的几点要求(农发[2003]35号).....	61
20、关于下发《进一步加强供电所管理工作意见》的通知(农发[2003]42号).....	62

第三部分 农网建设与科技

21、国家电网公司如期完成2002年二期农网改造投资目标(农电[2003]3号).....	65
22、关于做好2003年农网建设与改造工作的通知(农电[2003]2号).....	66
23、关于一季度国家电网公司二期农网改造工程进展情况的通报(农电[2003]15号).....	67
24、关于国家电网公司2003年上半年农村电网电压合格率和供电可靠率统计情况的通报 (农电[2003]28号).....	68
25、关于做好县城电网改造和二期农网改造工程验收工作的通知(农电[2003]31号).....	72
26、关于9月份县城电网改造工程进展情况的通报(农电[2003]37号).....	75
27、关于国家电网公司2003年三季度农村电网电压合格率和供电可靠率统计管理工作情况的通报(农电[2003]38号).....	76
28、关于召开国家电网公司农村电网建设与改造工程档案管理及开展项目后评估工作现场会议的通知(农电[2003]39号).....	81
29、转发国家发展改革委办公厅关于做好农村电网建设与改造工程验收工作的通知 (国家电网农[2003]466号).....	85
30、关于10月份县城电网改造工程进展情况的通报(农电[2003]44号).....	87
31、关于进一步做好二期农网改造工程验收工作的通知(国家电网农[2003]507号).....	88
32、关于11月份县城电网改造工程进展情况的通报(农电[2003]48号).....	89
33、关于河南省电力公司中牟县电业局等20个县级电网调度自动化系统通过实用化验收的批复(农电[2003]16号).....	90
34、关于国家电网公司2003年一季度农村电网电压合格率和供电可靠率完成情况的通报 (农电[2003]19号).....	91
35、关于印发《国家电网公司2003年农村电网技术进步工作实施计划》的通知 (农电[2003]20号).....	95
36、关于印发农电软科学项目《中国农村电网发展模式和技术方向》研究结论和建议的通知 (农电[2003]25号).....	100

第四部分

标准规定与创一流

37、关于上报国家电网公司 2004 年度农村电网科学技术研究项目的通知 (农电函[2003]14 号).....	109
38、关于上报国家电网公司 2004 年度农村电网科技进步实施计划的通知 (农电[2003]49 号).....	122
39、关于下发《一流县供电企业动态考核管理办法》的通知(农发[2003]5 号).....	123
40、关于加强农电企业管理做好 2003 年建设一流县供电企业工作的通知 (农发[2003]4 号).....	126
41、关于下发《建设一流县供电企业标准》及《建设一流县供电企业考核细则》的通知 (农发[2003]8 号).....	127
42、关于印发《国家电网公司系统县城电网建设与改造技术导则》的通知 (国家电网农[2003]35 号).....	160
43、关于印发国家电网公司农村电网建设与改造有关管理办法的通知 (国家电网农[2003]157 号).....	167
44、关于印发国家电网公司农电安全生产有关管理办法的通知 (国家电网农[2003]248 号).....	193
45、关于印发国家电网公司农村电网电压无功和供电可靠性管理办法的通知 (国家电网农[2003]293 号).....	206
46、关于印发《农村电力网电能损耗管理办法》的通知(国家电网农[2003]358 号).....	217
47、关于印发《国家电网公司农村电工技能操作工艺标准提要》的通知 (农综[2003]23 号).....	222
48、关于印发《县供电企业营销管理信息系统功能技术规范》的通知 (农发[2003]30 号)	231

第五部分

市场营销与统计

49、关于做好 2003 年农电优质服务工作的通知(农综[2003]11 号).....	250
50、2003 年第一季度农电投诉情况通报(农综[2003]17 号).....	252
51、关于加强农村居民供用电合同(协议)管理工作的通知(国家电网农[2003]219 号).....	255
52、关于做好下一阶段农电优质服务工作的通知(农综[2003]22 号).....	260
53、关于召开农电优质服务工作研讨会的通知(农综函[2003]12 号).....	262

54、关于印发《关于建立和完善农电优质服务常态运行机制的意见》的通知 〔农综[2003]32号〕	265
55、2003年第3季度农电投诉情况通报(农综[2003]36号)	268
56、关于做好2003年季报统计分析工作的通知(农发[2003]7号)	271
57、关于印发“2002年国家电网公司农电安全年报”的通知(农电[2003]18号)	274
58、关于认真做好农村电网发展规划编制工作的通知(国家电网农[2003]255号)	290
59、关于提供农村电网发展有关资料的通知(农发函[2003]15号)	297
60、农村电网发展规划编制工作座谈会纪要(农发[2003]43号)	306
61、关于布置2003年农电综合统计年报工作的通知(农综[2003]47号)	320

第六部分 培训与综合管理

62、关于做好2003年度农电管理人员培训工作的通知(农综[2003]12号)	322
63、关于2002年度农电培训情况的通报(农综[2003]13号)	326
64、关于上报2003年农电培训完成情况及2004年农电培训计划的通知 (农综[2003]45号)	329
65、关于报送国家电力公司定点扶贫工作总结的函 (国家电网农函[2003]3号)	332
66、关于做好下一阶段定点扶贫工作通知(国家电网农[2003]417号)	337
67、关于表彰农村供电所长优质服务先进个人的决定(国家电网农[2003]449号)	343
68、关于开展向定点帮扶重点县送温暖活动的情况汇报(农综函[2003]5号)	346
69、关于上报2002年农电培训完成情况及2003年农电培训计划的函 (农综函[2003]4号)	347

第一部分

农电安全与生产

1

关于做好 2003 年农电安全 生产工作的通知

(农电[2003]1 号)

东北公司、华北电力集团公司、各省(市、区)电力公司:

2003 年是国家电网公司成立的第一年,为了加强国家电网公司系统农村电网的安全生产管理,做好 2003 年农电安全生产工作,现就有关工作通知如下:

一、安全管理

1、健全两个体系,强化农电安全管理

农电安全是电网安全的重要组成部分,国家电网公司系统的农电安全管理工作,要认真贯彻《安全生产法》,按照“谁主管、谁负责”的原则,建立健全农电安全保证体系和安全监督体系,明确农电安全管理的机构和专责人,落实农电安全生产责任制。划清农电安全工作界面,明确年度农电安全工作目标,制定措施,强化农电安全管理工作。

要坚持农电安全管理工作“六个不变”的原则,即安全第一的思想不变,企业法人代表作为安全生产第一责任者的责任不变,行之有效的安全规章制度不变,强化安全生产的力度不变,安全生产重奖重罚的原则不变,依靠广大职工搞好安全工作的传统不变。

2、坚持制度创新,夯实安全生产管理基础

各单位要继续贯彻和落实国家及原国家电力公司颁发的有关安全生产的法规、制度,结合各地安全管理的特点和设备状况,制定和完善农电安全生产的专业技术标准和管理办法,特别要强化规章制度在每个生产岗位和工序中的落实。

要规范农电安全、专业例会、安全活动和安全教育等工作,做到内容充实、不走形式、确有实效;加强职工的安全生产及专业技术培训,严格对工作负责人、工作许可人、工作票签发人、供电所长和农电工进行上岗考核,提高管理人员和农电工的安全工作素质及技术技能。

3、做好特殊时期的安全供电工作

针对重大节日、重大政治活动和季节特点,各单位要扎实组织好农电安全生产工作。

和安全大检查，不断健全和完善各项安全管理制度，及时处理各类缺陷，制订反事故预案，保证农网安全。

在春节等重要节日期间，认真落实保电责任制，实行领导带班制，组织专门抢修服务队伍，做好供电服务工作；要认真编制重要节日安全供电方案，做好电力调度运行，加强设备巡视，保证供电质量和可靠性。

4、抓好农网改造施工安全管理。

今年部分网省公司的二期农网改造结转工程任务仍然很重，县城电网改造工作也将全面启动。各网省公司要高度重视农网改造的施工安全管理，正确处理安全与质量、进度的关系，明确各级安全责任，明确管理监督程序。每项工程要制订周密的施工方案，进行危险点分析。要加强对施工队伍的管理，严格审查施工资质、安全资质和施工业绩等，施工合同中必须明确双方的安全责任。合同签定后要随时对工程施工过程中的安全工作进行检查监督。坚持开展反违章活动，加大违章处罚力度，确保不发生群伤群亡事故。

5、做好农村安全用电宣传工作

农村用电安全关系着广大人民群众生命财产的安全，也关系到供电企业自身的经济效益和社会效益。要探索电管站改为供电所后农村安全用电管理的新模式，切实把农村用电安全管理工作做得更好。要建立有效的用电检查制度，加强漏电保护装置的分级管理，确保安装率，提高投运率。要大力宣传安全用电常识及违章用电事故教训，提高用户安全用电意识和安全用电技能。

二、农电生产管理

农电生产管理直接关系着供电企业的服务水平和经济效益，加强县供电企业的生产管理，不断提高生产水平，是农电企业生存与发展的基础。2003年，各网省公司要认真落实原国家电力公司《农村电网运行管理办法》，把规范县供电企业生产管理，依靠科技进步，提高县供电企业的生产管理水平，作为一项重点工作，贯穿于整个农电管理之中，巩固农电“两改一同价”的成果。

1、巩固和完善专业技术管理体系

要进一步巩固和完善供电可靠性、电压无功、科技进步和技术监督等专业管理体系，明确各级专业管理责任人，加大岗位培训工作力度，提高专业人员管理素质。加强生产技术指标的规划、计划和统计分析，规范工作程序，依靠先进的技术措施和手段，实现指标的闭环管理。

2、坚持管理创新，提高专业规范化管理水平

各省公司要根据农电体制的变化、技术装备的变化、组织机构和人员素质的变化，不断总结和探索农电安全生产管理的成功经验和做法，积极吸取先进的管理理念和管理方法，加快农电安全生产及专业管理的制度创新、管理创新。

要积极开展农网运行、检修管理标准化和规范化工作，加强电力设施保护，以安全管理信息化促进生产运行、检修和专业管理水平的提高。继续组织开展表彰和宣传安全生产及专业管理先进单位活动，树立一批先进典型，以点带面，开创农电安全生产新局面。

3、坚持科技创新，加快技术进步步伐

要切实加强对农电科技工作的领导，重视农电科技人才队伍的培养，建立有效的用人

机制和科技投入机制,提高农电企业员工素质。继续贯彻农网“十五”科技计划,制定2003年农电科技进步计划,确定年度重点项目,确保科技目标的实现。

大力推广新设备、新技术、新材料和新工艺的试点应用,对提高供电可靠性、供电质量和节能降损的项目,要加大推广力度,提高农网工程科技含量。

以原《国家电力公司农网自动化及通信系统建设技术指导意见》为指导,对县级调度自动化实用化的验收从严控制,提高实用化水平。积极稳妥地开展配网自动化实用化验收工作,规范农网配网自动化的管理。

三、加强农电安全生产的统计工作

为确保各项指标统计数据的准确性、及时性和完整性,各网省公司要建立健全农电安全生产统计报表管理体系,切实做好农电安全、供电可靠性、电压质量和无功等专业管理季报、年报工作,每季度首月20日前将专业季度报表和情况分析及时上报国家电网公司农电部。

对于出现的农电事故,要按照原《农电事故调查统计规程》规定,坚持“三不放过”原则,认真制定防范措施,及时上报事故报告。

按照供电可靠性评价统计软件要求,做好农村供电可靠性的规范化管理,要开展专业人员培训和基础资料的统计录入工作,加大统计软件的推广普及力度。电压质量的统计要做到电压质量监测点设置符合规定要求,各类电压监测仪装设齐全。要进一步加强农网电压质量和供电可靠性统计报表的分析研究,充分利用统计数据指导企业经营和生产管理。

国家电网公司农电部将根据各阶段专业工作的重点编发《农网安全简报》和《农电信息》,通过分析、总结,找出农电生产专业管理规律,交流管理经验,指导基层工作。

要求各省于1月25日前上报2002年农电安全年报。各省公司要对2002年的农电安全年报汇总工作高度重视,尽早布置,保证全系统及时汇总。年报一律采用统一的农电安全统计软件进行汇总,并对全年安全生产和农村安全用电情况进行认真分析,提高安全统计分析质量。

国家电力公司农电工作部(印)

二〇〇三年一月六日

关于表彰2002年度农电安全生产 工作先进单位的决定

(农电[2003]10号)

华北电力集团公司、东北分公司、各省(市、自治区)电力公司:

2002年是农网建设与改造任务极为繁重的一年,也是农电安全生产规范化管理起步的一年。公司系统广大农电干部职工认真贯彻“三个代表”重要思想和十六大精神,认真落实

实公司农电安全生产工作的各项要求,坚持一手抓建设,一手抓管理,全面完成了全年的各项生产建设任务。安全管理体系建设进一步理顺,农电生产人身死亡和农村用电触电死亡人数持续下降;生产管理各项规章制度进一步完善,有力地保证了农网的安全稳定运行;农电专业技术管理工作开始起步,两率(供电可靠率和电压合格率)管理工作逐步完善;科技进步工作力度明显加大,农网的科技含量不断提高;农网改造工作成效显著,基本完成二期农网建设与改造工程投资计划。

广大农电干部职工敬业爱岗、无私奉献、开拓进取、团结奋斗,为农电安全生产做出了突出贡献。经研究决定,对 2002 年度公司系统农电安全生产管理工作先进单位进行表彰。希望各单位学习他们的先进经验,进一步加大安全生产管理力度,不断规范农电安全生产管理工作。受表彰的单位要再接再厉、与时俱进、开拓创新,继续创造新经验,为全面提高农电安全生产管理水平做出新的贡献。

农电安全管理先进单位:山东电力集团公司地方电力工作部、安徽省电力公司农电工作部、青海省电力公司农电工作部。

农网供电可靠性管理先进单位:福建省电力有限公司农电工作部、山西省电力公司农电工作部、陕西省电力公司农电工作部、天津市电力公司农电资产管理公司。

农网科技进步工作先进单位:辽宁省电力公司农电工作部、河北省电力公司农电工作部、江苏省电力公司农电工作部、宁夏回族自治区电力公司农电工作部。

农网电压无功管理先进单位:湖南省电力公司农电管理局、河南省电力公司地方电业管理处、上海市电力公司市场营销部。

国家电力公司农电工作部(印)

二〇〇三年三月五日



关于认真做好农网防汛工作的通知

农电[2003]21号

华北电力集团公司、东北分公司、各省(市、自治区)电力公司:

当前全国各地陆续进入汛期,南方部分地区已发生洪涝灾害,造成多起农村供电线路和变压器等设备受损,致使农村安全供电受到影响。为进一步落实国家电网公司防汛工作部署,确保农网电力设施和水电站安全度汛,确保农村电网安全可靠运行,保证抢险救灾的电力供应,提出以下要求:

一、加强领导、统一部署。农网防汛工作是整个电网防汛工作的重要组成部分,各网、省公司要高度重视农村电网的防汛工作,把农网防汛工作纳入到本单位整体防汛工作之中,并作为当前一项重要工作认真抓好。要树立依法防洪的观念,防止麻痹松懈思想,做好

防汛、抗洪、抢险的各项准备，努力避免由洪灾造成的农网事故。

二、落实组织，做好准备。国家电网公司农网防汛工作由公司防汛工作领导小组统一领导，农电部负责日常工作。各网、省公司农电部门要明确一名主要领导和专责人具体负责农网防汛工作，并将人员名单报国家电网公司农电部。

各单位农电部门要在本单位防汛领导小组的统一领导下，认真贯彻落实国家电网公司关于防汛工作的一系列部署和要求，下文安排防汛工作，建立健全防汛领导组织机构和抢险队伍，落实各级农电部门的防汛责任制，做好防汛器材和抢修备品备件准备，做好事故预想，编制防汛预案，安排防汛演习，随时准备抢险救灾，及时恢复供电。

三、加强农村电网运行维护管理。要做好农网改造工程和设备检修的停电计划，合理安排电网运行方式，提高供电可靠性。要加强高温大负荷时期配电变压器的巡视和负荷的监测工作，及时调整和转移负荷，避免过负荷造成的停电事故。要根据气象预报和洪涝灾害情况，开展设备特巡，对可能引发的危及电力设施、设备、电力通信设施、施工现场安全的灾害，要有可靠的预防措施和充分的抢修准备。要对担负防汛任务的重要机构和重要用户的安全供电和安全用电情况进行认真审查，应具备第二电源或保安电源，暂时无法解决的，要自备足够容量的发电机组。

四、做好公司系统小水电站的防汛工作。各网、省公司农电部门要对各县小水电站的情况进行细致的摸底统计，对与公司有资产关系和管理关系的县公司所属的水电站进行安全检查，切实做好小水电站的防洪护坝工作，及时消除事故隐患。

五、进一步做好农村安全用电工作。要做好低压设备的运行维护，加强对临时用电的管理，防止擅自将农村漏电保护装置退出运行。要严格按照国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会有关规定，对安装使用的低压电线电缆、漏电保护器、断路器、熔断器、低压开关等电器产品必须严格检查，不符合要求的不得使用，确保汛期安全可靠供电。

六、加强防汛信息和农电安全生产事故的上报工作。各网、省公司农电部门要及时了解和掌握汛情，对发生的严重汛情和灾害迅速上报，确保信息畅通，国家电网公司农电部将及时编发防汛简报。

要按照农电事故调查统计规程和农电安全生产会议的有关要求，对发生的重大及以上农村电网和设备事故、生产人身死亡和2人及以上重伤事故、农村人身触电死亡事故等重大事件，在24小时内上报国家电网公司农电部，并进行认真的事故分析，提高防范事故能力。

附：国家电网公司防汛领导小组成员、

部门分管副主任：贾福清

国家电网公司防汛工作小组成员、

部门分管副处长：贾俊国

国家电网公司农电部防汛工作专责人：陈俊章

联系电话：66597637、66597639

国家电网公司农电工作部(印)

二〇〇三年六月十日



关于采取有力措施防止 发生人身伤亡事故的通知

农电[2003]26号

东北分公司、华北电力集团公司、各省(市、自治区)电力公司:

今年以来,各省公司按照年初国家电网公司农电安全生产会议要求,进一步加强和规范了农电安全生产管理,农电安全生产形势平稳。上半年,据公司系统不完全统计,农电生产人身伤亡事故发生15起,共死亡9人,重伤6人,反映出长期以来农电安全管理薄弱、农电职工安全技术素质较低的状况还没有根本改变,突出表现在农电人身伤亡事故大量存在,必须引起农电系统干部职工的高度重视。为落实公司年中工作会议精神,进一步做好下半年农电安全生产管理工作,努力防止发生人身伤亡事故,提出如下要求:

一、抓住薄弱环节,采取有力措施,防止发生人身伤亡事故

1. 切实抓好农网改造工程的安全管理。农网生产人身伤亡事故绝大多数发生在农网改造工程中,其中主要是由于施工人员严重违章,随意蛮干,发生触电、高摔、倒杆所致,说明农网改造工程的安全管理是当前安全工作的薄弱环节,是最大的危险点。各级农电部门对此应引起高度重视,正确处理工期与安全、质量与安全的关系,把农网改造工程的安全管理作为重要工作抓实抓细,努力防止发生施工人身伤亡事故,杜绝发生群伤群亡事故。

2. 认真落实安全生产的规章制度。凡是事故都是违章造成的,要开展学规程、学制度活动,加大反违章力度。要严格执行《国家电网公司农村电网建设与改造工程施工安全管理办法》、《国家电网公司农村电网建设与改造工程施工现场安全措施》,细化、规范工作票、操作票的使用,按规定及时修订现场规程。

3. 严格施工队伍管理。要制订农网改造发包工程和临时工管理制度,严格审查工程承包方的资质,依法签定施工安全合同,对达不到安全要求的投标单位实行一票否决。要把本企业多经施工队伍的安全管理纳入正常的安全生产体系,严格管理,严格考核。要对施工人员进行安全教育和培训,经考试合格后方能进入施工现场。工作票签发人、工作负责人和工作许可人必须经严格的考试考核,合格后方可上岗,履行职责。

二、坚持“三不放过”,严肃事故调查和处理。

对发生的人身伤亡事故,必须坚持做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。要对认真履行安全职责并在安全生产中取得成绩的单位和个人予以表彰和奖励;对发生事故的单位和有关责任人给予批评和处罚;对在工作中因严重失职、违章指挥、违章作业造成事故的责任人给予重罚;对事故涉及的电力规划、设计、制造、施工安装等有关单位和个人,均应进行事故责任追溯,给予经济处罚直至追究法律责任。

三、明确管理程序,做好安全情况统计分析工作

1. 要认真研究分析本省农电安全生产形势，落实“谁主管谁负责”的原则，理顺安全统计上报程序，切实把本省农电范围的安全情况完整地进行统计，确保数据完整、全面。
2. 要建立和完善农电重大信息随时上报制度，对发生人身死亡、重伤2人及以上、重大设备损坏、遭受较大自然灾害等情况要在24小时内上报国家电网公司农电部，季报于次季度首月10日前上报。要对农电发生的各种事故、障碍进行真实的统计，填报有关事故报告，并进行全面的分析，不得漏报、瞒报，确保安全统计工作真实、准确。
3. 各级农电管理部门负责同志要对安全报表严格审核，对安全统计工作负全责，确保第三季度及今后安全统计资料及时上报，确保安全统计工作质量。

国家电网公司农电工作部(印)

二〇〇三年八月十一日

关于认真做好农电秋季安全大检查工作的通知

农电[2003]34号

东北公司、华北电力集团公司、各省(市、区)电力公司：

为认真落实九月十二日国家电网公司安全生产电视电话会议精神，进一步抓好农电安全工作，确保实现全年农电安全工作目标，现将有关要求通知如下：

一、认真贯彻“一号令”和安全生产电视电话会议精神

各单位要以“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻公司总经理赵希正签发的“一号令”和公司领导关于安全生产的重要指示精神，强化现行的安全生产法律法规的贯彻执行，严格对照安全生产“三不放过”和“五同时”的要求，严肃农电安全生产管理，全面落实农电安全生产责任制，不断建立健全农电安全生产的管理机制，确保农网生产安全。

二、认真做好国庆期间的安全生产工作

各单位要将国庆期间的保电工作作为当前的重点工作，把保重大活动供电安全和电网生产运行安全有机地结合起来，对重要变电所、重要线路安全情况进行重点检查，做好反事故预案，合理安排运行方式，加强对运行设备的巡视，组织好值班抢修队伍。同时对重要用户的供电方式和用电情况进行检查，督促用户制定和落实特殊情况下备用电源等保电措施。要切实落实特殊时期保电的工作要求，确保电网安全和重要用户的可靠供电。

三、认真做好秋季安全大检查

各单位要加强“秋检”工作的组织领导，提前计划，周密部署，以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为重点，注重实效。要对“秋检”查出的问题制定整改措施计划，逐

项整改，特别是对一些重大的事故隐患，要落实资金、限期解决。要对“秋检”工作进行认真分析总结，逐级汇报。

要切实落实“秋检”工作的安全责任，对每一项工作都要进行危险点分析，制定完善的安全措施和工作程序，防止发生高处坠落、触电等人身事故和各类误操作事故的发生。

四、认真抓好农网改造施工安全工作

当前，公司农电系统二期农网改造工程进入全面竣工验收阶段，县城电网改造工程全面启动，施工、生产任务艰巨而繁重。各单位要严格执行国家电网公司有关安全规定，结合农网改造特点，细化并严格执行“两票三制”，杜绝无票作业，施工作业必须严格执行安全施工作业票和安全交底制度，防止因施工造成电网及设备事故的发生。

要强化施工现场的安全监督。针对县城电网同杆架设多、交叉跨越多和电源点多的特点，对施工的安全、组织及技术措施的制定和执行进行重点监督检查，制定危险点分析预控措施，规范施工现场人员行为，加大反违章力度，杜绝群伤群亡事故的发生。

要把好施工队伍资质审查关，明确施工单位安全方面的法律责任，随时对工程施工过程中的安全工作进行检查监控。对于本企业多经公司承揽的工程，要纳入企业统一安全管理范围，严格管理，严格考核，确保施工安全。

国家电网公司农电工作部(印)

二〇〇三年九月十八日



关于加强对用户自备电源管理的通知

(农电[2003]40号)

东北电网有限公司、华北电力集团公司、省(自治区、市)电力公司：

三季度公司农电系统因触电造成生产人身死亡9人，其中因低压返送电造成触电死亡3人，占触电死亡总数的1/3。三起事故原因之典型、后果之惨痛，突出反映了县供电企业对用户自备电源疏于管理，工作中不执行保证安全的停电、验电和挂接地线等技术措施问题，表明农电安全管理依然薄弱，安全形势依然严峻，必须要引起各级农电部门的高度重视。为总结事故规律，汲取事故教训，采取针对性措施，杜绝因用户自备电源返送电造成的人身触电死亡事故。现将有关事故简况通报如下并提出整顿要求，请各单位认真落实。

一、事故简况

1. 7月17日，龙游供电局龙北供电所进行10千伏模环加油站支线14-15#杆更换导线工作。由工作负责人钱XX监护对该分支线进行停电，取下了支线高压熔断器，并在14#杆挂设接地线一组。工作班成员严XX负责拆除15#杆旧导线，在剪断A相导线过程中，由该支线供电的模环加油站自备发电机被擅自启动，造成低压返送电，致使严XX触电，经抢救无效死亡。