

SOLAS 公约新 II-2 章（消防） 与现行 II-2 章条款对照表

2001

中国船级社



SOLAS 公约新 II-2 章（消防） 与现行 II-2 章条款对照表

2001

北 京

前 言

在 2000 年 12 月 6 日结束的 IMO 海上安全委员会第 73 届会议上 (MSC 73), 最终通过了 SOLAS 公约新 II-2 章 (消防) 的正式文本, 并将于 2002 年 7 月 1 日起生效。尽管新 II-2 章仍保留了现行 II-2 章中包括 74SOLAS 公约及其 81、83、88、91、92、94、96 修正案在内的基本内容, 但是由于新 II-2 章的编写是以目标—功能原理的方式进行表述, 因此全章条款的编排与现行 II-2 章全然不同。

现行 II-2 章的编排分为四大部分, 即第一部分通则, 它包括了定义以及涉及消防系统和设备以及消防用品的通用性技术要求。第二、三、四部分, 则针对客船、货船和液货船的结构和使用特点分别提出了不同的结构完整性适用要求和在消防系统和设备方面的特殊要求。全章共计 63 条 (Regulation)。

新 II-2 章则围绕失火和爆炸的防止、失火和爆炸的限制、抑制和控制、脱逃三个消防目标, 对船舶的防火、探火、结构完整性、灭火、脱险通道的布置等功能提出适用的安全性要求。针对船舶的一些特殊用途如载运危险货物、设有滚装处所和直升飞机平台, 提出了特殊要求。为了减少人为因素对火灾发生和发展造成的不利影响, 新 II-2 章还增加了有关消防系统维护保养、船上消防演习和培训、消防安全操作要求的条款。此外, 新 II-2 章依据综合安全评估的理论引入了替代设计和布置的概念。全章共计 20 条 (Regulation)。新 II-2 章中涉及到的消防系统和设备以及消防用品的具体技术条件被归纳到新命名的消防安全系统规则中 (Fire Safety System Code, 简称 FSS Code); 并作为与新 II-2 章配套的强制性规则。新 II-2 章还纳入了海安会 847 号通函 (MSC/circ847) —SOLAS 公约 II-2 章中含糊表述和其它含糊词语解释中的部分内容。

考虑到现行 SOLAS 公约 II-2 章是以 1980 年 5 月 25 日生效的 74SOLAS 公约 II-2 章为基本模式继承下来, 已被延续使用了 20 年而为大家所熟悉, 为了便于 II-2 章使用者尽快熟悉新 II-2 章的编排格式, 能方便地进行新 II-2 章与现行 II-2 章的联系对比, 我社技术部编制了本一览表, 本一览表由两部分组成, 第一部分是按新 II-2 章条款号查找现行 II-2 章的相应条款号一览表, 第二部分是按现行 II-2 章条款号查找对应新 II-2 章条款号一览表。由于新 II-2 章包含的内容多于现行的 II-2 章, 因此在第一部分现行 II-2 章相应条款号一栏中, 会发现“新增”, 即表示新 II-2 章新增加的内容, “847-XX.XX”表示采用了 MSC/circ847 的相应内容。在第二部分新 II-2 章相应条款号中, 我们会发现一些空格, 这表示现行 II-2 章的内容因不适合或重复而被删除, 如现行 II-2 章 Reg.5 中关于卤代烷灭火系统的技术要求。

2002 年 7 月 1 日生效的 SOLAS 公约新 II-2 章（消防）

与现行的 SOLAS 公约 II-2 章¹条款对照一览表

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
II-2 章	构造——防火、探火和灭火	II-2 章
A 部分	通则	
Reg.1	适用范围	Reg.1
Reg.1.1.1		Reg.1.1.1
Reg.1.1.2		Reg.1.1.3
Reg.1.1.2.1		Reg.1.1.3.1
Reg.1.1.2.2		Reg.1.1.3.2
Reg.1.1.2.3		Reg.1.1.3.3
Reg.1.1.3		Reg.1.1.2
Reg.1.1.3.1		Reg.1.1.2.1
Reg.1.1.3.2		Reg.1.1.2.2
Reg.1.2	适用于现有船舶要求	Reg.1.2
Reg.1.2.1		Reg.1.2
Reg.1.2.2	2002 年 7 月 1 日以前建造的船舶应符合	新增
Reg.1.2.2.1		新增
Reg.1.2.2.2		新增
Reg.1.2.2.3		新增
Reg.1.3	修理、改装、改建和舾装	
Reg.1.3.1		Reg.1.3.1
Reg.1.3.2		Reg.1.3.1
Reg.1.4	免除	
Reg.1.4.1		Reg.1.4.1
Reg.1.4.2		Reg.1.4.2
Reg.1.4.2.1		Reg.1.4.2.1
Reg.1.4.2.2		Reg.1.4.2.2
Reg.1.5	依据船舶类型确定的适用要求	新增
Reg.1.5.1		新增
Reg.1.5.1.2		新增
Reg.1.6	液货船要求的应用	新增
Reg.1.6.1		Reg.55.1
Reg.1.6.2		Reg.55.2、847-55.2.1

1 现行的 SOLAS 公约 II-2 章系指 IMO 出版的 2001 年综合文本（总第 3 版）中的 II-2 章。

2 海安会通函系指 IMO MSC/circ 847 SOLAS 公约第 II-2 章中含糊表述和其它含糊词语解释。其条款号以 847—XX.XX 表示。

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
Reg.1.6.2.1		847-55.2.1.1
Reg.1.6.2.2		新增
Reg.1.6.2.3		847-55.2.1.2
Reg.1.6.2.4		847-55.3
Reg.1.6.3		847-55.2
Reg.1.6.4		Reg.55.4
Reg.1.6.5		新增
Reg.1.6.6		Reg.55.6
Reg.1.6.7		新增
Reg.2	消防安全目标和功能要	
Reg.2.1	消防安全目标	新增
Reg.2.1.1		新增
Reg.2.1.1.1		新增
Reg.2.1.1.2		新增
Reg.2.1.1.3		新增
Reg.2.1.1.4		新增
Reg.2.1.1.5		新增
Reg.2.2	功能要求	
Reg.2.2.1		Reg.2.2
Reg.2.2.1.1		Reg.2.2.1
Reg.2.2.1.2		Reg.2.2.2
Reg.2.2.1.3		Reg.2.2.3
Reg.2.2.1.4		Reg.2.2.4
Reg.2.2.1.5		Reg.2.2.5
Reg.2.2.1.6		Reg.2.2.6
Reg.2.2.1.7		Reg.2.2.7
Reg.2.2.1.8		Reg.2.2.8
Reg.2.3	消防安全目标的实现	新增
Reg.2.3.1		新增
Reg.2.3.2		新增
Reg.2.3.3		新增
Reg.3	定义	Reg.3
Reg.3.1	起居处所(Accommodation spaces)	Reg.3.10
Reg.3.2	“A”级分隔(“A” class divisions)	Reg.3.3
Reg.3.3	开井(Atriums)	新增
Reg.3.4	“B”级分隔(“B” class divisions)	Reg.3.4
Reg.3.5	舱壁甲板(Bulkhead deck)	Reg.3.24
Reg.3.6	货物区域(Cargo area)	Reg.3.32
Reg.3.7	货船(Cargo ship)	新增
Reg.3.8	货物处所(Cargo spaces)	Reg.3.3

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
Reg.3.9	中央控制站(Central Control station)	Reg.3.22-1
Reg.3.10	"C"级分隔("C" class divisions)	Reg.3.5
Reg.3.11	化学品液货船(Chemical tanker)	Reg.3.30
Reg.3.12	闭式滚装处所(Closed ro-ro spaces)	Reg.3.16
Reg.3.13	闭式车辆处所(Closed vehicle spaces)	新增
Reg.3.14	混装船(Combination Carrier)	Reg.3.27
Reg.3.15	可燃材料(Combustible material)	新增
Reg.3.16	连续"B"级天花板或衬板(Continuous "B" class Ceiling or lining)	Reg.3.6
Reg.3.17	连续有人值班的中央控制站(Continuously manned Central Control Station)	Reg.3.22-2
Reg.3.18	控制站(Control stations)	Reg.3.22
Reg.3.19	原油(Crude oil)	Reg.3.28
Reg.3.20	危险货物(Dangerous goods)	Reg.3.29
Reg.3.21	载重量(Dead weight)	Reg.3.25
Reg.3.22	《消防安全系统规则》(Fire Safety System Code)	新增
Reg.3.23	《耐火试验程序规则》(Fire Test Procedures Code)	新增
Reg.3.24	闪点(Flashpoint)	新增
Reg.3.25	气体运输船(Gas Carrier)	Reg.3.31
Reg.3.26	直升飞机甲板(Helideck)	新增
Reg.3.27	直升飞机设施(Helicopter facility)	新增
Reg.3.28	轻载重量(Lightweight)	Reg.3.26
Reg.3.29	低播焰性(Low flame spread)	Reg.3.8
Reg.3.30	机器处所(Machinery Spaces)	Reg.3.20
Reg.3.31	A 类机器处所(Machinery Spaces of category A)	Reg.3.19
Reg.3.32	主竖区(Main Vertical Zones)	Reg.3.33
Reg.3.33	不燃材料(Non-combustible material)	Reg.3.1
Reg.3.34	燃油装置(Oil fuel unit)	Reg.3.21
Reg.3.35	开式滚装处所(Open ro-ro Spaces)	Reg.3.15
Reg.3.36	开式车辆处所(Open Vehicle Spaces)	新增
Reg.3.37	客船(Passenger ship)	新增
Reg.3.38	规定要求(Prescriptive requirements)	新增
Reg.3.39	公共处所(public space)	Reg.3.11
Reg.3.40	设有限制失火危险的家具和设备的房间	Reg.3.23
Reg.3.41	滚装处所(Ro-ro Spaces)	Reg.3.14
Reg.3.42	滚装客船(Ro-ro passenger ship)	Reg.3.34
Reg.3.43	钢或其它等效材料(Steel or other equivalent)	Reg.3.7

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
	material)	
Reg.3.44	桑拿房(Sauna)	新增
Reg.3.45	服务处所(Service Spaces)	Reg.3.12
Reg.3.46	特种处所(Special Category Spaces)	Reg.318
Reg.3.47	标准耐火试验(A standard fire test)	Reg.3.2
Reg.3.48	液货船(Tanker)	新增
Reg.3.49	车辆处所(Vehicle Spaces)	新增
Reg.3.50	露天甲板(Weather deck)	Reg.3.17
B 部分	火灾和爆炸的防止	新增
Reg.4	引燃的可能性	
Reg.4.1	目的	新增
Reg.4.1.1		新增
Reg.4.1.2		新增
Reg.4.1.3		新增
Reg.4.1.4		新增
Reg.4.1.5		新增
Reg.4.1.6		新增
Reg.4.2	燃油、润滑油和其它易燃油类的布置	Reg.15
Reg.4.2.1	燃油的使用限制	Reg.15.2.1
Reg.4.2.1.1		Reg.15.1.1
Reg.4.2.1.2		Reg.15.1.2
Reg.4.2.1.3		847-15.1.3
Reg.4.2.1.3.1		847-15.1.3.1
Reg.4.2.1.3.2		847-15.1.3.2
Reg.4.2.1.3.3		847-15.1.3.3.
Reg.4.2.1.3.4		847-15.1.3.4
Reg.4.2.1.4		Reg.15.1.4
Reg.4.2.2	燃油的布置	Reg.15.2
Reg.4.2.2.1	燃油系统位置	Reg.15.2.1
Reg.4.2.2.2	机器处所的通风	Reg.15.2.2
Reg.4.2.2.3	燃油舱柜	
Reg.4.2.2.3.1		Reg.15.6
Reg.4.2.2.3.2		Reg.15.2.3
Reg.4.2.2.3.3		Reg.15.2.4 第 1 句
Reg.4.2.2.3.4		Reg.15.2.5 847-15.2.5.2
Reg.4.2.2.3.5		Reg.15.2.6
Reg.4.2.2.3.5.1		Reg.15.2.6.1
Reg.4.2.2.3.5.1.1		Reg.15.2.6.1.1
Reg.4.2.2.3.5.1.2		Reg.15.2.6.1.2

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
Reg.4.2.2.3.5.1.3		Reg.15.2.6.1.3
Reg.4.2.2.3.5.2		Reg.15.2.6.2
Reg.4.2.2.3.5.2.1		Reg.15.2.6.3.1
Reg.4.2.2.3.5.2.2		Reg.15.2.6.2.2
Reg.4.2.2.3.5.3		Reg.15.2.6.3
Reg.4.2.2.4	防止超压	Reg.15.2.7 847-15.2.7.2
Reg.4.2.2.5	燃油管路	
Reg.4.2.2.5.1		Reg.15.2.8\ 847-15.2.8
Reg.4.2.2.5.2		Reg.15.2.9
Reg.4.2.2.5.3		新增、Reg.15.11
Reg.4.2.2.5.4		新增
Reg.4.2.2.5.5		新增
Reg.4.2.2.5.6		Reg.18.2.2
Reg.4.2.2.6	高温表面的保护	
Reg.4.2.2.6.1		Reg.15.2.10
Reg.4.2.2.6.2		Reg.15.2.4 第 2 句
Reg.4.2.3	润滑油的布置	
Reg.4.2.3.1		Reg.15.3
Reg.4.2.3.1.1		Reg.15.3.1
Reg.4.2.3.1.2		Reg.15.3.2
Reg.4.2.3.2		847-15.3.1
Reg.4.2.4	其它易燃油类的布置	Reg.15.4
Reg.4.2.5	周期性无人值班的机器处所的燃油布置	Reg.15.5
Reg.4.2.5.1		Reg.15.5.2
Reg.4.2.5.2		Reg.15.5.3
Reg.4.3	生活用气体燃料的布置	Reg.51、847-51
Reg.4.4	有关着火源和引燃性的杂项	
Reg.4.4.1	电取暖器	Reg.18.3
Reg.4.4.2	废物箱	Reg.18.5
Reg.4.4.3	保护隔热表面防止油类渗透	Reg.18.6
Reg.4.4.4	甲板基层敷料	Reg.34.8
Reg.4.5	液货船的装货区域	
Reg.4.5.1	货油舱的分隔	
Reg.4.5.1.1		Reg.56.1
Reg.4.5.1.2		Reg.56.2
Reg.4.5.1.3		Reg.56.3、847-56.3.1
Reg.4.5.1.4		Reg.56.4
Reg.4.5.1.4.1		Reg.56.4.1
Reg.4.5.1.4.2		Reg.56.4.2 847-56.4.2

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
Reg.4.5.1.4.3		Reg.56.4.3
Reg.4.5.1.4.4		Reg.56.4.4
Reg.4.5.1.5		Reg.56.5
Reg.4.5.1.6		Reg.56.6 847-56.6
Reg.4.5.2	限界面开口的限制	
Reg.4.5.2.1		Reg.56.8.1
Reg.4.5.2.2		Reg.56.8.2
Reg.4.5.2.3		Reg.56.8.3
Reg.4.5.2.4		Reg.56.9
Reg.4.5.2.4.1		Reg.56.9.1
Reg.4.5.2.4.2		Reg.56.9.2
Reg.4.5.2.5		Reg.58.5
Reg.4.5.2.6		Reg.59.3.2
Reg.4.5.3	液货舱透气	
Reg.4.5.3.1	一般要求	Reg.59.1.1
Reg.4.5.3.2	透气布置	
Reg.4.5.3.2.1		Reg.59.1.3.1
Reg.4.5.3.2.2		Reg.59.1.3.2
Reg.4.5.3.2.3		Reg.59.1.3.3
Reg.4.5.3.2.4		Reg.59.1.4
Reg.4.5.3.3	透气系统的安全装置	Reg.59.1.5 847-59.1.5.2
Reg.4.5.3.4	用于液货装卸或压载的透气出口	
Reg.4.5.3.4.1		Reg.59.1.9
Reg.4.5.3.4.1.1.1		Reg.59.1.9.1.1
Reg.4.5.3.4.1.1.2		Reg.59.1.9.1.2
Reg.4.5.3.4.1.2		Reg.59.1.9.2
Reg.4.5.3.4.1.3		Reg.59.1.9.3
Reg.4.5.3.4.1.4		Reg.59.1.9.4
Reg.4.5.3.4.2		Reg.62.12
Reg.4.5.3.5	混装船油污舱的隔离	Reg.59.1.10
Reg.4.5.4	通风	Reg.59.3
Reg.4.5.4.1	液货泵舱内的通风系统	Reg.59.3.1
Reg.4.5.4.2	混装船上的通风系统	Reg.59.3.3
Reg.4.5.5	惰性气体系统	
Reg.4.5.5.1	适用范围	
Reg.4.5.5.1.1		Reg.60.1
Reg.4.5.5.1.2		Reg.60.6
Reg.4.5.5.1.3		Reg.59.4.3
Reg.4.5.5.1.3.1		Reg.59.4.3.1

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
Reg.4.5.5.1.3.2		Reg.59.4.3.2
Reg.4.5.5.1.3.3		Reg.59.4.3.3
Reg.4.5.5.2	化学品液货船和气体运输船惰性气体系统	新增
Reg.4.5.5.2.1		新增
Reg.4.5.5.2.2		新增
Reg.4.5.5.3	惰性气体系统的一般要求	
Reg.4.5.5.3.1		
Reg.4.5.5.3.2		
Reg.4.5.5.3.3		Reg.60.7
Reg.4.5.5.4	等效系统的要求	
Reg.4.5.5.4.1		Reg.60.3
Reg.4.5.5.4.1.1		Reg.60.3.1
Reg.4.5.5.4.1.1.2		Reg.60.3.2
Reg.4.5.6	惰化、驱气和除气	
Reg.4.5.6.1		Reg.59.2
Reg.4.5.6.2		新增
Reg.4.5.6.3		Reg.62.13
Reg.4.5.6.3.1		Reg.62.13.1
Reg.4.5.6.3.2		Reg.62.13.2
Reg.4.5.6.3.3		Reg.62.13.3
Reg.4.5.7	气体测量	
Reg.4.5.7.1	便携式设备	Reg.59.5
Reg.4.5.7.2	测量双壳体处所和双层底处所内气体的设备	
Reg.4.5.7.2.1		Reg.59.4.4.1
Reg.4.5.7.2.2		Reg.59.4.4.2
Reg.4.5.7.2.3		Reg.59.4.4.3
Reg.4.5.8	双壳体处所和双层底处所的空气补给	Reg.59.4.2
Reg.4.5.9	货物区域的保护	847-60.1、847-60.2
Reg.4.5.10	液货泵舱的保护	新增
Reg.4.5.10.1		新增
Reg.4.5.10.1.1		新增
Reg.4.5.10.1.2		新增
Reg.4.5.10.1.3		新增
Reg.4.5.10.1.4		新增
Reg.5	潜在的火势增大	新增
Reg.5.1	目的	新增
Reg.5.2	处所内空气供给和易燃液体的控制	
Reg.5.2.1	通风的关闭和停止装置	
Reg.5.2.1.1		Reg.16.9

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
Reg.5.2.1.2		Reg.16.10 第 1.2 句
Reg.5.2.1.3		Reg.32.1.6
Reg.5.2.2	机器处所的控制措施	
Reg.5.2.2.1		Reg.11.4.1
Reg.5.2.2.2		Reg.11.4.4
Reg.5.2.2.3		Reg.11.4.5 847-11.4.5
Reg.5.2.2.4		Reg.11.5 第 1 句
Reg.5.2.2.5		Reg.11.5 第 2 句
Reg.5.2.3	对周期性无人值班机器处所控制装置的额外要求	
Reg.5.2.3.1		Reg.11.7 第 1 句
Reg.5.2.3.2		Reg.11.7 第 2 句
Reg.5.3	防火材料	
Reg.5.3.1	不燃材料的使用	
Reg.5.3.1.1	隔热材料	Reg.34.1 第 1 句 Reg.34.2
Reg.5.3.1.2	天花板和衬板	
Reg.5.3.1.2.1		Reg.34.1
Reg.5.3.1.2.2		Reg.50.1 第 2 句 Reg.50.2
Reg.5.3.1.2.2.1		Reg.50.1
Reg.5.3.1.2.2.2		Reg.50.2
Reg.5.3.2	可燃材料的使用	
Reg.5.3.2.1	一般要求	
Reg.5.3.2.1.1		新增
Reg.5.3.2.1.2		Reg.50.3.2 第 1 句
Reg.5.3.2.2	可燃材料的最大发热值	Reg.34.5,847-34.5
Reg.5.3.2.3	可燃材料的总体积	
Reg.5.3.2.3.1		Reg.34.4、 Reg.50.3.3
Reg.5.3.2.3.2		Reg.34.3 第 2 句
Reg.5.3.2.4	外露表面的低播焰性	Reg.34.3
Reg.5.3.2.4.1	对客船	
Reg.5.3.2.4.1.1		Reg.34.3.1
Reg.5.3.2.4.1.2		Reg.34.3.1
Reg.5.3.2.4.2	对货船	
Reg.5.3.2.4.2.1		Reg.49.1 第 1 句前半部、Reg.49.1 第 2 句
Reg.5.3.2.4.2.2		Reg.49.1 第 1 句后半

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
		部
Reg.5.3.3	客船梯道环围内的家具	
Reg.6	潜在的烟气产生和毒性	
Reg.6.1	目的	
Reg.6.2	油漆、清漆和其它涂料	Reg.34.7.3 和 Reg.49.3
Reg.6.3	甲板基层敷料	Reg.34.8 和 Reg.49.3
C 部分	火的抑制	
Reg.7	探测和报警	
Reg.7.1	目的	
Reg.7.2	一般要求	
Reg.7.2.1		Reg.36.2 第 2 句前半句
Reg.7.2.2		新增
Reg.7.2.3		Reg.13.2.3
Reg.7.3	初始试验和定期试验	
Reg.7.3.1		Reg.14.3
Reg.7.3.2		Reg.13.1.13 第 1 句
Reg.7.4	机器处所的保护	
Reg.7.4.1	安装	
Reg.7.4.1.1		Reg.14.1
Reg.7.4.1.2		Reg.11.8
Reg.7.4.1.2.1		Reg.11.8.1
Reg.7.4.1.2.2		Reg.11.8.2
Reg.7.4.2	设计	Reg.14.2
Reg.7.5	起居和服务处所和控制站的保护	
Reg.7.5.1	起居处所的感烟探测器	新增
Reg.7.5.2	对载客超过 36 人客船的要求	Reg.36.2 第 3 句
Reg.7.5.3	对载客不超过 36 人客船的要求	Reg.36.1
Reg.7.5.3.1		Reg.36.1.1
Reg.7.5.3.2		Reg.36.1.2
Reg.7.5.4	客船天井的保护	Reg.40.7
Reg.7.5.5	货船	新增 (综合)
Reg.7.5.5.1		Reg.52.1
Reg.7.5.5.2		Reg.52.2
Reg.7.5.5.3		Reg.52.3
Reg.7.6	客船上货物处所的保护	Reg.40.2
Reg.7.7	手动报警按钮	Reg.13.2.1
Reg.7.8	客船上的消防巡逻	
Reg.7.8.1	消防巡逻	Reg.40.6 第 1 句
Reg.7.8.2	检查孔	Reg.35.2

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
Reg.7.8.3	双向便携式无线电话机	Reg.40.6 第 2 句
Reg.7.9	客船上失火报警信号系统	
Reg.7.9.1		Reg.40.3
Reg.7.9.2		Reg.40.7.2
Reg.7.9.3		Reg.40.7.1
Reg.7.9.4		Reg.40.4
Reg.8	控制烟气的蔓延	
Reg.8.1	目的	新增
Reg.8.2	机器处所外面的控制站的保护	Reg.16.6
Reg.8.3	机器处所烟气的排出	
Reg.8.3.1		Reg.11.1
Reg.8.3.2		Reg.11.2.2 第 2 句
Reg.8.3.3		Reg.11.4.2、Reg.11.5 第 1 句
Reg.8.3.4		Reg.11.5 第 2 句
Reg.8.4	挡风条	Reg.35.1 Reg.35.2
Reg.8.5	客船天井内的抽烟系统	Reg.32.1.7
Reg.9	火灾的限制	
Reg.9.1	目的	新增
Reg.9.2	耐热和结构性限界面	
Reg.9.2.1		新增(纵合)
Reg.9.2.2	客船	
Reg.9.2.2.1	主竖区和水平区	Reg.24
Reg.9.2.2.1.1.1		Reg.24.1.1
Reg.9.2.2.1.1.2		Reg.24.1.2
Reg.9.2.2.1.2		Reg.24.2
Reg.9.2.2.1.3		Reg.24.3
Reg.9.2.2.1.4		Reg.24.4
Reg.9.2.2.1.5.1		Reg.24.5.1
Reg.9.2.2.1.5.2		Reg.24.5.2
Reg.9.2.2.2	立竖区内的舱壁	Reg.25
Reg.9.2.2.2.1		Reg.25.1.1
Reg.9.2.2.2.2		Reg.25.1.2、Reg.25.2
Reg.9.2.2.2.2.1		Reg.25.2.1
Reg.9.2.2.2.2.2		Reg.25.2.2
Reg.9.2.2.2.3		Reg.25.3
Reg.9.2.2.3	载客超过 36 人客船的舱壁和甲板的耐火完整性	Reg.26
Reg.9.2.2.3.1		Reg.26.1
Reg.9.2.2.3.2		Reg.26.2

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
Reg.9.2.2.3.2.1		Reg.26.2.1
Reg.9.2.2.3.2.2		Reg.26.2.2
Reg.9.2.2.3.2.3		Reg.26.2.3
Reg.9.2.2.3.2.4		Reg.26.2.4
Reg.9.2.2.3.2.5		Reg.26.2.5
表 9.1	不作为主竖区水平区限界面的舱壁	表 26.1
表 9.2	在主竖区内不形成阶层也不作为水平区限界面的甲板	表 2.2
Reg.9.2.2.3.3		Reg.26.3
Reg.9.2.2.3.4	桑拿房的构造和布置	
Reg.9.2.2.3.4.1		847-26.2.2
Reg.9.2.2.3.4.2		
Reg.9.2.2.3.4.3		
Reg.9.2.2.3.4.4		
Reg.9.2.2.3.4.5		
Reg.9.2.2.3.4.6		
Reg.9.2.2.4	载客不超过 36 人的客船舱壁及甲板的耐火完整性	Reg.27
Reg.9.2.2.4.1		Reg.27.1
Reg.9.2.2.4.2		Reg.27.2
Reg.9.2.2.4.2.1		Reg.27.2.1
Reg.9.2.2.4.2.2		Reg.27.2.2
Reg.9.2.2.4.2.3		Reg.27.2.3
Reg.9.2.2.4.2.4		Reg.27.2.4
Reg.9.2.2.4.3		Reg.27.3
Reg.9.2.2.4.4		Reg.27.4
Reg.9.2.2.4.5		新增
表 9.3	分隔相邻处所舱壁的耐火完整性	表 27.1
表 9.4	分隔相邻处所甲板的耐火完整性	表 27.2
Reg.9.2.2.5	起居处所内梯道和电梯的保护	Reg.29
Reg.9.2.2.5.1		Reg.29.1
Reg.9.2.2.5.1.1		Reg.29.1.1
Reg.9.2.2.5.1.2		Reg.29.1.2
Reg.9.2.2.5.2		Reg.29.3、847-29.3.1 847-29.3.2
Reg.9.2.3	液货船以外的货船	
Reg.9.2.3.1	起居处所的保护方法	
Reg.9.2.3.1.1		Reg.42.5
Reg.9.2.3.1.1.1	IC 法	Reg.42.5.1
Reg.9.2.3.1.1.2	II C 法	Reg.42.5.2

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ¹ 条款号
Reg.9.2.3.1.1.3	III C 法	Reg.42.5.3
Reg.9.2.3.1.2		Reg.42.6
Reg.9.2.3.2	起居处所内的舱壁	Reg.43
Reg.9.2.3.2.1		Reg.43.1
Reg.9.2.3.2.2	IC 法	Reg.43.2
Reg.9.2.3.2.3	II C 法	Reg.43.3
Reg.9.2.3.2.4	III C 法	Reg.43.4
Reg.9.2.3.3		Reg.44
Reg.9.2.3.3.1		Reg.44.1
Reg.9.2.3.3.2		Reg.44.2
Reg.9.2.3.3.2.1		Reg.44.2.1
Reg.9.2.3.3.2.2		Reg.44.2.2
Reg.9.2.3.3.3		Reg.44.3
Reg.9.2.3.3.4		Reg.44.4
Reg.9.2.3.3.5		新增
表 9.5	分隔相邻处舱壁的耐火完整性	表 44.1
表 9.6	分隔相邻处甲板的耐火完整性	表 44.2
Reg.9.2.3.4	起居处所、服务处所和控制站内的梯道与电梯围阱的保护	Reg.46
Reg.9.2.3.4.1		Reg.46.1
Reg.9.2.3.4.2		
Reg.9.2.4	液货船	
Reg.9.2.4.1		Reg.57.1
Reg.9.2.4.2		Reg.58
Reg.9.2.4.2.1		Reg.58.1
Reg.9.2.4.2.2		Reg.58.2
Reg.9.2.4.2.2.1		Reg.58.2.1
Reg.9.2.4.2.2.2		Reg.58.2.2
Reg.9.2.4.2.3		Reg.58.3
Reg.9.2.4.2.4		Reg.58.4
Reg.9.2.4.2.5		Reg.56.7
Reg.9.2.4.2.6		新增
Reg.9.2.4.2.7		847-26.2.2(8)
表 9.7	分隔相邻处所舱壁的耐火完整性	表 58.1
表 9.8	分隔相邻处所甲板的耐火完整性	表 58.2
Reg.9.3	耐火分隔上的贯穿及防止热传递	
Reg.9.3.1		847-18.2.1.1(1)(2)(3)
Reg.9.3.2		847-18.2.1.1.2
Reg.9.3.2.1		847-18.2.1.1.2(1)
Reg.9.3.2.2		847-18.2.1.1.2(2)

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
Reg.9.3.3		847-18.2.1.2
Reg.9.3.4		Re.26.4 、 847-26.4.1 847-26.4.2
Reg.9.4	耐火分隔上开口的保护	
Reg.9.4.1	客船舱壁和甲板上的开口	
Reg.9.4.1.1	“A”级分隔上的开口	Reg.30
Reg.9.4.1.1.1		Reg.30.1
Reg.9.4.1.1.2		Reg.30.2
Reg.9.4.1.1.3		Reg.30.3
Reg.9.4.1.1.4		Reg.30.4
Reg.9.4.1.1.4.1		Reg.30.4.1
Reg.9.4.1.1.4.2		Reg.30.4.2
Reg.9.4.1.1.4.3		Reg.30.4.3
Reg.9.4.1.1.4.4		Reg.30.4.4
Reg.9.4.1.1.4.5		Reg.30.4.5
Reg.9.4.1.1.4.6		Reg.30.4.6
Reg.9.4.1.1.4.7		Reg.30.4.7
Reg.9.4.1.1.4.8		Reg.30.4.8
Reg.9.4.1.1.4.9		Reg.30.4.9
Reg.9.4.1.1.4.10		Reg.30.4.10
Reg.9.4.1.1.4.11		Reg.30.4.11
Reg.9.4.1.1.4.12		Reg.30.4.12
Reg.9.4.1.1.4.13		Reg.30.4.13
Reg.9.4.1.1.4.14		Reg.30.4.14
Reg.9.4.1.1.4.15		Reg.30.4.15
Reg.9.4.1.1.4.15.1		Reg.30.4.15.1
Reg.9.4.1.1.4.15.2		Reg.30.4.15.2
Reg.9.4.1.1.4.15.3		Reg.30.4.15.3
Reg.9.4.1.1.5		Reg.30.5
Reg.9.4.1.1.6		Reg.30.6
Reg.9.4.1.1.7		Reg.30.7 847-41-30.7
Reg.9.4.1.1.8		Reg.41.2.6.3
Reg.9.4.1.2	“B”级分隔上的开口	Reg.31
Reg.9.4.1.2.1		Reg.31.1.1
Reg.9.4.1.2.2		Reg.31.1.2
Reg.9.4.1.2.3		Reg.31.2
Reg.9.4.1.2.4		Reg.31.3
Reg.9.4.1.2.4.1		Reg.31.3.1
Reg.9.4.1.2.4.2		Reg.31.3.2

新 II-2 章条款号	条款概要	现行 II-2 章相应条款号或海安会通函 ² 条款号
Reg.9.4.1.3	窗和舷窗	Reg.33
Reg.9.4.1.3.1		Reg.33.1
Reg.9.4.1.3.2		Reg.33.2
Reg.9.4.1.3.3		Reg.33.3
Reg.9.4.1.3.3.1		847-33.3
Reg.9.4.1.3.3.2		847-33.3
Reg.9.4.2	货船耐火分隔上的门	Reg.47
Reg.9.4.2.1		Reg.47.1
Reg.9.4.2.2		Reg.47.2
Reg.9.4.2.3		Reg.47.3
Reg.9.4.2.4		Reg.47.4
Reg.9.5	机器处所限界面上开口的保护	
Reg.9.5.1	适用范围	
Reg.9.5.1.1		Reg.11.1
Reg.9.5.2	机器处所限界面上开口的保护	
Reg.9.5.2.1		Reg.11.2.1
Reg.9.5.2.2		Reg.11.2.2 第 1 句
Reg.9.5.2.3		Reg.11.4.3、Reg.11.5 第 1 句
Reg.9.5.2.4		Reg.11.5 第 2 句
Reg.9.5.2.5		Reg.11.2.3
Reg.9.5.2.6		Reg.11.3
Reg.9.6	货物处所限界面的保护	
Reg.9.6.1		Reg.37.1.2.1
Reg.9.6.2		Reg.37.1.2.2
Reg.9.6.3		Reg.38.1.1.3
Reg.9.6.4		Reg.37.1.2.3
Reg.9.6.5		Reg.18.2.4
Reg.9.7	通风系统	
Reg.9.7.1	导管和挡火闸	
Reg.9.7.1.1		Reg.16.1
Reg.9.7.1.1.1		Reg.16.1.1
Reg.9.7.1.1.2		Reg.16.1.2
Reg.9.7.1.1.3		Reg.16.1.3
Reg.9.7.1.2		新增
Reg.9.7.1.2.1		新增
Reg.9.7.1.2.2		新增
Reg.9.7.2	导管的布置	
Reg.9.7.2.1		847-16.3.2、847-16.3.1 Reg.16.3