

水 利 电 力 部 电 力 建 設 总 局 制 订

電力建設建筑工程施工 安全工作規程

(試行本)

中 国 工 业 出 版 社

水利电力部电力建设总局制訂

電力建設建築工程施工 安 全 工 作 規 程

(試 行 本)

中國工業出版社

水利电力部电力建设总局制訂
電力建設建筑工程施工安全工作規程
(試行本)

*
水利电力部办公厅图书編輯部編輯 (北京市外月坛南街10号)
中国工业出版社出版 (北京市崇文区交道口东胡同10号)
北京市书刊出版业营业登记证字第110号
中国工业出版社第四印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*
开本787×1092^{1/32}·印张3·字数62,000
1963年5月北京第一版·1965年4月北京第二次印刷
印数11,641—27,960·定价(科二) 0.28元

*
统一书号: 15165·2217 (水电-303)

水利电力部电力建设总局

关于颁发电力建设施工安全
工作暂行规程的通知

(62) 电施字第 052 号

1961年我局以电施字第 005 号文颁发的“热机安装安全工作规程（试行本）”、“发电厂及变电所电气部分施工安全工作规程（试行本）”和“架空输电线路施工安全工作规程（试行本）”已试行一年，我局根据各地反映的意见，结合当前情况进行了修订。现定名为“热机安装安全工作暂行规程”、“发电厂及变电所电气部分施工安全工作暂行规程”和“架空输电线路施工安全工作暂行规程”，从即日起正式颁发，希遵照执行。原试行本作废。

为了适应工作需要，补编了“电力建设建筑工程施工安全工作规程（试行本）”一并颁发试行。

1962年4月

目 录

第一章 总則	1
第二章 施工現場	2
第一节 場地設施	2
第二节 道路	3
第三节 現場照明及施工用电	4
第四节 器材堆放及保管	6
第五节 排水	8
第三章 防火	8
第一节 一般防火規定	8
第二节 特殊工作中的防火規定	9
第三节 临时建筑工程的防火規定	11
第四章 脚手架	12
第一节 一般安全要求	12
第二节 竹、木脚手架	13
第三节 金属管脚手架	15
第四节 悬吊式脚手架	15
第五节 特殊形式脚手架	16
第五章 高空作业	16
第一节 一般安全要求	16
第二节 防止摔跌滑倒	17
第三节 防止高空落物	18
第四节 安全用具的使用与检验	18
第五节 梯子的使用	19
第六章 交叉作业	20
第七章 土石方及打桩工程	21
第一节 土方开挖	21

第二节 石方开挖	24
第三节 打桩	25
第八章 砌砖及粉刷工程	26
第九章 混凝土及钢筋混凝土结构	28
第一节 模板安装	28
第二节 模板拆除	30
第三节 钢筋工程	31
第四节 混凝土工程	32
第十章 拆除工程	36
第十一章 爆破工程	37
第一节 一般安全规定	37
第二节 爆炸物的运输和贮存	38
第三节 装炸药	39
第四节 铺设引爆电线	40
第五节 点火爆破	41
第六节 糖炮处理	41
第七节 炸药解冻	42
第十二章 工具及施工机械	43
第一节 工具	43
第二节 施工机械	44
第十三章 吊装及运输	50
第一节 一般吊装工作	50
第二节 预制构件的吊装工作	53
第三节 运输	54
第十四章 焊接	55
第一节 一般安全要求	55
第二节 电焊工作	56
第三节 气焊及气割工作	58
第十五章 季节性施工	62

第一节	夏季施工	62
第二节	雨季及台汛期间施工	62
第三节	冬季施工	63
第十六章	特殊构筑物	67
第一节	预应力混凝土	67
第二节	烟囱工程	70
第三节	冷却水塔工程（悬挂式操作架施工法）	73
第四节	岸边水泵房工程	74
第十七章	其他	76
第一节	沥青作业	76
第二节	油漆工、玻璃工、白铁工安全操作注意事项	77
附录 1	起重机械安全管理规程	79
附录 2	关于防止沥青中毒的办法	86

第一章 总 則

第 1 条 为了适应电力基本建設的需要，保証电站建設的順利进行及建筑施工人員的安全和健康，特制訂本規程。

第 2 条 本規程适用于新建、扩建和改建的火力发电厂、变电所、架空輸电线及其他附属工程的建筑施工。

第 3 条 施工单位在編制施工設計时，应根据国家公布的劳动保护政策法令及本規程規定，結合施工的具体情況，提出安全技术劳动保护措施計劃，必須开支的安全技术劳动保护措施經費，应列入施工財务計劃和本企业的四項費用預算以內，并認真貫彻执行。

第 4 条 施工单位应根据本規程，結合現場的具体情況，在工程开工前制訂切实可行的实施細則，并报上級主管单位备案。

第 5 条 施工单位必須根据“管生产必須管安全”的原則，貫彻层层負責的安全責任制度，凡因不履行本身職責而肇成人身伤亡事故，应依情节輕重，給予責任者适当处分。

第 6 条 施工单位的行政及技术領導均須熟悉本規程，凡参加施工的各工种工人、各級干部、技术人員都須按所担任的工作，学习本規程的全部或其中有关部份，并严格执行，安全工作規程的考試，每年至少举行一次，凡不了解本規程或未經安全技术教育的职工及考試不合格者，均不得參予施工。

第 7 条 为保証起重运输、带电作业及其他危险性工

作的施工安全，凡属下列工作一律实行安全工作票制度：

- (1) 吊重 5 吨以上或体积庞大的重物。
- (2) 重量虽在 5 吨以下，但起吊环境复杂，困难較大者。
- (3) 进入带电运行区域或在埋有电缆和压力管道的地区工作。
- (4) 特殊悬吊式脚手架的拆装。
- (5) 水上作业。
- (6) 深井及沉箱中工作。
- (7) 特殊高空作业（如冷却塔、烟囱等的施工）。
- (8) 有毒性、爆炸性及其他危险性工作。
- (9) 爆破工作。

第 8 条 施工单位应根据施工特点建立施工总平面、建筑结构打洞穿凿、施工用电等管理制度，建立安全活动日及安全合格证等制度，教育全体职工认真贯彻执行。

第 9 条 本规程有未尽事宜，經提出后修改权属于水利电力部电力建设总局。

第二章 施工現場

第一节 場地設施

第 10 条 施工現場必須符合安全卫生要求，所設置的各类临时建筑、附属加工企业、运输道路，各种力能設施和管綫位置、規格、数量，都应严格按已批准的施工組織設計和施工总平面的詳細規定进行。

第 11 条 施工現場周围悬崖陡坎处所，均应設置围栏。

第 12 条 施工区域内与施工无关的坑、洼、沟等均应填平或设围栏，正在施工的坑井、孔洞或其他沟道等，均应舖設与地面平齐的盖板或設围栏及警告标志，夜間应設紅灯示警。

第 13 条 各类临建工程須有正式設計，应滿足防火和卫生的要求，使用前均应經過检查驗收，使用过程中应定期检查維修。

第 14 条 存放爆炸物、易燃物品、油料及其他危险品的仓库与施工現場的交通要道、高压綫和建筑物等的安全距离及其所采用的建筑材料和结构，都应符合防火安全的要求。

第二节 道 路

第 15 条 人行道、車行道应平坦暢通，公路和铁路轨道相交处应滿舖与轨面平齐的木板，交通頻繁的交叉处須有明显信号或設置落杆。

第 16 条 施工現場須設有内外联系并能通消防汽車的公路，主要道路应筑成环形，并須与所有临时房屋及其它建筑物的道路連通，其宽度：双車道不得小于 6 米，單車道不得小于 3.5 米。

第 17 条 工地內的交通运输道路，應該平坦暢通和尽量减少不必要的交叉点。載重汽車的弯道半径，一般不得少于 15 米，特殊情况应不少于 10 米，并須保持适当視距。

第 18 条 交通道路須經常整修清理保持暢通，各种建筑器材、废料等的堆积須在道路两侧排水沟的 30~50 厘米以外，以防沟壁坍塌。

第 19 条 現場道路不得任意挖掘或截断，如因埋設管道或其它工程需要，必須开挖时，应事先征得施工管理和消

防部門的同意，限期修复。

第 20 条 施工現場要有交通指示标志，危险地区应悬挂“危险”、“禁止通行”的明显标志，夜間应設紅灯示警。場地狹小运输頻繁的地点，应設临时交通指揮。

第 21 条 施工現場鐵路专用綫的設計、施工、維修和运输，应遵照鐵路規章。

第 22 条 輕便軌道舖設應平直，坡度不得大于 3%，枕木間距不得寬于 80 厘米（鐵軌接合處不得大于 50 厘米），不得使用腐朽枕木，地基須夯实，路軌兩側要留出寬度 1 米以上的通行道，鐵軌終點設車档，平日須派专人进行养路維护。

第 23 条 軌道轉轍器應設有“鎖死器”以防轉動，轉車台應安置在与軌道同一水平的堅固地點。

第 24 条 专用綫兩側暫存材料距鐵道中心綫應不小于 2.5 米，靠近专用綫施工的部門，禁止在鐵路岔 綫及鐵軌上拋放材料及一切有碍行車的物品。

第三节 現場照明及施工用电

第 25 条 施工現場的架空電綫，其架空高度和与其它作业地点的水平距离，應該按照当地电业局的規定。

第 26 条 高壓綫下及其周圍（距离按“电力工业技术管理法規”第 510 条規定）禁止搭蓋放置易燃物品的仓库及以易燃材料为頂蓋的建築物。

第 27 条 施工現場及作业地帶必須有足够的 照明 設备，在天然光綫不足处或夜間作业地点，都必須設置足够的 照明，主要通道上应裝置固定路灯。

第 28 条 現場所有（临时或固定）110 伏以上的照明

灯，其悬挂高度应在 2.5 米以上，并禁止充作行灯使用。室外一般临时架設的低压电綫，其架空高度对絕緣皮綫不得低于 2.5 米，穿过主要道路时不得低于 5 米，用裸綫时不得低于 6 米。

第 29 条 行灯电压不得超过 36 伏，在潮湿地区、坑井、沟道或金属容器内部工作时，不得超过 12 伏。

第 30 条 脚手架上禁止乱拉电綫，如必須安装临时照明綫路时，木、竹脚手架上应加絕緣子，金属脚手架上应另設木横担架設。

第 31 条 架在脚手架上的电綫或与施工作业人員接近的电綫，須有良好絕緣，并經常检查維修。

第 32 条 使用螺絲灯头时，中性綫应接在灯头的絲扣上。

第 33 条 保险絲不得用其它金属綫代替，并不得超过規定的荷載容量。

第 34 条 工棚內的照明綫須固定在距建筑物 2.5 厘米以上的絕緣子上，过壁处应穿磁管。

第 35 条 一切电动机具及电气设备的外壳都需接地或接零（零綫必須重复接地），接地电阻不得大于 4 欧姆。

第 36 条 禁止将电綫裸露插入插座中，或将裸綫挂在电源开关上。

第 37 条 禁止电綫接近潮湿地面、热灰和蒸汽管道。

第 38 条 非电工不得接、拆电綫和电动工具。

第 39 条 电动机械和电气照明设备拆除后，不应留有可能带电的电綫，如果电綫必須保留，则应切断电源，并将电綫头施以絕緣，提高距地面 2.5 米。

第 40 条 現場所有照明电綫的絕緣必須良好，灯头灯

泡应予配齐，露天照明应用防水灯头，如发现灯泡残缺，应采取防护措施，避免引起触电。施工电源停用时，应在开关上加锁或将保险丝取下。

第 41 条 临时配电盘及开关装置应有防雨设施，如带电部份可能外露，应采取绝缘防护的措施，悬挂“有电危险”的警告标志，并指定电工值班管理。

第 42 条 发生大量蒸汽、气体和粉尘的工作场所，要使用密闭式电气设备。有爆炸危险的工作场所或危险品仓库内，要使用防爆型电气设备，电缆和开关都应装于室外，并采用投光照明。在坑井、隧道和沉箱中工作，除应有常用电灯外，并应备有独立电源的照明灯。

第四节 器材堆放及保管

第 43 条 一切建筑材料都要按施工总平面布置中规定的地点堆放成垛，使之整齐稳固。现场中拆除的模板和废料等应及时清理，并将钉子拔掉或打弯。

第 44 条 易燃材料（如木料、稻草、苇席、油料等）和易燃废料（如刨花、锯屑、纸袋、草包等）的堆置场，必须分别设置在工地下风地带，并须远离建筑工程区和用火作业区，易燃废料应及时清除，不得长期堆置。

第 45 条 土建材料禁止依靠木栅栏及木造建筑物的墙壁堆置，其间应留 50 厘米以上的距离，空间两头应予封闭，防止有人入内。

第 46 条 预制品堆置场应整平夯实，构件的堆放力求符合正常受力状况，堆放高度应符合施工规范要求，防止裂纹压断倒塌，放置时应留出适当的搬运道路。所有预制构件易存水的孔洞、凹槽等处，应严防冬季因积水结冰冻坏。

第 47 条 各类脚手杆及跳板的堆置应符合防腐、防火要求，堆放整齐，保持通风良好，并不得靠近火源。每年或新工程开工前应加检查和鑑定，再行使用。

第 48 条 易燃材料禁止装入开口容器及放在普通仓库中，装过挥发油料及其它易燃物质的空容器，应保存在距建筑（构）筑物不小于 25 米的单独隔离的场所，不得随处放置。

第 49 条 凡危害工人健康的清漆、顏料、气体及其它有害物质等，应放在通风良好的专用仓库内，瀝青应放置在无阳光和不潮湿的地方，防雨布和油衣应放在通风的房屋内，不得堆积过久。

第 50 条 安全防护用具（安全网、安全带、安全帽等）应存放在干燥的仓库内，防止腐朽变质。每年或每期工程必须进行一次鑑定检查和修理。

第 51 条 仓库内主要通路的宽度，不得小于 2.5 米；各材料堆间通路的宽度，不得小于 1.5 米。

第 52 条 建筑材料的堆放高度一般应按下表規定：

器材名称	堆高限度	注 意 事 项
铁筒和铁管	1米	在两排管中间应加垫，边端设立柱，以防滚落。
圆木	2米	应设法防止滚落，堆积或卸下时应尽量使用梁木器械。
砖	2米	堆放稳固。
水 泥	10~12袋	堆放时应以木板架空垫起30厘米以上。
装器材的箱筒	横臥 3 层 立放 2 层	每层应加垫并设置立柱，以防滚落。
袋 装 的 材 料	1.5米	堆卸时应搭放可靠的踏板。

第五节 排 水

第 53 条 在山谷和河流两岸布設交通路綫及一切临时建設設施时，均应事先了解地形、历年山洪和河流水位情况，設立防洪堤或截水沟，避免灾害。

第 54 条 施工現場及生活区内应全面规划，設立排水系統。排水沟的截面及坡度应通过計算，設置应不妨碍厂区的交通，通过运输道路的沟渠应搭設能确保安全的桥板，其宽度如行人不得小于 1 米，行車不得小于 2.5 米。

第 55 条 排水沟应指定专人經常清扫疏浚，保持暢通。

第 56 条 排水沟道內禁止堆放器材和杂物，凡上部有可能承載重荷的排水沟道，都应有盖板或敷設涵管。涵管的大小及埋設深度应通过計算确定。

在降低地下水时，应注意抽水設備吸走流砂而造成坍方沉陷事故。

第三章 防 火

第一节 一般防火規定

第 57 条 施工单位应对施工、生活、仓库等区域作出明确的平面布置规划，各区域間，在一般情况下，应保持 15~20 米的防火间距。

第 58 条 施工单位除应专設消防室或指定专人負責現場的防火宣传、教育、組織、督促检查等工作外，并应建立群众性的防火組織，定期訓練演习（每年不得少于 2 次），

在消防专业部門指导下，共同負責現場的防火事宜。

第 59 条 施工現場及生活区应設置消防用水管道网，其管径及揚程須滿足施工期間最高消防点的需要。室外消火栓应根据建筑物及施工密集程度布設，一般每隔 120 米应設置一具。消防系統应定期检查試驗，經常保持暢通，一切防火器材不得移作它用。

第 60 条 施工現場、仓库、加工場、宿舍等处及重要机器設備旁，均应安置适当数量的灭火机（按工棚面积每 120 平方米內至少裝置标准型灭火机一具），并做好防雨、防冻措施，按月进行检查。黃砂桶（袋）、鍬、斧、鉤子等消防器材，应放在易取处。

第 61 条 在仓库、器材堆置場、木工加工場及其它指定严禁明火的場所，禁止吸烟。現場应設吸烟室。

第 62 条 宿舍內吸烟应自备烟灰缸（盒），不得隨地乱丢烟头。严禁躺在床上吸烟。冬季室内生火炉取暖，应派人值班监护。

第 63 条 施工現場和生活区內的电源，均应采取集中控制、分区管理的办法，宿舍內严禁私拉電線和灯头。

第二节 特殊工作中的防火规定

第 64 条 各种易燃气体容器及乙炔发生器在存放和使用时，要距离明火 10 米以上，并避免直接在阳光下曝晒。

第 65 条 氧气瓶不得和易燃物及乙炔瓶等放在一起。氧气瓶仓库的溫度不得超过 35°C，庫內应干燥，通风良好。

第 66 条 乙炔发生器必須有防止回火的安全装置，使用时不准放在上方可能掉下火花的地点和电力綫路的垂直下方，并不得放在正在运行的鍋炉房和鑄鐵車間內。

第 67 条 焊接場所應保持通風良好，工作開始前應妥善處理焊接處所及其四周的易燃物。在未妥善處理及採用有效的防火設施前，不得進行工作。

第 68 条 所有高空焊接或切割的下方，都應墊上石棉布或鐵板，并設專人監護。

第 69 条 氧氣瓶、乙炔瓶、乙炔發生器和其它存放易燃性物質的容器，必須分別搬運和放置。

第 70 条 氧氣、乙炔用具和焊接器、切割器、烤把、回火防止器等應建立專人保管制，統一編號，防止因使用不當釀成火灾。

第 71 条 儲存炸藥仓库的溫度，不得超過 30°C ，炸藥、雷管不應和易燃物放在一起。在儲存炸藥的仓库內不得开启炸藥箱，每天工作完毕，多余的炸藥應立即退庫，不得擅自儲存。

第 72 条 工地上即使存放少量的炸藥、雷管，也應申請當地公安機關許可，分別存放在特設的危險品仓库中，并設專職或兼職人員負責保管。

第 73 条 不得在易燃物附近使用噴燈工作，并不得在火焰附近加油、放油。

第 74 条 高溫蒸汽管道上，禁止放置腳手板及其它任何木板、麻袋等可燃物品。

第 75 条 不得在室內熬煮瀝青，熬煮地點應在建築物的下風方向，距易燃物不得近于 10 米，并備有必需的防火設施及器材。

第 76 条 烘燥間或烘箱不得設在存放易燃物的仓库或工棚內，烘燥間內部應敷設能耐高溫的材料。電線和開關應裝置室外，并備有四氯化碳滅火機，由專人負責管理。