




电子电气设计
与自动控制系列

PLC 应用开发技术 与工程实践

求是科技 编著




人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

TP332.3
40

电子电气工程
与自动控制系列

PLC 应用开发技术 与工程实践

求是科技 编著



人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

PLC 应用开发技术与工程实践 / 求是科技编著. —北京: 人民邮电出版社, 2005.1
ISBN 7-115-12721-2

I. P... II. 求... III. 可编程序控制器—程序设计 IV. TP332.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 136549 号

内容提要

本书以西门子公司的 S7-200 系列、OMRON 公司的 CQM1 系列、三菱公司的 FX2N 系列和华光公司的 SU-6B 系列 PLC 为例, 详细介绍了 PLC 的结构配置、工作原理、指令系统、编程方法和通信等内容; 并在此基础上介绍了 PLC 控制系统的设计原则、设计步骤、硬件设计、软件设计等; 最后给出 PLC 在不同行业中的具体的实例, 并在实例中介绍常用 PLC 的型号和资源配置, 并给出具体的源程序。

本书的目的性和实用性非常明确, 类似于一种 PLC 的典型应用手册, 让读者在尽量短的时间内掌握 PLC 的应用。

本书适用于初中级读者, 也可作为从事 PLC 应用工程技术人员的参考资料。

电子电气设计与自动控制系列 PLC 应用开发技术与工程实践

- ◆ 编 著 求是科技
责任编辑 张立科
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京密云春雷印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 21.75
字数: 526 千字
印数: 6 001—8 000 册
- 2005 年 1 月第 1 版
2005 年 9 月北京第 2 次印刷

ISBN 7-115-12721-2/TP · 4273

定价: 34.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

前 言

可编程控制器（PLC）是在计算机技术、通信技术和继电器控制技术的基础上开发出来的，现已广泛应用于工业控制的各个领域。它以微处理器为核心，用编写的程序进行逻辑控制、定时、计数和算术运算等，并通过数字量和模拟量的输入/输出来控制机械设备或生产过程。

如今，PLC 在我国各个工业控制领域中的应用越来越广泛。在就业竞争日趋激烈的今天，掌握 PLC 设计和应用是从事工业控制研发技术人员必须掌握的一门专业技术。

PLC 的学习比一般编程学习困难的地方就在于，要完成一个控制系统不仅需要掌握一定的编程技术，更为重要的是要知道如何针对实际应用的需要选择合理的 PLC 的型号，然后进行资源配置，并以此为基础，设计控制系统。以此为目的，本书首先把 PLC 分为硬件和软件两部分分别介绍，然后综合起来介绍整体的控制系统，最后遵循从简单到复杂的顺序安排实例。

全书共分 13 章。第 1 章是绪论，简要介绍可编程控制器和 PLC 控制系统的基本知识。第 2~4 章以西子公司的 S7-200 系列、OMRON 公司的 CQM1 系列、三菱公司的 FX2N 系列和华光公司的 SU-6B 系列为例，详细介绍了 PLC 的各种硬件模块、硬件系统配置、指令系统、程序设计以及通信等方面的知识。第 5 章主要介绍了 PLC 控制系统设计的一般过程、PLC 选择方法、I/O 地址分配、PLC 程序编制、离线模拟调试和联机调试等内容。第 6 章介绍了 PLC 的指令编程器和编程软件的使用方法。第 7~13 章是可控编程控制器的应用实例，在每个实例中详细给出了 PLC 选型和资源配置、程序设计和 PLC 程序等，着重强调控制系统的控制要求和工艺流程。读者可以很方便地根据书中的案例来设计自己的控制系统方案。本书代码可到 <http://www.cs-book.com> 网站下载。

最后，对于在本书写作过程中给予极大鼓励和帮助的各位朋友，作者谨在此表示由衷的感谢。

编者

2004.12

目 录

第1章 绪论	1
1.1 概述	1
1.1.1 PLC的产生和发展	1
1.1.2 PLC的定义	2
1.1.3 PLC的特点	2
1.1.4 PLC的分类	3
1.1.5 PLC的主要技术指标	4
1.1.6 PLC的主要生产厂家	5
1.2 PLC的结构和工作原理	6
1.2.1 PLC的基本结构	6
1.2.2 PLC的工作原理	8
1.2.3 PLC的编程语言	9
1.2.4 PLC的指令系统	11
1.2.5 PLC的编程工具	11
1.3 PLC控制系统	11
1.3.1 PLC控制系统的组成	11
1.3.2 PLC控制系统设计原则和设计步骤	12
1.3.3 PLC控制系统的发展趋势	13
第2章 PLC的硬件知识	14
2.1 PLC模块介绍	14
2.1.1 CPU模块	14
2.1.2 开关量I/O模块	19
2.1.3 模拟量I/O模块	24
2.1.4 特殊功能模块	27
2.2 PLC的硬件系统配置	27
2.2.1 S7-200 PLC的硬件系统配置	28
2.2.2 CQM1 PLC的硬件系统配置	28
2.2.3 FX2N PLC的硬件系统配置	29
2.2.4 SU-6B PLC的硬件系统配置	30
2.3 I/O地址分配	31
2.3.1 OMRON CQM1 PLC输入/输出地址分配	31
2.3.2 华光 SU-6B PLC输入/输出地址分配	32

第3章 PLC 的软件知识	34
3.1 PLC 指令系统概述	34
3.2 西门子 S7-200 PLC 指令系统介绍	34
3.2.1 指令构成	34
3.2.2 常用指令	35
3.2.3 比较指令	38
3.2.4 程序控制指令	43
3.2.5 定时器、计数器指令	46
3.2.6 数据处理指令	50
3.3 OMRON CQM1 PLC 指令系统介绍	56
3.3.1 指令构成	56
3.3.2 常用指令	56
3.3.3 子程序指令 SBS (91) /SBN (92) /RET (93)	62
3.3.4 定时器、计数器指令	63
3.3.5 数据处理指令	66
3.4 三菱 FX2N PLC 指令系统介绍	78
3.4.1 指令构成	78
3.4.2 基本指令	79
3.4.3 定时器、计数器指令	86
3.4.4 应用指令	88
3.5 华光 SU-6B PLC 指令系统介绍	101
3.5.1 指令构成	101
3.5.2 常用指令	102
3.5.3 程序控制指令	108
3.5.4 定时器、计数器指令	111
3.5.5 数据处理指令	117
第4章 PLC 的通信	128
4.1 数据通信的基础知识	128
4.1.1 数据通信概述	128
4.1.2 数据通信的传输方式	129
4.1.3 数据通信的通信方式	129
4.1.4 数据通信的主要技术指标	130
4.1.5 数据通信的传输介质	130
4.1.6 串行通信接口标准	131
4.2 计算机网络知识	133
4.2.1 计算机网络的功能	133
4.2.2 网络的分类	134
4.2.3 局域网的拓扑结构	135
4.2.4 计算机网络体系结构	136

4.2.5 计算机网络数据交换方式	137
4.3 下位通信系统	138
4.3.1 下位通信系统的组网方式	138
4.3.2 远程 I/O 的主模块	139
4.3.3 远程 I/O 的从模块	141
4.4 同位通信系统	143
4.4.1 同位通信系统的组网方式	143
4.4.2 通信模块	144
4.5 上位通信系统	146
4.5.1 上位通信系统的组网方式	146
4.5.2 RS-232C 通信方式	147
4.5.3 RS-422 通信方式	147
第 5 章 PLC 控制系统设计	148
5.1 PLC 控制系统设计的内容和步骤	148
5.1.1 系统设计的主要内容	148
5.1.2 系统设计的基本步骤	148
5.2 控制系统的硬件设计	150
5.2.1 PLC 机型的选择	150
5.2.2 输入/输出点数的选择	151
5.2.3 存储器类型及存储容量的选择	151
5.2.4 开关量输入/输出模块的选择	151
5.2.5 模拟量输入/输出模块的选择	152
5.2.6 特殊功能模块的选择	153
5.2.7 PLC 编程方式的选择	153
5.2.8 PLC 环境因素的考虑	153
5.3 控制系统的软件设计	153
5.3.1 软件设计的基本方法	153
5.3.2 软件设计的基本步骤	154
5.4 控制系统的安装和调试	155
5.4.1 控制系统安装应注意的问题	155
5.4.2 控制系统的调试	156
5.5 PLC 控制系统设计实例	156
5.5.1 PLC 在抢答器中的应用	156
5.5.2 电机正反转实例	159
5.5.3 PLC 在喷泉中的应用	163
5.5.4 温度数据处理实例	168
第 6 章 PLC 的编程工具	172
6.1 指令编程器的功能及应用	172
6.1.1 概述	172

6.1.2	指令编程器的结构	172
6.1.3	指令编程器的操作	174
6.2	编程软件	179
6.2.1	西门子 STEP7-MICRO/WIN 编程软件	180
6.2.2	OMRON CX-Programmer 编程软件	182
6.2.3	三菱 GX Developer 编程软件	189
6.2.4	华光 DIRECTSOFT 编程软件	195
第 7 章	PLC 在十字路口交通灯控制系统中的应用	202
7.1	十字路口交通信号灯控制系统的控制要求	202
7.1.1	十字路口交通灯布置图	202
7.1.2	控制系统的控制要求	203
7.2	十字路口交通信号灯控制系统的 PLC 选型和资源配置	205
7.2.1	控制系统构成图	205
7.2.2	模块功能概述	206
7.3	十字路口交通信号灯控制系统程序设计和调试	206
7.3.1	编程软件	206
7.3.2	程序的时序图、构成和相关设置	206
7.4	十字路口交通信号灯控制系统 PLC 程序	208
7.4.1	系统资源分配	208
7.4.2	源程序	209
7.5	设计小结	217
第 8 章	PLC 在全自动洗衣机控制系统中的应用	218
8.1	全自动洗衣机控制系统的控制要求	218
8.1.1	全自动洗衣机的工作原理	218
8.1.2	设备控制要求	218
8.2	全自动洗衣机控制系统的 PLC 选型和资源配置	219
8.2.1	控制系统构成图	219
8.2.2	模块功能概述	220
8.3	全自动洗衣机控制系统程序设计和调试	220
8.3.1	编程软件	220
8.3.2	程序的流程图、构成和相关设置	220
8.4	全自动洗衣机控制系统 PLC 程序	222
8.4.1	系统资源分配	222
8.4.2	源程序	222
8.5	设计小结	229
第 9 章	PLC 在机械手移动物体控制系统中的应用	230
9.1	机械手移动工件控制系统的控制要求	230
9.1.1	机械手移动工件的基本结构、工作流程和工作原理	230

9.1.2 设备控制要求	231
9.2 机械手移动工件控制系统的 PLC 选型和资源配置	232
9.2.1 控制系统构成图	232
9.2.2 模块功能概述	232
9.3 机械手移动工件控制系统程序设计和调试	232
9.3.1 编程软件	232
9.3.2 程序的流程图、构成和相关设置	233
9.4 机械手移动工件控制系统 PLC 程序	234
9.4.1 系统资源分配	234
9.4.2 源程序	235
9.5 设计小结	238
第 10 章 PLC 在运料小车控制系统中的应用	239
10.1 运料小车控制系统的控制要求	239
10.1.1 运料小车的运动流程	239
10.1.2 设备控制要求	239
10.2 运料小车控制系统的 PLC 选型和资源配置	240
10.2.1 控制系统构成图	240
10.2.2 模块功能概述	240
10.3 运料小车控制系统程序设计和调试	240
10.3.1 编程软件	240
10.3.2 程序的流程图、构成和相关设置	241
10.4 运料小车控制系统 PLC 程序	241
10.4.1 系统资源分配	241
10.4.2 源程序	242
10.5 设计小结	248
第 11 章 PLC 在真空压力浸漆控制系统中的应用	249
11.1 真空压力浸漆控制系统的工艺流程及设备控制要求	249
11.1.1 真空压力浸漆的工艺流程	249
11.1.2 真空压力浸漆设备真空机组启停顺序	251
11.2 真空压力浸漆控制系统的 PLC 选型和资源配置	252
11.2.1 控制系统构成图	252
11.2.2 模块功能概述	253
11.3 真空压力浸漆控制系统程序设计和调试	253
11.3.1 编程软件	253
11.3.2 程序的流程图、构成和相关设置	253
11.4 真空压力浸漆控制系统 PLC 程序	255
11.4.1 系统资源分配	255
11.4.2 源程序	258
11.5 设计小结	272

第 12 章 PLC 在过滤流程控制系统中的应用	273
12.1 工艺流程及设备控制要求	273
12.1.1 沉降、过滤过程的工艺流程	273
12.1.2 设备控制要求	274
12.2 PLC 选型和资源配置	275
12.2.1 控制系统构成图	275
12.2.2 模块功能概述	276
12.3 程序设计和调试	276
12.3.1 编程软件	276
12.3.2 程序的流程图、构成和相关设置	277
12.4 PLC 程序	279
12.4.1 程序的构成	279
12.4.2 系统资源分配	279
12.4.3 源程序	284
12.5 设计小结	301
第 13 章 PLC 在污水处理控制系统中的应用	302
13.1 污水处理控制系统的工艺流程及设备控制要求	302
13.1.1 污水处理的工艺流程	302
13.1.2 设备控制要求	303
13.2 污水处理控制系统的 PLC 选型和资源配置	304
13.2.1 控制系统构成图	304
13.2.2 模块功能概述	305
13.3 污水处理控制系统程序设计和调试	306
13.3.1 编程软件	306
13.3.2 程序的流程图和时序图、构成和相关设置	306
13.4 污水处理控制系统 PLC 程序	308
13.4.1 程序的构成	308
13.4.2 系统资源分配	309
13.4.3 源程序	315
13.5 设计小结	336

第1章 绪 论

本章首先介绍了可编程控制器（PLC）和 PLC 控制系统的基本知识，包括 PLC 的产生和发展、特点、技术指标、基本结构、工作原理及 PLC 控制系统等相关知识，从而让读者对 PLC 和 PLC 控制系统有一个比较直观的印象，为后面的学习打下基础。

1.1 概述

可编程控制器是在计算机技术、通信技术和继电器控制技术的基础上开发起来的，最初叫做可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），即 PLC。现已广泛应用于工业控制的各个领域。它以微处理器为核心，用编写的程序不仅可以进行逻辑控制，还可以定时、计数和算术运算等，并通过数字量和模拟量的输入/输出来控制机械设备或生产过程。美国电气制造商协会经过 4 年调查，于 1980 年将其正式命名为可编程控制器（Programmable Controller），简写为 PC。后来由于 PC 这个名称常常被用来称呼个人电脑（Personal Computer），为了区别，现在也把可编程控制器称为 PLC。

1.1.1 PLC 的产生和发展

20 世纪 60 年代以前，汽车流水线的自动控制系统基本上都采用传统的继电器控制。在 60 年代初，美国汽车制造业竞争越发激烈，而汽车的每一次更新的周期越来越短，这样对汽车流水线的自动控制系统更新就越来越频繁，原来的继电器控制就需要经常地重新设计和安装，从而延缓了汽车的更新时间。所以人们就想能有一种通用性和灵活性较强的控制系统来替代原有的继电器控制系统。

1968 年，美国通用汽车公司首先提出可编程控制器的概念。在 1969 年，美国数字设备公司（DEC）终于研制出世界上第一台 PLC。这是由一种新的控制系统代替继电器的控制系统，它要求尽可能地缩短汽车流水线控制系统的时间，其核心采用编程方式代替继电器方式来实现生产线的控制。这种控制系统首先在美国通用汽车的生产线上使用，并获得了令人满意的效果。

PLC 在食品、制造和冶金等其他工业部门相继得到了应用。1971 年，日本引进了这项技术，并开始生产自己的 PLC。1973 年，欧洲一些国家也研制出了自己的 PLC。1974 年，我国也开始仿照美国的 PLC 技术研制自己的 PLC，终于在 1977 年研制出第一台具有实用价值的 PLC。

大规模集成电路和超大规模集成电路的出现使得 PLC 在问世后的发展极为迅速。现在，PLC 不仅能实现继电器的逻辑控制功能，同时还具有数字量和模拟量的采集和控制、PID 调节、通信联网、故障自诊断及 DCS 生产监控等功能。

据预测，在不远的将来，PLC、CAD/CAM 和机器人将成为工业自动化的三大支柱。毫

无疑问, PLC 将在今后的工业生产中起到非常重要的作用。在 20 世纪 80 年代, 美国的工业市场调查报告和 1989 年美国的一份分散控制系统 (DCS) 的调研报告中, 都能看出 PLC 在工业控制中的重要作用。

1.1.2 PLC 的定义

PLC 自问世以来, 尽管时间不长, 但发展迅速。为了使其生产和发展标准化, 国际电工委员会 (IEC) 先后颁布了 PLC 标准的草案第一稿、第二稿和第三稿, 并在 1987 年作了如下的定义: “可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统, 专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器, 用于其内部存储程序、执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令, 并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关外部设备, 都应按易于与工业控制系统联成一个整体, 易于扩充其功能的原则设计。” 总之, 可编程控制器是一台专为工业环境应用而设计的计算机, 它是将传统的继电器技术、计算机技术和通信技术相融合而发展起来的一种新型的控制装置。在具体的国内工业应用中, 由于它不是针对某一具体工业应用, 因此它的硬件应根据实际需要来进行配置, 其软件则根据控制要求进行编写。

1.1.3 PLC 的特点

PLC 是传统的继电器技术和计算机技术相结合的产物, 所以在工业控制方面, 它具有继电器控制或通用计算机所无法比拟的特点。

1. 高可靠性

PLC 的高可靠性主要表现在硬件和软件两个方面:

在硬件方面, 由于采用性能优良的开关电源, 并且对采用的器件进行严格的筛选, 加上合理的系统结构, 最后加固、简化安装, 因此 PLC 具有很强的抗振动冲击性能; 无触点的半导体电路来完成大量的开关动作, 就不会出现继电器控制系统中的器件老化、脱焊、触点电弧等问题; 所有的输入/输出 (I/O) 接口都采用了光电隔离措施, 使外部电路和 PLC 内部电路能有效的进行隔离; PLC 模块式的结构, 可以在其中一个模块出现故障时迅速地判断出故障的模块并进行更换, 这样就能尽量缩短系统的维修时间。

在软件方面, PLC 的监控定时器可用于监视执行用户程序的专用运算处理器的延迟, 保证在程序出错和程序调试时, 避免因程序错误而出现死循环; 当 CPU、电池、I/O 口、通信等出现异常时, PLC 的自诊断功能可以检测到这些错误, 并采取相应的措施, 以防止故障扩大; 停电时, 后备电池和正常工作时一样, 进行对用户程序及动态数据的保护, 确保信息不丢失。

由于采取了上述有效措施, 保证了 PLC 的高可靠性, 从而使 PLC 的平均无故障时间已经能高达几十万小时。

2. 应用灵活、使用方便

模块化的 PLC 设计, 使用户能根据自己控制系统的大小、工艺流程和控制要求等来选择

自己所需的 PLC 的模块并进行资源配置和 PLC 编程。这样,控制系统就不再需要大量硬件装置,用户只需根据控制需要设计 PLC 的硬件配置和 I/O 的外部接线即可。而在 PLC 控制系统中,当控制要求改变时,不改动 PLC 外部接线,只需修改程序即可。这种面向控制过程的编程方式,与目前微机控制常用的汇编语言相比,虽然在 PLC 内部增加了解释程序,增加了程序执行时间,但对大多数的机电控制设备来说,这种时耗是微不足道的。

3. 面向控制过程的编程语言,容易掌握

PLC 的编程语言采用继电器控制电路的梯形图语言,清晰直观。虽然 PLC 是以微处理器为核心的控制装置,但是它不需要用户具有很强的程序设计能力,只要用户具备一定的计算机软、硬件知识和电器控制方面的知识即可。这种面向控制过程的编程方式,与目前微机控制常用的汇编语言相比,虽然在 PLC 内部增加了解释程序,增加了程序执行时间,但对大多数的机电控制设备来说,这种时耗是微不足道的。

4. 易于安装、调试、维修

在安装时,由于 PLC 的输入/输出接口已经做好,因此可以直接和外部设备相连,而不再需要专用的接口电路。而且 PLC 的软件功能取代了原来继电器控制中的中间继电器、计时器、计数器等一些器件,所以硬件安装上的工作量相应减少。

PLC 的调试可先在实验室模拟完成,模拟调试完成后再现场安装、调试。这样就可以避免可能在现场会出现的一些问题,从而缩短调试周期。

在维修方面,PLC 完善的诊断和显示功能,可以通过模块上的显示或编程器等很容易地找出故障的模块,而且由于模块化设计,因此只需要对出错的模块进行更换即可。

5. 网络功能强大

PLC 具有强大的网络功能。PLC 不仅能做到远程控制、进行 PLC 内部通信与上位机进行通信,还具备专线上网、无线上网等功能。这样,PLC 就可以组成范围很大的控制网络,整个工厂,甚至整个系统都可以实现自动化,从而提高生产的效率。

6. 体积小、重量轻

由于 PLC 内部电路主要采用微电子技术设计,因此它具有体积小、重量轻等特点。

1.1.4 PLC 的分类

PLC 的分类没有一个严格的统一标准,而是按照结构形式、控制规模实现的功能进行大致的分类。

1. 按结构分类

PLC 按照其硬件的结构形式可分为整体式和组合式。

2. 按控制规模分类

PLC 的控制规模主要是指开关量的输入/输出点数及模拟量的输入/输出路数。但主要以开关量的点数计数,模拟量的路数可以折算成开关量的点数。按照此项进行分类主要包括小

型、中型和大型，下面进行详细介绍。

- 小型 PLC

输入/输出点数在 128 点以下的 PLC 称为小型 PLC。其特点是体积小、结构紧凑，它可以连接开关量 I/O 模块、模拟量 I/O 模块以及其他各种特殊功能模块，能执行包括逻辑运算、计时、计数、算术运算、数据处理和传送、通信联网以及各种应用指令。

- 中型 PLC

输入/输出点数在 128~512 点之间的 PLC 称为中型 PLC。它除了具有小型机所能实现的功能外，还具有更强大的通信联网功能、更丰富的指令系统、更大的内存容量和更快的扫描速度。

- 大型 PLC

输入/输出点数在 512 点以上的 PLC 称为大型 PLC。它具有极强的软件和硬件功能、自诊断功能、通信联网功能，它可以构成三级通信网，实现工厂生产管理自动化。另外大型 PLC 还可以采用三 CPU 构成表决式系统，使机器具有更高的可靠性。

1.1.5 PLC 的主要技术指标

1. 存储器容量

存储器用来存储程序和系统参数等，其容量是由用户程序存储器和数据存储器组成的。程序存储器容量大小决定了用户所能编写程序的最大长度。一般中小型的 PLC 的存储器容量在 16KB 以下，大型的 PLC 可达到 2MB 左右。

2. 输入/输出 (I/O) 点数

输入/输出点数是指根据工业系统控制要求所得到的对应于 PLC 的输入/输出端的个数。I/O 点数越多，说明需要控制的器件和设备就越多。而 A/D、D/A 通道可通过相应的折算统计，如果 PLC 采用 16 位的 CPU，则一路 A/D 或 D/A 一般折算为 16 点的 I/O；如果 PLC 采用 32 位的 CPU 时，则一路 A/D 或 D/A 一般折算为 32 点 I/O。

3. 扫描时间

扫描时间是指 CPU 内部根据用户程序，按逻辑顺序，从开始到结束扫描一次所需的时间。PLC 用户手册一般给出执行指令所用的时间。

4. 指令种类和数量

指令的种类和数量决定了用户编制程序的方式和 PLC 的处理能力和控制能力。

5. 内部寄存器的种类和数量

内部寄存器主要包括定时器、计数器、中间继电器、数据寄存器和特殊寄存器等。它们主要用来完成计时、技术、中间数据存储、数据存储还有其他一些功能。种类和数量越多，PLC 的功能就越强大。

6. 扩展能力

PLC 扩展能力是指 PLC 是否能具有 I/O 点数扩展、功能扩展、联网等一些功能。

7. 智能模块的种类和数量

智能模块是指能完成模拟量控制、远程控制以及通信等功能的模块。智能模块种类和数量越多,说明 PLC 功能越强大。

8. 编程工具

编程工具可以使用编程器或者使用专用的编程软件。一般编程器只能使用助记符语言,而用编程软件则可使用梯形图和助记符等语言来进行编程。

1.1.6 PLC 的主要生产厂家

目前,全世界的 PLC 生产厂家约有 200 家,生产 300 多个品种。主要集中在美国、德国、日本等多家公司。其中德国和美国是以大型 PLC 而闻名,而日本则主要生产小型 PLC。下面就分别介绍这 3 个国家的 PLC 产品以及我国无锡生产的华光 PLC。

1. 美国的 PLC

美国的 PLC 厂家很多,现已超过百家。其中以 A-B (ALLEN-BRADLEY) 公司、美国通用 (GE) 公司生产的 PLC 最具代表性。

A-B 公司是美国的可编程控制器制造商,同时也是世界上最大的 PLC 制造商之一。该公司产品规格齐全,所提供的特殊模块和智能模块品种丰富。而且还有丰富的指令集和强大的软件功能。其主要代表机型有: SLC-500 系列、PLC-5 系列、PLC-5/250 系列,还有早期的 PLC-3 和 PLC-2 系列等。

GE 公司是世界上最早研制和生产 PLC 产品的主要厂商之一。其主要产品有小型机 GE-1、GE-1/J、GE-1P 等,中型机 GE-III,还有大型机 GE-V 等。

2. 德国的 PLC

德国的 PLC 主要以西门子 (SIEMENS) 为代表,它也是世界上较早研制和生产 PLC 的主要厂商之一。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施 and 环境保护设备等。如冲压机床、磨床、印刷机械、橡胶化工机械、中央空调、电梯控制和运动系统等。其主流产品包括西门子 S7-200、S7-300、S7-400 系列 PLC。

3. 日本的 PLC

日本的 PLC 以高性价比的小型机著称。其主要代表厂家为欧姆龙 (OMRON)、三菱、等厂家。

欧姆龙公司已经有 50 多年的历史,该公司以良好的性价比占据了我国 PLC 市场的较大份额。它的 PLC 指令系统功能强大,能够处理复杂的控制要求;具有品种齐全的通信模块,在 CPU 本体上备有标准上位接口,可配备 6 种通信模块;将 PC 卡 (PCMCIA 规格) 使用在可编程控制器中,可以临时存储设备运行情况和各种生产过程数据,并能够十分方便地与以太网连接。主要产品有微型的 C20P 和 C20、小型的 C120 和 C200H、中型的 C500 和 C1000H、

大型的 C2000H。

三菱公司也是日本生产 PLC 产品的主要厂家之一，很早就进入了中国市场。它具有固定灵活的系统配置、丰富的品种、无需维护的程序存储器、编程简单、共同的外部设备等特点。其主要产品有小型的 F、F1、F2 系列，还有 FX0、FX2 系列和 A 系列等。

4. 无锡华光 PLC

华光电子工业有限公司是中日合资企业，成立于 1989 年 4 月。是生产开发销售可编程程序控制器 (PLC)、触摸式工业图形显示器、接近开关、电子计数器、旋转编码器等电子控制产品的专业企业。它也生产多种型号与规格的 PLC，如 SU、SG 等，发展也很快，并在价格上很有优势。

1.2 PLC 的结构和工作原理

1.2.1 PLC 的基本结构

PLC 实质是一种专用于工业控制的计算机，其硬件结构基本上与微型计算机相同。根据结构形式的不同，PLC 的基本结构分为整体式和模块式结构两类。

1. 整体式结构的 PLC

整体式（又称箱体式）结构的 PLC 由中央处理器 (CPU)、存储器、输入/输出 (I/O) 单元、电源电路和通信端口等组成，并将这些组装在同一机体内。这种结构的特点是结构简单、体积小、价格低、输入/输出点数固定、实现的功能和控制规模固定，但灵活性较低。如 OMRON 公司的 C20P、C40P、CMP1A、CMP2A 等。基本结构框图如图 1-1 所示。





图 1-1 整体式结构

2. 模块式结构的 PLC

模块式（又称组合式）结构的 PLC 是将中央处理器 (CPU)、存储器、输入/输出 (I/O) 单元、电源电路和通信端口等分别做成相应的模块，应用时将这些模块根据控制要求插在机架上，各模块间通过机架上的总线相互联系。其中 PLC 的 CPU 和存储器设计在一个模块上，

有时把电源也放在这一模块上,该模块在总线上的安装位置一般是固定的。模块式的 PLC 安装完成后,需进行登记,以便 PLC 对安装在总线上的各模块进行地址确认,该结构的特点是系统构成的灵活性较高,可以构成不同控制规模和功能的 PLC,但同时价格也较高。基本结构框图如图 1-2 所示。



3. PLC 各组成部分介绍

(1) 中央处理器 (CPU)

中央处理器 (CPU) 是 PLC 的核心部分,相当于 PLC 的“大脑”。它通过系统总线与用户存储器、输入/输出 (I/O)、通信端口等单元相连。通过制造厂家预制在系统存储器内部的系统程序完成各项任务。其主要功能是由编程器写入控制程序和数据到存储器、调用系统程序对用户程序进行编辑或编译并把相应的操作数转存到内存中去、从存储器上读取和执行程序,还可以进行 PLC 内部故障的诊断等。

(2) 存储器

根据存储器存储内容的不同,我们把存储器分为系统程序存储器、用户程序存储器和数据存储器。

系统程序存储器:用来存放系统程序的存储器。系统程序相当于计算机操作系统,主要包括检查程序、编译程序和监控程序,是 PLC 厂家根据选用的 CPU 的指令系统编写的,并固化到 ROM 里,用户不能修改其内容。

用户程序存储器:用来存放用户根据控制要求编制的程序。不同类型的 PLC,其存储容量也不一样。

数据存储器:用以存放 PLC 运行中的各种数据的存储器。因为运行中数据不断变化,所以这种存储器必须可读写。

(3) 输入/输出 (I/O) 单元

输入/输出 (I/O) 单元是 PLC 与外部设备连接的纽带。输入单元接收现场设备向 PLC 提供的开关量信号,经过处理后,变成 CPU 能够识别的信号。输出单元将 CPU 的信号经处理后来控制外部设备的。

(4) 电源部分

不同型号的 PLC 有不同的供电方式,所以 PLC 电源的输入电压既有 12V 和 24V 直流,又有 110V 和 220V 交流。PLC 内部使用的电源是整体的供给中心,它的优劣直接影响到 PLC 的功能和可靠性,因此目前大部分 PLC 采用开关式稳压电源供电。