

GUOJI AJIANZHUBI A0ZHUNSHENJI 09S303

国家建筑标准设计图集 09S303

医疗卫生设备安装

国家建筑标准设计
国家建筑标准设计
国家建筑标准设计
国家建筑标准设计
国家建筑标准设计



中国建筑标准设计研究院

国家建筑标准设计图集 09S303

医疗卫生设备安装

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

组织编制：中国建筑标准设计研究院

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇〇九年四月十三日

序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号
1	09S301-1	2	09S301-2	3	09S301-3	4	09S301-4	5	09S302
6	09S303	7	09S304	8	09S305	9	09S306	10	09S307

中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家建筑标准设计图集. 医疗卫生设备安装. 09S303/
中国建筑标准设计研究院组织编制. —北京: 中国计划出
版社, 2009.9

ISBN 978-7-80242-432-6

I. 国... II. 中... III. ①建筑设计—中国—图集②医疗
器械—建筑安装工程—中国—图集 IV. TU206 TU246-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 161283 号

郑重声明: 本图集已授权“全
国律师知识产权保护协作网”对著
作权 (包括专有出版权) 在全国范
围予以保护, 盗版必究。

举报盗版电话: 010-63906404
010-68318822

国家建筑标准设计图集
医疗卫生设备安装

09S303

中国建筑标准设计研究院 组织编制
(邮政编码: 100044 电话: 010-68799100)

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

北京国防印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/16 5.875 印张 22 千字
2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

☆

ISBN 978-7-80242-432-6

定价: 43.00 元

- ★专业的产品筛选
- ★直观的电子样本
- ★权威的选用指南
- ★详尽的产品比较
- ★实用的技术数据
- ★即时的专家答疑

注册有奖、调研有礼

奖

设计师最喜爱的品牌等活动近期推出。
欢迎来电垂询。

中国建筑设计研究院(集团) 旗下网站

会员专区 用户名 密码 登录 注册

鉴材 315
WWW.JC315.COM

产品 选用指南 厂家 专家 电子样本 设计师 房产商

首页 建筑频道 给水排水频道 暖通空调频道 电气频道 专家 节能 指南 资讯 博客 论坛 帮助

传承《建筑产品选用技术》，改变您的选材方式，从鉴材315开始……

点击进入 >> 点击进入 >> 点击进入 >> 点击进入 >>

建筑频道 给水排水频道 暖通空调频道 电气频道

2009中国建筑产品发展峰会

关于本站 | 网站帮助 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 意见反馈

Powered by **中国建筑标准设计研究院**

改变您的选材方式 WWW.JC315.COM

服务时间：周一至周五，9：30-16：30 电话：010-68799400 010-68799450 010-68799500 传真：010-88356385
联系地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼 邮编：100048

关于批准《中小套型住宅优化设计》 等七项国家建筑标准设计的通知

批准部门 中华人民共和国住房和城乡建设部

主编单位 上海建筑设计研究院有限公司

实施日期 二〇〇九年六月一日

建质[2009]56号

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委（规委），总后营房部，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门：

经审查，批准由中国建筑标准设计研究院等六个单位编制的《中小套型住宅优化设计》等七项标准设计为国家建筑标准设计，自2009年6月1日起实施。原《多层住宅建筑优化设计方案》（97SJ903）、《雨水斗》（01S302）、《医院卫生设备安装》（92S303）、《智能建筑弱电工程设计施工图集》（97X700）标准设计同时废止。

附件：《中小套型住宅优化设计》等七项国家建筑标准设计名称及编号表

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇〇九年四月十三日

“建质[2009]56号”文批准的七项国家建筑标准设计图集号

序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号
1	09SJ903-1	2	09G901-2	3	09G901-3	4	09G901-5	5	09S302	6	09S303
										7	09X700

主编单位、参编单位、联系人及电话

主编单位 上海建筑设计研究院有限公司

徐雪芳 021 - 52524567 - 51245

周海山 021 - 52524567 - 51232

参编单位 福州至荣感应设备有限公司

唐 建 0591- 83850111/222/333

以下企业作为本图集的协编单位，在本图集的编制过程中，提供了相关的技术资料，对图集的编制工作给予了很大支持，特表示感谢。

福建省泉州市六合一水暖设备有限公司

0595 - 22565281

组织编制单位、联系人及电话

中国建筑标准设计研究院

王岩松 010 - 68799100 (国标图热线电话)

010 - 68318822 (发行电话)

用户登录:

用户名:

密码:

图集搜索

关键词:

类型:

全民用建筑工程设计技术措施

建筑 结构 弱电 给排水

动力 电气 人防 暖通空调

只要将下面文本框中的代码插入到您的网页的合适位置, 您的网页就可以使用我们的图集搜索功能了。

```
<IFRAME frameBorder=0
height=60
marginHeight=0
marginWidth=0
```

这是显示效果。

全部

本网站的链接图标

中国建筑标准设计研究院
China Institute of Building
Standard Design & Research

或将下面文本框中的代码插入到您的网页的合适位置。

```
<a
href="http://www.chinabuilding.com.cn/index.as
p"
```

标准图集最新发行情况

- 防空地下室施工图设计深度要求及图样
- 建筑防腐构造
- 钢吊车梁 0型钢 工作级别A1~A5
- 建筑小区塑料排水检查井
- 除尘设备选用与安装

业界动态 > 新闻

- 《民用建筑电气设计与施工》新图预告 (2009年09月02日)
- 关于举办结构抗震和静力加固改造及裂缝防治疑难问题处理与建筑结构震害分析研讨班的通知 (2009年08月18日)
- 医疗建筑系列国家标准设计图集 (2009年08月06日)
- 《人防防空地下室施工图设计文件审查要点》 (2009年07月29日)
- 中国建筑标准设计研究院应邀为中建二局南京分公司进行施工难点、热点问题的技术培训 (2009年07月24日)
- 关于举办“2008年国家标准图集部分内容介绍”公益技术讲座的通知 (2009年07月23日)
- 关于2008年北京奥运会残奥会期间实行错时上下班有关工作的通知 (2008年07月21日)
- 关于举办结构抗震和静力加固改造及裂缝防治疑难问题处理研讨班的通知 (2008年07月10日)
- 祝贺国家建筑标准设计图集网上书店开业 (2008年07月01日)
- 关于批准《农村民宅抗震构造详图》国家标准设计的通知 (2008年06月25日)
- 支援农村灾区重建《农村民宅抗震构造详图》新图预告 (2008年06月19日)
- 建筑外墙涂料应用技术研讨会在北京举行 (2008年06月16日)
- 关于举办结构抗震和静力加固改造及裂缝防治疑难问题处理研讨班的通知 (2008年06月16日)
- 党员更尽一份力 火热红心献灾区——我院党员踊跃交纳特殊党费再次向灾区伸出援手 (2008年06月03日)
- 关注灾区 情系客户——标准院干部职工关心灾区客户四川省人民医院 (2008年06月03日)
- 标准院员工抗震一线做贡献——标准院金土木公司员工钟林海抗震救灾纪实 (2008年06月03日)
- 抗震救灾 技术先行 (2008年06月03日)
- 标准院召开首批赴川地震灾区考察情况汇报会 (2008年06月03日)
- 四川汶川地震灾后重建相关图集目录 (2008年05月23日)
- 关于暂停举办“《平法》系列国家标准设计施工常见问题解析及混凝土结构钢筋排布规则培训班”的通知 (2008年05月16日)

业界动态 > 供求信息

- 建设部2003年科技成果推广项目 (续) (2004年06月16日)
- 建设部2003年科技成果推广项目 (2003年10月17日)
- 建设部2002年科技成果推广项目 (2002年07月31日)
- 2000年科技成果推广转化指南项目 (续) (2001年08月16日)
- 建设部2000年科技成果推广转化指南项目 (2001年04月29日)

| 本站导航 | 业务联系 | 关于我们 |

经营许可证编号 京ICP证 05012122 号

(C) 2000-2008, 中国建筑标准设计研究院版权所有

中国建筑标准设计研究院信息网络中心开发维护

最佳浏览: IE 5.0 / 800×600

咨询热线: 010-68799100

如有任何意见和建议请发邮件至webmaster@chinabuilding.com.cn

国家建筑标准设计网

(www.chinabuilding.com.cn)

主办单位: 中国建筑标准设计研究院

(工业及民用双甲设计单位, 负责国家建筑标准设计、部分建筑及电气标准规范及规程的编制和归口管理工作。)

主要内容: 为建设行业提供标准化设计信息及资源服务

1. 国家建筑标准设计图集相关信息权威发布;
2. 国家建筑标准设计宣传、推广、应用;
3. 为建设行业广大标准设计用户提供一个技术资源研究、探讨、交流的平台;
4. 国家建筑标准设计图集的售前、售后咨询服务;
5. 行业动态跟踪报导。

咨询热线: Tel: (010) 68799100

发 行: Tel: (010) 68318822 (010) 68346294

Fax: (010) 88375103

网上书店: http://www.chinabuilding.com.cn:8080

国标图集
网上书店

国标图集
发行网点

现行国家建筑
标准设计图集
简明目录

国家建筑标准设计
废止图集目录

四川汶川地震
灾后重建
相关图集目录

《建筑产品选用技术》
网络版

可免费查询选用技术条件
2008年度设备分册已出版

《建筑产品选用技术》
专刊



给水排水专业图集简明目录

图集号	图集名称	图集号	图集名称	图集号	图集名称
02S101	矩形给水箱	SS405-1~4	给水塑料管安装(2002年合订本)	04S803	圆形钢筋混凝土蓄水池 总容积 $50\text{m}^3 \sim 2000\text{m}^3$
02SS104	二次供水消毒设备选用与安装	96S406	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装	05S804	矩形钢筋混凝土蓄水池 总容积 $50\text{m}^3 \sim 2000\text{m}^3$
02S106	中小型冷却塔选用及安装	09S407-1	建筑给水铜管道安装	S1(一)	给水设备安装(冷水部分) 2004版
04S107	游泳池附件安装及设备选用	04S407-2	建筑给水金属管道安装-薄壁不锈钢管	S1(二)	给水设备安装(热水及开水部分) 2004版
05S108	倒流防止器安装	03SS408	住宅厨、卫给排水管道安装	S2	消防设备安装 2004版
06SS109	管网叠压供水设备选用与安装	04S409	建筑排水用柔性接口铸铁管安装	S4(一)	室内给水排水管道及附件安装(一) 2004版
05SS121	热水机组选用与安装	05S502	室外给排水管道附属构筑物	S4(二)	室内给水排水管道及附件安装(二) 2004版
S122-1~10	水加热器选用及安装(2001年合订本)	05SS506-1	自承式平直形架空钢管	S5(二)	室外给水排水管道工程及附属设施(二) 2005版
08S126	热水器选用及安装	06SS506-2	自承式圆弧形架空钢管	09FS01	防空地下室给排水设计示例
06SS127	热泵热水系统选用与安装	02S515	排水检查井(含2003年局部修改版)	07FS02	防空地下室给排水设施安装
06SS128	太阳能集中热水系统选用与安装	04S516	混凝土排水管道基础及接口	05SFS10	《人民防空地下室设计规范》图示-给水排水专业
01S201	室外消火栓安装	05S518	雨水口	07MS101	市政给水管道工程及附属设施
04S202	室内消火栓安装	04S519	小型排水构筑物	06MS201	市政排水管道工程及附属设施
99S203	消火水泵接合器安装(含2003年局部修改版)	04S520	埋地塑料排水管道施工	09SMS202-1	埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(混凝土模块砌体)
04S204	消防专用水泵选用及安装	05SS521	预制装配式钢筋混凝土排水检查井		
98S205	消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)	05SS522	混凝土模块式排水检查井		
04S206	自动喷水与水喷雾灭火设施安装	08SS523	建筑小区塑料排水检查井		
07S207	气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置	S531-1~5	湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物(2004年合订本)		
04S301	建筑排水设备附件选用安装	02S701	砖砌化粪池		
09S302	雨水斗选用及安装	03S702	钢筋混凝土化粪池		
09S303	医疗卫生设备安装	03SS703-1	建筑中水处理工程(一)		
08S305	小型潜水排污泵选用及安装	08SS703-2	建筑中水处理工程(二)		
03S401	管道和设备保温、防结露及电伴热	08SS704	混凝土模块式化粪池		
03S402	室内管道支架及吊架	04S801-1、2	钢筋混凝土倒锥壳保温水塔		
02S403	钢制管件	04S802-1、2	钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔		
02S404	防水套管				

为了您和工程的安全
请拒绝盗版

详细内容请参照2009年国标图集目录或查询国家建筑标准设计网(www.chinabuilding.com.cn)

国标图热线电话: 010-68799100

发 行 电 话: 010-68318822

国标图集可通过标签中的编码进行注册
详情请登录国标网站(www.chinabuilding.com.cn)

医疗卫生设备安装

批准部门 中华人民共和国住房和城乡建设部 批准文号 建质[2009]56号

主编单位 上海建筑设计研究院有限公司 统一编号 GJB T-1100

实行日期 二〇〇九年六月一日 图集号 09S303

主编单位负责人

张建国

主编单位技术负责人

王平山

技术审定人

徐凤

设计负责人

阮宁 张强

目 录

目录.....1

总说明.....4

普通洗池

冷水感应式水嘴陶瓷洗池安装图.....7

冷热水感应式水嘴陶瓷洗池安装图.....8

冷热水感应式水嘴陶瓷洗池（铸铁排水管）安装图.....9

冷水液压脚踏式水嘴陶瓷洗池安装图.....10

冷热水液压脚踏式水嘴陶瓷洗池安装图.....11

普通洗池安装图（一）.....12

普通洗池安装图（二）.....13

冷水感应式水嘴玻璃板洗手池安装图.....14

冷热水感应式水嘴玻璃板洗手池安装图.....15

冷水液压脚踏式水嘴玻璃板洗手池安装图.....16

拖布池安装图.....17

冷水感应式水嘴成品洗手池安装图.....18

冷水液压脚踏式水嘴成品洗手池安装图.....19

冷热水感应式水嘴成品洗手池安装图.....20

冷热水液压脚踏式水嘴成品洗手池安装图.....21

专用洗池

单个液压脚踏式水嘴儿科洗手池安装图.....22

多个液压脚踏式水嘴儿科洗手池安装图.....23

单个感应式水嘴儿科洗手池安装图.....24

目 录

图集号

09S303

审核 鲁宏深 王平山 校对 朱建荣 张强 设计 钱锋 钱锋

页

1

多个感应式水嘴儿科洗手池安装图	25
液压脚踏阀开关儿科洗手池安装图	26
液压脚踏阀开关儿科洗手池材料表	27
电加热器供水洗婴池平面、剖面安装图	28
电加热器供水洗婴池剖面安装图	29
感应式水嘴洗婴池安装图(一)	30
感应式水嘴洗婴池安装图(二)	31
温水箱安装图	32
温水箱详图	33
洗片池平面、剖面安装图	34
洗片池材料表	35
隔断水箱详图	36
生化清洗池安装图	37
普通试管清洗池安装图	38
试管清洗器详图	39
化验室试管池安装图	40
化验池安装图	41
带冲洗管倒便池安装图	42
不带冲洗管倒便池安装图	43
倒便池、消毒池组合安装图(一)	44
倒便池、消毒池组合安装图(二)	45
内窥镜冲洗池安装图	46

医用成品不锈钢石膏池安装图	47
石膏池安装图	48
人体解剖台安装图	49
动物解剖台安装图	50
感应式水嘴医用清洗池平面、剖面安装图	51
感应式水嘴医用清洗池剖面安装图	52
液压脚踏式水嘴医用清洗池平面、剖面安装图	53
液压脚踏式水嘴医用清洗池剖面安装图	54
单盆双个感应式水嘴医用清洗池平面、剖面安装图	55
单盆双个感应式水嘴医用清洗池剖面安装图	56
单盆双个液压脚踏式水嘴医用清洗池平面、剖面安装图	57
单盆双个液压脚踏式水嘴医用清洗池剖面安装图	58
双盆双个感应式水嘴医用清洗池平面、剖面安装图	59
双盆双个感应式水嘴医用清洗池剖面安装图	60
双盆双个液压脚踏式水嘴医用清洗池平面、剖面安装图	61
双盆双个液压脚踏式水嘴医用清洗池剖面安装图	62
感应式水嘴医用整体刷手池安装图	63
液压脚踏阀开关医用整体刷手池安装图	64
医用水洗台安装图	65
中心供应洗涤消毒池安装图	66
婴儿游泳池安装图	67

目 录

图集号

09S303

审核 鲁宏深

名 著 原

校对 朱建荣

设计 钱 锋

钱 锋

页

2

目 录

专业冲洗设备

紧急冲淋洗眼器安装图	68
化学冲淋间平面安装图	69
化学冲淋间1-1、2-2剖面安装图	70
化学冲淋间3-3、4-4剖面安装图	71

无性别卫生间、淋浴间

无性别卫生间布置示意图	72
无性别卫浴间布置示意图(一)	73
无性别卫浴间布置示意图(二)	74
无障碍淋浴间布置示意图	75
带扶手单柄水嘴助浴浴盆安装图	76

带扶手单柄水嘴普通浴盆安装图	77
带扶手感应式水嘴壁挂式洗脸盆安装图	78
带扶手单柄水嘴淋浴器安装图	79
带扶手壁挂式坐便器安装图	80
带扶手坐箱式坐便器安装图	81
带扶手感应式冲洗阀壁挂式小便器安装图	82
带扶手儿童洗脸盆安装图	83
带扶手儿童坐便器安装图	84
温水冲洗便器安装图	85
坐箱式坐便器(铸铁排水管)安装图	86
感应式冲洗阀壁挂式小便器(铸铁排水管)安装图	87

目 录

图集号 09S303

审核 鲁宏深 鲁宏深 校对 朱建荣 朱建荣 设计 钱锋 钱锋 页 3

总 说 明

1 编制依据

根据中华人民共和国建设部建质函[2007]128号文件“关于印发《2007年国家建筑标准设计编制工作计划》的通知”，对原92S303《医院卫生设备安装》国家标准图集进行修编。

2 设计依据

《建筑给水排水设计规范》	GB 50015-2003
《医院洁净手术部建筑技术规范》	GB 50333-2002
《生物安全实验室建筑技术规范》	GB 50346-2004
《老年人建筑设计规范》	JGJ 122-99
《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》	GB 50242-2002
《建筑工程施工质量验收统一标准》	GBJ 50300-2001
《卫生陶瓷》	GB 6952-2005
《非接触式给水器具》	CJ/T 194-2004
《节水型生活用水器具标准》	CJ 164-2002

3 适用范围

本图集适用于新建、改建和扩建的医疗建筑（指医院、养老院、疗养院、康复中心、疾病预防控制中心和血液中心等）中专用卫生设备的安装。

4 选用说明

- 4.1 本图集中所示土建池制作和整体卫生间布置参照国家建筑标准图集07J902-3《医疗建筑-卫生间、淋浴间、洗池》。
- 4.2 本图集编入的卫生器具及给排水配件的名称、安装高度、冷热水水嘴的间距尺寸等均依据《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》GB 50242的规定进行设计。
- 4.3 医疗建筑中医务人员、门急诊病人和办公人员使用的公共卫生间的通用卫生设备安装参照国家标准图集09S304《卫生设备安装》，其洗手盆和便器宜采用感应式水嘴、感应式冲洗阀以及液压脚踏式水嘴、液压脚踏式冲洗阀等非接触式产品，以防止交叉感染疾病。
- 4.4 本图集感应式水嘴和感应式冲洗阀是参照福州志荣感应设备有限公司的产品技术资料进行绘制，电子感应器安装要求如下：
 - 4.4.1 不能于阳光直接照射或强光照射处安装电子感应器。
 - 4.4.2 不能于电子感应器正对面安装具有强反光性能的物体（如玻璃、白亮金属材料等）。
 - 4.4.3 当采用感应式水嘴时，角式截止阀应带过滤网。
 - 4.4.4 其他要求详见产品说明。
- 4.5 本图集液压脚踏式水嘴和液压脚踏式冲洗阀是参照福建

总 说 明

图集号

09S303

审核 鲁宏深

校对 朱建荣

设计 钱 锋

页 4

省泉州市六合一水暖设备有限公司的产品技术资料进行绘制，其安装要求如下：

4.5.1 液压脚踏式开关是敷设在地面面层内，面层厚度不应小于45mm。

4.5.2 其他要求详见产品说明。

4.6 当采用其他单位生产的感应式和液压脚踏式水嘴及冲洗阀时，应根据其产品的技术资料进行校核，安装时可以参考本图集。

4.7 医疗建筑的地漏宜采用带滤网无水封直通型地漏加存水弯。卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所，应设置密闭地漏。地漏安装参照国家标准图集04S301《建筑排水设备附件选用与安装》。

5 卫生设备及管道安装

5.1 本图集洗池按产品分类有土建池和成品池两种，土建池制作参照国家标准图集07J902-3《医疗建筑-卫生间、淋浴间、洗池》，无建筑图时由工程自行设计。

5.2 本图集成品卫生设备及附件按墙体分类有实心墙和空心墙两种安装方式。在空心墙（如夹壁墙、砌块等）上安装时，技术人员应与土建专业配合，在墙体内设置固定卫生器具及附件的预埋件。

5.3 本图集管道安装有明装和暗装两种方式，暗装有嵌墙暗敷和夹壁墙内暗敷。医疗卫生设备的管道安装宜采用暗装，

本图集管道安装主要是以暗装方式绘制。暗装管道需根据当地气候条件和工程实际情况采取保温和防结露措施。

5.4 管道固定所采用的管卡、支架及吊架等附件的安装应参照相应的技术规程和国家标准图集。

5.5 医疗建筑污物洗涤盆（池）和污水盆（池）的排水管道管径不得小于75mm。

5.6 管道安装在砌体内时，沟槽或管道应于墙体砌筑时正确留出或预埋，且应符合《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的有关要求。

5.7 管道穿楼板或穿墙时，需预留孔洞，孔洞直径一般可比管道外径大50mm。管道安装前，必须检查预留孔洞的位置和标高是否正确。安装施工应密切配合土建施工，做好预留孔洞或凿洞以及补洞工作。

5.8 本图集是按照专用卫生器具的安装方式进行绘制，如选用与本图集不同的卫生器具，应根据实际选用的卫生器具尺寸进行校核，其安装方式可以参考本图集。

6 管材选用

6.1 管材选用应根据建设单位的投资充裕程度，给水和热水管道宜依次采用紫铜管、不锈钢管、塑料管，排水管道宜依次采用机制排水铸铁管和塑料管。

6.2 排放含有放射性污水的管道应采用机制排水铸铁（含铅）管。

总 说 明

图集号

09S303

审核 鲁宏深

名 著 审 校 朱建荣

设计 钱 锋

钱 锋

页

5

总 说 明

- 6.3 排放含有腐蚀性污水的管道应采用排水塑料管。
- 6.4 本图集管材除特殊注明外，均按照塑料管道绘制。当采用其他管材安装时可以参考本图集。
- 6.5 实际工程中可按国家和当地建设部门的规定、规程或工程设计要求由设计选用金属管、塑料管或复合管。
- 6.6 管材与连接见下表：

表6.7 管材与连接

管道用途	管材名称及代号	连接方式	备注
给水管道	耐热聚乙烯给水塑料管 PE-RT	热熔连接	适用于 热水管道
	聚丙烯给水塑料管 PP-R	热熔连接	适用于 冷热水管道
	硬聚氯乙烯给水塑料管 PVC-U	承插粘接	适用于 冷水管道
排水管道	硬聚氯乙烯排水塑料管 PVC-U	承插粘接	-
	柔性接口排水铸铁管A型	法兰连接	-
	柔性接口排水铸铁管W型	卡箍连接	-

7 其他

- 7.1 本图集所注尺寸单位除注明外均以mm计。
- 7.2 本图集所注给水塑料管道和排水铸铁管道的管径均为公称直径，所注排水塑料管道的管径均为外径，管道外径与公称直径对照见下表。

表7.2 给水塑料管道外径与公称直径对照表

公称直径DN (mm)	15	20	25	32	40
塑料管外径dn (mm)	20	25	32	40	50

- 7.3 本图集所注“完成墙面”和“完成地面”系指土建最后完成的装饰墙面和地面。
- 7.4 卫生器具及管道的安装、试压、冲洗、消毒、防腐、保温及防结露等做法按《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》GB 50242执行。

8 参编单位

福州志荣感应设备有限公司

总 说 明

图集号 09S303

审核 鲁宏深 校对 朱建荣 设计 钱锋 页 6

